



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 613/2022, spis UJD SR 1010-2022 (UJD SR 3794-2021)

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 3 2 / 2 0 2 2

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2

podľa projektovej dokumentácie IPR B19016 „Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dodatku IPZK

„IPR B19016 Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, č. IPZK MOD V2/B6/IPZK/0171/VÚEZ/04, Dodatok č. 01, rev. 00

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2, bezpečnostnej triedy III, v rozsahu dodatku IPZK

„IPR B19016 Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, č. IPZK MOD V2/B6/IPZK/0171/VÚEZ/04, Dodatok č. 01, rev. 00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.11.2021 zn. SE/2021/040039/Mc začal dňom 26.11.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu zmeny IPR B19016 „Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, 3. a 4. blok JE EBO V2, správne konanie vo veci schválenia príslušnej zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality IPZK a správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu 3. a 4. blok JE EBO V2.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR listom č. 9125/2021 dňa 7.12.2021 podnet na preskúmanie žiadosti.

Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 7.12.2021 prerušil rozhodnutím úradu č. 380/2021.

Úrad si vyžiadal dňa 28.1.2022 doplnenie podania.

Dňa 28.1.2022 bolo na úrad listom č. 385/2022-1.7/sr 5058/2022 z 27.1.2022 doručené záväzné stanovisko, v ktorom MŽP SR konštatuje, že návrh na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou predmetného projektu je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp zo dňa 2.5.2005, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. MŽP SR vyhodnotilo konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny z hľadiska koncepčného a konštatovalo, že v rámci predmetného projektu nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Dňa 11.2.2022 bolo na úrad doručené vyžiadané doplnenie podania listom č. SE/2022/005594/Ďu zo dňa 7.2.2022 (obnovenie správneho konania).

Cieľom projektovej zmeny je zmena materiálu tesnení viek chladičov 1,2 TL, ktorá bude mať za následok zníženie rizika v oblasti BOZP počas revízií a predpísaných tlakových skúšok chladičov. Technické riešenie nenavrhuje v existujúcej stavbe nové zariadenia, iba modifikáciu súčasných, tak aby naďalej zabezpečovali plnenie požadovaných funkcií.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

- 1) Realizačný projekt IPR B19016 „Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, 3. a 4. blok JE EBO V2.
- 2) Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.
- 3) „IPR B19016 Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, č. IPZK MOD V2/B6/IPZK/0171/VÚEZ/04, Dodatok č. 01, rev. 00.
- 4) „Technické podmienky - TEPE SEJE Pokorný č. 1001“, vyd. 1, rev. 2.
- 5) Technologický postup „Generálna oprava chladiča vzduchu VO-194/2510-61 N T 4“, č. TP-24366/13, 02/2021.
- 6) „Kvalifikace sdrůžovací skříně Elexim USSpodmínky 40letého provozu, seizmické události a havárie typu LOCA“, správa ÚJV Řež, a. s., č. DITI 2305/224.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky § 23 ods. 2 písm. n) bod 1) atómového zákona, ako aj § 6 a prílohy č. 4 časť B diel I oddiel D vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a taktiež § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení predloženého dodatku IPZK v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Zmena požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení doplnením je spracovaná v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a prílohy č. 7 písm. a), b), g), h), k), l) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a je uvedená v nasledovných dokumentoch:

- 1) Realizačný projekt IPR B19016 „Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, 3. a 4. blok JE EBO V2.
- 2) „IPR B19016 Zmena materiálu tesnenia viek chladičov 1,2 TL10, 11, 14, 22“, č. IPZK MOD V2/B6/IPZK/0171/VÚEZ/04, Dodatok č. 01, rev. 00.
- 3) „Technické podmienky - TEPE SEJE Pokorný č. 1001“, vyd. 1, rev. 2.
- 4) Technologický postup „Generálna oprava chladiča vzduchu VO-194/2510-61 N T 4“, č. TP-24366/13, 02/2021.

Uvedená dokumentácia vo svojich prílohách obsahuje príslušné plány kontrol a skúšok vybraných zariadení, technologické postupy montáže, výpočty a výkresovú dokumentáciu.

Predmetné vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1-FP a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 4. 3. 2022

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných
činností

v zastúpení Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a
vyraďovania jadrových zariadení

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: