



Číslo: 1204/2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

ROZHODNUTIE č. 57/2021

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,

**na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona,
vykonaných v technologických predpisoch:**

- 1-TPP/0002.22: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 22. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/24480/2021

a

- 1-TPP/0002.23NV: Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 1. blok, 23. kampaň, evidenčné číslo PREV/24479/2021.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/2021/000840/Ga zo dňa 11.01.2021 začal dňom 15.01.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona vykonaných v dokumentácií k výmene paliva v AZ pred 23. kampaňou 1. bloku JE EMO.

V zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť, Príloha č. 4 Časť B diel II. oddiel A ods. 3, resp. Príloha č. 4 Časť B diel II. oddiel C ods. 3, ste predložili na úrad žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona vykonaných v technologických predpisoch:

- 1-TPP/0002.22: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 22. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/24480/2021,
- 1-TPP/0002.23NV: Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 1. blok, 23. kampaň, evidenčné číslo PREV/24479/2021.

Ako podklad k Vašej žiadosti ste predložili nasledovnú prílohu:

- Technická správa: Projekt palivovej vsádzky reaktora 1. bloku EMO v 23. kampani $N_{nom} = 1471$ MW.

Pretože počas prevádzky bloku v procese vyhorevania paliva klesá zásoba reaktivity, je potrebné v pravidelných cykloch vymieňať palivo. Predpis 1-TPP/0002.22 – Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 22. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/24480/2021, určuje postupnosť pohybu palivových kaziet počas výmeny paliva a umiestnenie palivových kaziet počas novej kampane bloku. Účelom predpisu 1-TPP/0002.23NV: Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 1. blok, 23. kampaň, evidenčné číslo PREV/24479/2021 je, aby v prípade nepredvídanej udalosti, pri ktorej by bolo potrebné vyviezť celú aktívnu zónu do bazénu skladu vyhoreného paliva, mal držiteľ povolenia možnosť bezodkladne vykonať vyvážku paliva podľa vopred schváleného programu. Oba predpisy sú revidované pravidelne pred novou kampaňou bloku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko č. 2386/2021-1.7./zg 8442/2021, podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je schválenie zmien v predpisoch 1-TPP/0002.22 a 1-TPP/0002.23NV je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007–3. 4/hp zo dňa 21.12.2007 a s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.

Predložená dokumentácia bola posúdená podľa § 23 ods. 2 písm. h) zákona, Prílohy č. 4 Časť B diel I. oddiel G ods. 1 a 2 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, Prílohy č. 4 Časť B diel II. oddiel A ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, Prílohy č. 2 Časť A písm. a) bod 2 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011

Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že obsah a rozsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi k schváleniu realizácie zmien s vplyvom na jadrovú bezpečnosť. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 18.02.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností