

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1035-2023; 386/2023

Trnava

17. 1. 2023



ROZHODNUTIE č. 15/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE EMO obsahnutých v „PLKVZ – 2. etapa – Protipožiarne klapky – BT III, 4. blok“, PNM34147944, rev. 08.

a

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – Protipožiarne klapky v rozsahu kapitoly č. 7 schvaľovaného plánu kvality PLKVZ – 2. etapa – Protipožiarne klapky – BT III,

4. blok, PNM34147944, rev. 08.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ definovaných v pláne kvality PNM34147944, rev. 07, ako aj platnosť požiadaviek na kvalitu obsahnutých v dokumentoch PNM34147110, rev. 04, PNM34147190, rev. 04 a PNM34196419, rev. 00, schválených rozhodnutím úradu č. 523/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 08.12.2022 zn. SE/2022/042049 začal dňom 12.12.2022 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v pláne kvality pre Protipožiarne klapky, vo veci zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky – Protipožiarne klapky patriace do systému vzduchotechniky v medzistrojovni, strojná časť priečnej etažerky 4. bloku JE EMO.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 2a a podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmena plánu kvality je v súlade s požiadavkami § 6 ods. 2 písm. b) a prílohy č. 5 časť II. písm. a) až r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené v kapitole 6.2 posudzovaného plánu kvality a v samostatnej prílohe č. 1 dotknutého plánu.

Zmeny boli zamerané na realizáciu modifikácie systému 4SAF36/33 na dosiahnutie plynutesnosti a zabránenie vniku kontaminovaného vzduchu do vzduchu prúdiaceho cez filter v prípade havarijných podmienok, alebo v prípade uvoľnenia rádioaktivity do prostredia.

Zmeny už schválených požiadaviek na kvalitu a doplnujúce požiadavky na kvalitu sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až i), písm. k), l) body 2 až 5, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, spĺňajú podmienky vyžadované § 25 ods. 1, 3 a 4 atómového zákona a sú uvedené v dokumentoch:

PNM34196419, rev. 02 „Návod na obsluhu a údržbu klapiek – trieda III – 4. blok“.

PNM34147110, rev. 06 „Karty technických údajov – trieda 3, Klapky, 4. blok“.

PNM34147190, rev. 06 „Výkresy zariadenia – Tlmiče, trieda 3 – 4.blok“.

PNM34194928, rev. 00 „Kvalifikačný plán tesnostných klapiek – SAF 36/33, 4. blok“.

PNM34194935, rev. 03 „Testovacie postupy – preberacia (FAT) fáza – skúšky tesnosti – klapky 3(4)SAF 36/33“.

PNM34194939, rev. 01 „Plán kontrol a skúšok -Výroba-Modifikácia tesnostných klapiek BT III, 4. blok“.

PNM34194941, rev. 02 „PKS montáž – Kontrolné klapky – BT III – blok 4“.

PNM34194946, rev. 01 „Technologický postup modifikácie SAF36/33 – Pretesnenie klapiek–BT III, 4.blok“.

PNM34194947, rev. 00 „Technická špecifikácia modifikácie SAF36/33 tesnostných klapiek – 4. blok“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika