

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1036-2023; 672/2023

Trnava

26. 1. 2023



ROZHODNUTIE č. 35/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre systémové T rozvádzače – 3BMI90(91) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 3. blok JE Mochovce

a

· zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“), uvedené v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34636612, rev. 03 pre 3. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34636612, rev. 01 schváleného rozhodnutím úradu č. 879/2014. Taktiež sa rušia platnosti požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže uvedené v dokumentoch č. PNM34637231, rev. 05, č. PNM34636852, rev. 04, č. PNM34637496, rev. 00, č. PNM34637498, rev. 01, č. PNM34637254, rev. 03, č. PNM34637134, rev. 05, č. PNM34636610, rev. 04, č. PNM34637182, rev.

01, č. PNM34637161, rev. 02 a č. PNM34637167, rev. 02 schválených rozhodnutiami úradu číslo 459/2015, 384/2017 a 623/2015.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami ÚJD SR číslo 459//2015 a 384/2017 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 8. 12. 2022 zn. SE/2022/041950 začal dňom 12. 12. 2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapy výroby a montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre T rozvádzače 3BMI90(91) pre 3. blok JE Mochovce.

T rozvádzače 3BMI90(91), ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a. Podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je posudzované zariadenie zaradené do BTIII.

Zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ boli vynútené zmenou kotvenia rozvádzačov 3BMI90 a 3BMI91. Dôvodom spevnenia kotvenia rozvádzačov je výsledok posúdenia kotvenia rozvádzačov vo výpočtovej správe č. PNM34637161, rev. 06 Posúdenie kotvenia elektrických rozvádzačov.

Schvaľované zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok počas a po ukončení etapy výroby a montáže. Postupy pri realizácii skúšok obsahujú aj akceptačné kritériá a spôsob dokumentovania skúšok po ukončení etapy výroby a montáže.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže rozvádzačov sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34637231 – Rozvádzače, zostavné výkresy prístrojov, rev. 12.
2. PNM34636852 – Celková schéma riadiaceho panelu, rev. 06.
3. PNM34637496 – Dispozičné výkresy riadiaceho panelu, rev. 05.
4. PNM34637498 – Schémy riadiaceho panelu, rev. 03.
5. PNM34637254 – Schéma rozvádzačov, rev. 09.
6. PNM34637134 – Postup FAT rozvádzačov, rev. 07.
7. PNM34636610 – Plán kontrol a skúšok – etapa výroby – Mobilný dieselgenerátor 3XKZ55 – BT 3, rev. 05.
8. PNM34637182 – PKS výroby rozvádzačov, rev. 02.
9. PNM34637161 – Posúdenie kotvenia elektrických rozvádzačov , rev. 06.
10. PNM34637167 – Plán kontrol a skúšok pre inštaláciu rozvádzačov na stavbe, rev. 04.
11. PNM34637504 – Individuálne testy NN rozvádzačov (SAT), rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek systému zabezpečenia kvality sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), j), k), l) bod 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika