

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1041-2026; 1665/2026

Trnava

23. 2. 2026



ROZHODNUTIE č. 88/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – potrubná trasa 4LBA61BR007 a jej uloženie 4LBA61BQ301#OK, 4. blok JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 10. 10. 2025 č. SE/00040/012963/2025 začal dňom 13. 10. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – potrubná trasa 4LBA61BR007 a jej uloženie 4LBA61BQ301#OK, 4. blok JE EMO.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 578/2025. Nedostatky sú uvedené v rozhodnutí úradu č. 578/2025. Rozhodnutie č. 578/2025 nadobudlo právoplatnosť 19. 12. 2025.

Úrad obdržal dňa 04.02.2026 doplnené podanie listom č. SE/00305/001354/2026/LB zo dňa 03. 02. 2026 o novú revíziu dokumentu PNM34214738, rev. 01 a revidované znenie plnenia § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmena spočíva v doplnení nových požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ, vyvolaných nutnosťou ich úpravy z dôvodu predídania novej seizmickej interakcie s iným VZ.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v technickej dokumentácii:

1. „Technologický postup – Úprava potrubí – zaslepovací víčko“, PNM34214738, rev. 01,
2. „Plán kontrol a skúšok - Úprava potrubí – zaslepovací víčko“, PNM34214739, rev. 00.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 8 ods. (1) písm. c) a prílohou č. 7 písm. k), l) bod 2, písm. n), § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II, III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

