

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3642-2025; 11505/2025

Trnava

15. 12. 2025



ROZHODNUTIE č. 570/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje zmenu

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. a 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ dodávateľská fáza – impulzné rúrky BT III v rozsahu dodávky NI“, č. PNM34099144, rev. 06,

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

schvaľuje

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – impulzné rúrky v rozsahu kap. 4.2 a príloh č. P03A, P03B, P03D plánu kvality č. PNM34099144, rev. 06, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „PLKVZ dodávateľská fáza – impulzné rúrky BT III v rozsahu dodávky NI“, č. PNM34099144, rev. 05, schváleného rozhodnutím úradu č. 457/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 10.10.2025 zn. SE/00040/013747/2025 začal dňom 13.10.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnutých v plánoch kvality VZ pre impulzné rúrky 3. a 4. bloku JE Mochovce a správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky impulzných rúrok 3. a 4. bloku JE Mochovce, ktoré sú bližšie definované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Zmena predloženého plánu kvality a dôvod predkladania nových požiadaviek na kvalitu VZ vyplynuli z potreby zosúladenia zoznamu vybraných zariadení vo vykonávacom projekte a zoznamom vybraných zariadení v hodnotenom pláne kvality VZ. Aktualizácia plánu kvality VZ ďalej zahŕňa formálne úpravy v podobe rozdelenia prílohy č. 3 „Komponenty impulzných línii meracích obvodov“ do samostatných sekcií kategorizovaných podľa čiastkových prevádzkových súborov. Dôvody ich aktualizácie sú detailnejšie rozpracované v kap. č. 4.2 hodnoteného plánu kvality VZ č. PNM34099144, rev 06.

Plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až f) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je uvedené v kap. č. 4.2 posudzovaného plánu kvality VZ.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34088224, rev. 04, Technické podmienky na bezšvové trubky z austenitickej ocele 08CH18N10T.
2. PNM34091412, rev. 01, Návrhová špecifikácia pre impulzné rúrky a komponenty meracích a odberových systémov.
3. PNM34099152, rev. 01, IR - Plán kontrol a skúšok pre výrobu.
4. PNM34099203, rev. 03, IR komponenty - Technologický postup montáže.
5. PNM34099188, rev. 03, IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž.
6. PNM34099185, rev. 11, IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž.
7. PNM34099197, rev. 04, IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž.
8. PNM34099009, rev. 12, Technologický postup montáže impulzného potrubia.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ uvedených v tejto žiadosti nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu, dokumentácia sa nevypracováva. V priebehu životného cyklu predmetných vybraných zariadení môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. b) až d), f), h), k), l) bod 3 až 5, písm. n) ako aj v § 6 a prílohe č. 5 písm. a) – p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Adam Benc

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika