



Číslo: 226/2022, spis UJD SR 1059-2022

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.  
Jaslovské Bohunice 360  
919 30 Jaslovské Bohunice

## **ROZHODNUTIE č. 11/2022**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **v y d á v a s ú h l a s**

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice,

**na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 – „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“, vydanie č. 6.**

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. 2021/09815/3300/Mlč zo dňa 06. 12. 2021 začal dňom 09. 12. 2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť v dokumente uvedenom vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavku § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona, požiadavky § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a súčasne predložený prevádzkový predpis spĺňa požiadavky prílohy č. 4, časť B diel I. oddiel G. ods. 2, 17 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.

Predložený dokument rieši zmeny v prevádzkovom predpise 5-TPP-265, ktorý je v zmysle § 18 ods. 2 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určený úradom ako dôležitý z hľadiska jadrovej bezpečnosti pre II. etapu vyradovania JE V1, preto každá jeho zmena je zmenou podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Nové vydanie č. 6 tohto predpisu bolo spracované z dôvodu zrušenia kapitol opisujúcich prevádzku a obsluhu zdemontovaných vzduchotechnických systémov. Demontážne práce boli vykonané v súlade s Plánom 2. etapy vyradovania JE V1 v rámci projektov vyradovania BIDSF D4.4.B, D4.2 a D4.4.C01, ktoré boli posúdené a schválené úradom v samostatných konaniach.

Predmetné zmeny dokumentácie nie sú zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, nakoľko nemenia fyzické aspekty lokality, a preto nie sú predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave 14.1.2022

Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností