

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1062-2023; 3236/2023

Trnava

19. 4. 2023



## ROZHODNUTIE č. 122/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu montáže silových káblov (vybrané zariadenia - ďalej len „VZ“ - v rozsahu plánov kvality č. PNM34407015, rev. 07, č. PNM34066308, rev. 06, č. PNM34066309, rev. 06, č. PNM34135980, rev. 05) zariadení bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 4. blok JZ Mochovce.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 13. 12. 2022 zn. SE/2022/042637 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 16. 12. 2022 správne konanie vo veci:

- schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže silových káblov (vybrané zariadenia v rozsahu predmetných plánov kvality) zariadení BT III pre 4. blok JZ Mochovce.

Predkladané požiadavky na kvalitu predmetných VZ pre 4. blok JZ Mochovce sú obsiahnuté v nasledovnej dokumentácii č.:

1. PNM34194972, rev. 05, Plán kontrol a skúšok Inštalácia silové káble – BT III – 3./4. blok – Dodávateľ KABEX + NEXANS + VUKI,
2. PNM34148135, rev. 06, Technologický postup montáže káblov a káblových trás.

Úrad rozhodnutím č. 17/2023 zo dňa 17. 1. 2023 prerušil správne konanie a vyzval žiadateľa o doplnenie správneho konania o zrevidovanie dokumentu č. PNM34194972, rev. 04, Plán kontrol a skúšok Inštalácia silové káble – BT III, a to v Tabuľke č. 6, uvedením rozlíšenia BT tried káblov, typov káblov, priradenie ku konkrétnym plánom kvality a rovnako aj pre úplnosť zakomponovaním, do predkladanej dokumentácie, zámer konzervatívneho použitia jedného typu kábla BTII pre použitie BTIII aplikácie, a to z dôvodu skladovej zásoby.

Žiadateľ listom zn. SE/00082/003883/2023 zo dňa 15. 3. 2023 doplnil podanie, obdržané úradom 16. 3. 2023 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky podľa § 8 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika