



Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 8 5 / 2 0 2 2

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny dokumentácie systému manažerstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 obsiahnutých v dodatku IPZK

„SO 800/1-01 Budova reaktorov I. HVB, časť „E“ – Box parogenerátorov“, IPZK č. Y11, Dodatok č. 13, rev. 01, č. PLKVZ-PFS-2021-005.01

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO 1,2, bezpečnostnej triedy III, v rozsahu dodatku IPZK „SO 800/1-01 Budova reaktorov I. HVB, časť „E“ – Box parogenerátorov“, IPZK č. Y11, Dodatok č. 13, rev. 01, č. PLKVZ-PFS-2021-005.01.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13.12.2021 zn. SE/2021/043074/Ga začal dňom 14.12.2021 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentu systému manažérstva kvality IPZK pre box parogenerátorov 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 a správne konanie vo veci schválenia príslušných požiadaviek na kvalitu 1. a 2. bloku JE EMO 1,2.

Úrad po posúdení dokumentácie vyzval žiadateľa o opravenie a doplnenie podania, ktoré bolo doručené na úrad dňa 28.2.2022 listom č. SE/2022/007559/Ga zo dňa 22.2.2022.

Predložený dodatok IPZK obsahuje zapracované požiadavky na zabezpečenie kvality pre výrobu a montáž nových zabudovaných prvkov (kotviacich platní a šmykových zarážok) na vybranú stavebnú konštrukciu (hermetická výstelka stien z uhlíkovej ocele) pre ukotvenie technologických zariadení a súvisí s projektovou zmenou IPR EMO M20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení EMO12, ktorá je vypracovaná na základe rozhodnutia úradu č. 353/2018, v ktorom je žiadateľ viazaný podmienkou č. 6 rozhodnutia úradu č. 100/2011, realizovať seizmické z odolnenie JE EMO1,2 na novú hodnotou seizmického ohrozenia PGA=0,15g.

Po posúdení predloženého dodatku IPZK v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Zmena požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení doplnením je spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), b), g), k), l), n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a je uvedená v dokumente „SO 800/1-01 Budova reaktorov I. HVB, časť „E“ – Box parogenerátorov“, IPZK č. Y11, Dodatok č. 13, rev. 01, č. PLKVZ-PFS-2021-005.01.

Uvedená dokumentácia vo svojich prílohách obsahuje príslušné plány kontrol a skúšok vybraných zariadení, technologické postupy montáže, výkresovú dokumentáciu a zvracie postupy.

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predmetné vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubný, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 2. 3. 2022

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných
činností

v zastúpení Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a
vyraďovania jadrových zariadení