



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 225/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť Slovenských elektrární, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, číslo: 2904/B, IČO: 35 829 052 (ďalej len „stavebník“) a podľa § 55, § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Zmena dokončenej stavby: „IPR M23017- „Rozšírenie kapacít skladov čerstvého paliva na EMO 1,2“ - umiestnenej na parcele č. 2477/54, v katastrálnom území Mochovce, list vlastníctva č. 103, v areáli jadrovej elektrárne Mochovce, lokalita EMO 1,2, v SO 800/1-01 „Budova reaktora 1. HVB“ sa v zmysle § 55 a § 66 stavebného zákona

povoľuje.

Stavba bude vykonávaná v oplotenom areáli jadrovej elektrárne Mochovce, lokalita EMO 1,2. Stavba bude realizovaná v existujúcom SO 800/1-01 „Budova reaktora 1. HVB“.

Cieľom predmetného realizačného projektu je znížiť riziko odstavenia jadrových blokov SE, a. s. vyplývajúce z možného nedostatku paliva, ktorý by mohol nastať následkom nepriaznivého vývoja vo svete. Predmetom projektu je úprava súčasných skladovacích kapacít palivových kaziet v miestnosti č. A407 „Sklad čerstvého paliva“ v SO 800/1-01 „Budova reaktora 1. HVB“ v skladovacích mrežiach tak, že po úprave to predstavuje sumárne skladovacie kapacity mreží 532 kusov palivových kaziet, čo predstavuje zvýšenú kapacitu o 252 skladovaných palivových kaziet nasledovne:

- SJZ 7FAA11BZ001 – Skladovacia mreža č. 1 - 120 kusov palivových kaziet – pôvodná mreža
- SJZ 7FAA11BZ002 – Skladovacia mreža č. 2 - 222 kusov palivových kaziet – nová mreža
- SJZ 7FAA11BZ003 – Skladovacia mreža č. 3 - 190 kusov palivových kaziet – nová mreža.

8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ďalej len „správny poriadok“).
9. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby.
10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 písm. f) stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nezačne s výstavbou.
13. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 6231/2007 – 3.4/hp zo dňa 21.12.2007 a z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 15325/2024-11.1/pm, 80656/2024, 80660/2024-int. zo dňa 16.12.2024
14. Stavebník **je povinný oznámiť úradu začatie stavby.**

Odôvodnenie

Dňa 7.11.2024 listom č. SE/01379/014581/2024/Ga z 7.11.2024 zaevidovanom pod číslom 9832/2024 v spise ÚJD SR 1078-2025 (4091-2024) stavebník doručil na ÚJD Slovenskej republiky žiadosť na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby podľa realizačného projektu „IPR M23017 Rozšírenie kapacít skladov čerstvého paliva na EMO 1,2“ v rozsahu už predloženej projektovej dokumentácie. Všetky kotvenia oceľových konštrukcií skladovacích mreží a antisiezmických prípravkov do stavby sú riešené cez kotevné platne, kotevné zvarence alebo úložné konštrukcie pomocou zalievaných závitových tyčí zálievkou Pagel do jadrových vrto.

Úrad v zmysle predmetnej zaevidovanej žiadosti pod č. 10207/2024 v spise ÚJD SR 1078-2025 (4091-2024) oznámil začatie časti stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upustilo sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Začatie konania bolo zverejnené dňa 19.11.2024 na internetovej stránke úradu, úradnej tabuli a na CUET na dobu 15 dní.

Úrad v zmysle predmetnej zaevidovanej žiadosti pod č. 10208/2024 v spise ÚJD SR 1078-2025 (4091-2024) dňa 21.11.2024 požiadal o Ministerstvo životného prostredia, Sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave o vydanie záväzného stanoviska k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rozšírenie kapacít skladov čerstvého paliva na EMO 1,2“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

zaslal dňa 24.01.2025 Útvar 330 – Odbor jadrových materiálov ÚJD Slovenskej republiky, ktorý uviedol, že k predloženej dokumentácii nemá žiadne pripomienky.

Projektantom je VÚJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Pavol Distler.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavba neovplyvní nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Správny poplatok vo výške 800,- € (slovom osemsto eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom dňa 3.12.2024.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava dňa 22.4.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností
v zastúpení
Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru
odbor systémov, komponentov a stavebných
konštrukcií

16.Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra

17.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

212