



**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava**

Číslo: 2675/2021, spis UJD SR 1080/2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 2 8 / 2 0 2 1

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dodatku individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“):

„Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov PGV-213 – parogenerátor 36 (1YB16W01)“, č. VÍT-IPZJ-PG-1/82, Dodatok č. 28, rev. 02

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia pre parogenerátor č. 1YB16W01, 3. bloku JE EBO V2 obsiahnuté v projekte zmeny č. IPR EBO B19005/2/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG 36“

a ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona

vydáva súhlas

na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení 3. bloku JE EBO V2

podľa projektovej dokumentácie IPR EBO B19005/2/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG 36“.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 21.01.2021 zn. SE/2021/002619/Mc začal dňom 21.01.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny IPR EBO B19005/2/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG 36“, správne konanie vo veci schválenia súvisiacej zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v dodatku k IPZK a správne konanie vo veci schválenia zmeny súvisiacich požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre 3. blok JE EBO V2 bližšie špecifikovaných v priloženej dokumentácii.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahovala záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov. Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musel úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 939/2021 dňa 9.2.2021 MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad taktiež dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. Z uvedených dôvodov úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 27/2021 dňa 9.2.2021.

Dňa 2.3.2021 úrad listom č. 1922/2021-1.7./zg 11472/2021 dostal záväzné stanovisko MŽP SR, v ktorom bolo konštatované, že predmetný návrh zmeny je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp zo dňa 2.5.2005 a s rozhodnutiami MŽP SR.

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2021/012698/Mc, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 2589/2021 dňa 12.4.2021 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 27/2021.

Predmetom predloženej dokumentácie je nahradenie existujúcich heterogénnych zvarových spojov (ďalej len „HZS“) v uzle PG 36 za dielensky vyhotovené domerky (zvarence) s ochrannou vrstvou koreňa heterogénneho zvaru galvanickým poniklovaním, odstránenie HZS zaslepením nátrubku a nahradenie HZS za prírubové spoje.

Po posúdení predloženého dodatku IPZK v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Zmena – doplnenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení je spracovaná v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), b), c), e), f), g), h), k), l), n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., a je uvedená v projektovej dokumentácii IPR EBO B19005/2/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG 36“. Uvedená dokumentácia vo svojich prílohách obsahuje príslušný plán kontrol a skúšok vybraných zariadení, technologický postup montáže, pevnostný výpočet, výkresovú dokumentáciu, zväracie postupy, technické podmienky.

Po posúdení predloženej dokumentácie k projektu zmeny úrad dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky § 23 ods. 2 písm. n) bod 1) atómového zákona, ako aj § 6 a prílohy č. 4 časť B diel I oddiel D vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z.

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Predmetné vybrané zariadenie je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do bezpečnostnej triedy I, II.

Úrad upozorňuje na ustanovenie § 9 ods. 6 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., ktoré žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia ukladá povinnosť v nim určenom časovom intervale vyhodnotiť efektívnosť zmeny vrátane jej prínosov alebo negatívnych vplyvov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 4. 5. 2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: