

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3538-2023; 9881/2023

Trnava

1. 12. 2023



ROZHODNUTIE č. 404/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

s c h v a ľ j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice a Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – parogenerátory 3. a 4. bloku JE EBO V2, parogenerátory 1. a 2. bloku JE EMO 1,2.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11. 10. 2023 zn. SE/01548/012574/2023/Žu začal dňom 12. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu VZ – parogenerátory 3. a 4. bloku JE EBO V2, parogenerátory 1. a 2. bloku JE EMO 1,2.

Zmeny spočívajú v doplnení požiadaviek na kvalitu pre výrobu a dodávku komponentov hodnotených VZ, sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. c) a Prílohy č. 7 písm. b), e), j), l) body 2 - 5, vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v dokumente „Technické a dodacie podmienky na výrobu a dodávku komponentov pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov JE VVER-440“, č. CVV232023/4600015221, rev. 00.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika