



Číslo: 3000/2022, spis UJD SR 1101-2022

Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava 2

## **ROZHODNUTIE č. 133/2022**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **s c h v a ľ u j e z m e n u**

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- I. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3 a 4. bloku JE V-2 obsiahnutých v pláne kvality**

**IPZK č. 0215 – V01-5100409/PKVZ.01/34/00/01 „Plán kvality pre potrubia a tvarovky v DPS – Potrubia a tvarovky v systéme Rušiča vákua v HZ“,  
vydanie č. 1, rev. č. 2,**

- II. požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení – potrubné trasy - Rušič vákua v hermetickej zóne 3. a 4. bloku JE V-2 v rozsahu kap. 5, písm. a) plánu kvality**

**IPZK č. 0215 – V01-5100409/PKVZ.01/34/00/01 „Plán kvality pre potrubia a tvarovky v DPS – Potrubia a tvarovky v systéme Rušiča vákua v HZ“,  
vydanie č. 1, rev. č. 2.**

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „Plán kvality pre potrubia a tvarovky v DPS – Potrubia a tvarovky v systéme Rušiča vákua v HZ“, č. V01-5100409/PKVZ.01/34/00/01, rev. 01 a platnosť požiadaviek na kvalitu v rozsahu NDT prevádzkových kontrol obsiahnutých v uvedenom pláne kvality, schválených rozhodnutím úradu č. 294/2011.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 10.12.2021 zn. SE/2021/043244/Mc začal dňom 21.12.2021 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnutých v revízii č. 2 k IPZK č. 0215 – V01-5100409/PKVZ.01/34/00/01 pre 3. a 4. blok JE V-2 bližšie špecifikovaných v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Úrad v rámci konania zistil, že predložená dokumentácia nespĺňa podmienky vyžadované právnymi predpismi a po jej posúdení v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 58/2022 zo dňa 10.02.2022 správne konanie prerušil. Úrad Vás v uvedenom rozhodnutí vyzval, aby ste v lehote do 60 dní odstránili nedostatky v predloženej dokumentácii a poučil Vás o možnosti zastavenia konania.

Dňa 11.04.2022 ste listom zn. SE/2022/013543/Ďu zo dňa 08.04.2022 zaslali na úrad doplnenie podania prerušeného správneho konania o náležitosti vyžadované rozhodnutím úradu o prerušení správneho konania č. 58/2022. Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie.

Zmeny v predložennom pláne kvality a zmeny v požiadavkách na kvalitu hodnotených VZ boli vyvolané zmenou rozsahu a postupov realizácie predpísaných NDT prevádzkových kontrol pre potrubné trasy systému - Rušič vákua v hermetickej zóne. Návrhy zmien zohľadňujú výstupy z výpočtovej časti analýzy č. V01-5100409/RP.01/03/G1/04.1 – „Statická a dynamická analýza 3. blok“ a č. V01-5100409/RP.01/04/G1/04.1 – „Statická a dynamická analýza 4. blok“, ktoré sú súčasťou schválenej úvodnej projektovej dokumentácie systému - Rušič vákua v hermetickej zóne ako súčasť projektu SAM - Riadenie ťažkých havárií 3. a 4. bloku JE V-2, schválené rozhodnutím úradu č. 401/2011.

Predložená revízia plánov kvality zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., ktoré sú uvedené v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“.

Zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu prevádzky dotknutých častí potrubného systému - Rušič vákua v hermetickej zóne sú obsiahnuté v dokumente „Plán kontrol a skúšok“, tvoriaceho prílohu hodnoteného plánu kvality č. IPZK č. 0215 – V01-5100409/PKVZ.01/34/00/01.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto je v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. a), b), c), d), e), g), h), l) bod 5 a písm. p) ako aj § 6 a prílohy č. 5 časť II. písm. a) – r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a spĺňa podmienky vyžadované v § 25 atómového zákona.

Úrad upozorňuje, že nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, je nutné aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu JE V-2 „Program prevádzkových kontrol NDT SE - EBO V2“, č. 6-PCP/001 dotknutú uvedenou zmenou.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie ST1-FA a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II. a III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 zákona správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 20.04.2022

generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností  
v zastúpení

Ing. Juraj Homola  
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a vyradovania  
jadrových zariadení