



Číslo: 1478/2026, spis UJD SR 1102-2026 (3800-2025)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 80/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502429025-1 „Náhrada časových relé TX11“ na jadrovom zariadení JE EMO 1, 2.**

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

schvaľuje

- **zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre JE EMO 1, 2, obsiahnuté v Individuálnom programe zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) L 2b, formou dodatku č. 19 - „Časové relé Siemens Sirius 3RP25“, číslo dokumentu: IPZK-EMO/52014/137-01**

a

- **zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1, 2 v rozsahu dodatku č. 19 - „Časové relé Siemens Sirius 3RP25“ IPZK L 2b, číslo dokumentu: IPZK-EMO/52014/137-02.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 28.10.2025 zn. SE/01447/014896/2025/AA začal dňom doručenia žiadosti na úrad 28.10.2025 správne konanie č. 1102-2026 (3800-2025) vo veci žiadosti o súhlas na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502429025-1 „Náhrada časových relé TX11“ a vo veci schválenia zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality formou dodatku č. 19 a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ v JE EMO 1, 2.

Predmetom realizácie projektu je výmena pôvodných časových relé typu Modurel TX11, od výrobcu ZPA Trutnov, za nové relé typu 3RP2540-1BW30 od výrobcu Siemens z dôvodu zastaranosti existujúcich časových relé, nakoľko nie je možná ich výmena použitím nového kusu od výrobcu – už sa nevyrábajú, a v prípade poruchy alebo potreby výmeny, nie je možné vykonať výmenu operatívne.

Nové časové relé od výrobcu Siemens zabezpečia spoľahlivú, bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2b, podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zaradené do bezpečnostnej triedy II a III.

Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú predmetné prevodníky klasifikované ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 9842/2025 zo dňa 29.10.2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 493/2025 zo dňa 29.10.2025 správne konanie prerušil ku dňu 13.11.2025 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 13.01.2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR list č. 2581/2026-11.1/pm, 890/2026 zo dňa 13.01.2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ 502429025-1 v JE EMO1, 2, ktorá je predmetom tohto povoloňovacieho konania, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní

vplyvov a ani nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny na konfigurácii č. PZ 502429025-1 v JE EMO 1, 2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácie projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ 502429025-1 v JE EMO 1, 2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu kategorizovaného podľa § 2 písm. w) bod 1. a 2. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502429025-1 „Náhrada časových relé TX11“, ktorého súčasťou sú:
 - Dodatok č. 19 IPZK L2b „Rozvádzač UNIBLOK“,
 - Požiadavky na kvalitu (PnK) VZ,
 - Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - Plán kontrol a skúšok,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na základe kontroly predloženej úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii zmene v rozsahu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502429025-1 „Náhrada časových relé TX11“, na jadrovom zariadení JE EMO 1, 2 je v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1, 2, § 8 ods. 1, 3, 6, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, príloha č. 5 časť II. písm. a) až l), n), p), r), príloha č. 7 písm. a), b), g), i), j), k), l), body 2 až 5 p), q), r) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež spĺňa § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov.

Trnava 17.02.2026




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 17-02-2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 4-03-2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 5-03-2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnost'