

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1118-2024; 4569/2024

Trnava

20. 5. 2024



ROZHODNUTIE č. 239/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - nehermetické potrubné priechodky ako súčasti potrubných uložení a pomocných ocelových konštrukcií v rozsahu plánov kvality PNM34210253, rev. 04, PNM34211476, rev. 04, PNM34210714, rev. 01, 4. bloku JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 19. 10. 2023 zn. SE/00082/012122/2023 začal dňom 20. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - potrubné systémy, potrubné trasy a ostatné spojovacie potrubie v rozsahu plánov kvality PNM34211770, rev. 04, PNM34211368, rev. 03, PNM34204909, rev. 09, PNM34204901, rev. 04, PNM34204902, rev. 04, PNM34204702, rev. 08, PNM34204792, rev. 03, PNM34204783, rev. 03, čiastkových

prevádzkových súborov Systém kompenzácie objemu, Spojovacie potrubie, Zariadenie pre výmenu paliva, Spojovacie potrubie primárnej časti, Vložený okruh chladenia hlavných cirkulačných čerpadiel, Vložený okruh chladenia systému ochrany a riadenia reaktora, 4. bloku JE EMO.

Žiadateľ dňa 22.11.2023 doplnil svoju žiadosť listom zn. SE/00082/014409/2023 zo dňa 21.11.2023 o nové revízie dokumentov PNM34214521, rev. 05, PNM34214524, rev. 05, PNM34214525, rev. 04 a PNM34214528, rev. 05.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 408/2023 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil upravené a doplnené dokumenty, tvoriace predmet žiadosti. Rozhodnutie č. 408/2023 nadobudlo právoplatnosť 04.12.2023.

Dňa 26.01.2024 úrad dostal list zn. SE/00001/001514/2024 so žiadosťou o predĺženie termínu plnenia podmienok z rozhodnutia úradu č. 408/2023 o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení dôvodov s novou lehotou súhlasil a rozhodnutím č. 80/2024 zo dňa 07.02.2024 predĺžil lehotu na doplnenie podania o 60 dní.

Úrad obdržal doplnené podanie listom zn. SE/00001/004225/2024 zo dňa 22.03.2024, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 2759/2024 dňa 25.03.2024 (obnovenie správneho konania) a ktorým žiadateľ upresnil rozsah dotknutých VZ uvedených v liste zn. SE/00082/012122/2023 a preformuloval svoju pôvodnú žiadosť na žiadosť o schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - nehermetické potrubné priechodky ako súčasti potrubných uložení a pomocných oceľových konštrukcií v rozsahu plánov kvality PNM34210253, rev. 04, PNM34211476, rev. 04, PNM34210714, rev. 01, 4. bloku JE EMO a predložil nové revízie dokumentov PNM34214525, rev. 05, PNM34214526, rev. 06, PNM34214577, rev. 05. Podanie je zároveň plnením podmienky o prerušení správneho konania č. 408/2023.

Žiadateľ dňa 07.05.2024 doplnil svoju žiadosť listom zn. SE/00001/006101/2024 zo dňa 06.05.2024 o novú revíziu dokumentu PNM34214578, rev. 03.

Zmena spočíva v doplnení požiadaviek pre etapu montáže dotknutých VZ vyvolaným nutnosťou doplnenia tieniaceho materiálu do posudzovaných nehermetických potrubných priechodiek z dôvodu ich radiačného dotienenia.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Technologický postup – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214525, rev. 05,
2. Plán kontrol a skúšok – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214526, rev. 06,
3. Technologický postup montáže – tienenie a utesnenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214577, rev. 05,
4. Technologický postup – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214519, rev. 04,
5. Plán kontrol a skúšok – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214520, rev. 03,
6. Technologický postup – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214521, rev. 05,
7. Plán kontrol a skúšok – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214522, rev. 04,

8. Plán kontrol a skúšok – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214523, rev. 05,
9. Technologický postup – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214524, rev. 05,
10. Plán kontrol a skúšok – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214527, rev. 04,
11. Technologický postup – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214528, rev. 05,
12. Plán kontrol a skúšok – Tienenie nehermetických potrubných priechodiek, PNM34214578, rev. 03.

Po posúdení predložených dokumentov v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona úrad dospel k záveru, že tieto spĺňajú požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. k), l) bod 2, § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika