

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3871-2025; 11328/2025

Trnava

10. 12. 2025



ROZHODNUTIE č. 562/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre prechodové prípojnicové rozvody bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“) PNM34171625, rev. 06 a PNM34171635, rev. 05, pre 4. blok JE Mochovce,

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ:

- PNM34171625, rev. 06, Plán kvality pre vybrané zariadenia – 2. fáza 6kV Prechodový prípojnicový rozvod trieda III Lot C14,

- PNM34171635, rev. 05, Plán kvality vybraných zariadení – 2. fáza 6 kV Prechodový prípojnicový rozvod trieda III Lot C15.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov:

PNM34171625, rev. 05, PNM34171635, rev. 04 schválených rozhodnutím č. 397/2014.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 03. 11. 2025 zn. SE/00040/015038/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 04. 11. 2025 správne konanie č. UJD SR 3871-2025 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu montáže pre prechodové prípojnícové rozvody pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dôvodom navrhovaných zmien je NCR, FIN technologického dodávateľa alebo nová revízia zoznamov spotrebičov technologických dodávateľov.

Cieľom zmeny je zosúladiť prípadnú nekoreláciu technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov.

Touto zmenou sa zvyšuje jadrová bezpečnosť samotného prípojnícového rozvodu, pretože pôvodný návrh je nedostatočný vzhľadom na koreláciu nových technologických parametrov definovaných technologickými dodávateľmi s prvkami ochrany a ovládacích prvkov.

Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy rozvádzača na existujúce zariadenia pre všetky súvisiace aktivity pri inštalácii, kontrole, skúškach, údržbe a prevádzke zariadení.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby a montáže pre DC rozvádzače sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34171212, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre montáž 6kV rozvádzačov – BT III
Lot C14,
2. PNM34171311, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre montáž 6kV rozvádzačov – BT III
Lot C15,
3. PNM34170092, rev. 02, Technologický postup montáže 6 kV rozvádzačov,
4. PNM34170615, rev. 01, Technologický postup pre montáž časť 1: 6kV Prepojovacie mosty,
5. PNM34170614, rev. 02, Technologický postup modifikácií 6 kV rozvádzačov,
6. PNM34409989, rev. 09, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD 6kV rozvádzačov BT III
Blok 4.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu montáže pre prechodové prípojnícové rozvody (v rozsahu kapitol č. 6 PLKVZ PNM34171625, rev. 06 a PNM34171635, rev. 05) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II., § 8 ods. 1, 2, 3, príloha č. 7 písm. b), g), k), l) body 2

až 5, o), p), r) ako aj § 9 ods. 2, 3, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Adam Benc

riaditeľ odboru jadrových materiálov

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika