

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1146-2023; 1117/2023

Trnava

8. 2. 2023



ROZHODNUTIE č. 47/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže medených káblov pre menej ako 50V a optických káblov pre hlavný systém kontroly a riadenia (ďalej „SKR“) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II na 4. bloku JE Mochovce v rozsahu dokumentu PNM34481946, rev. 01.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa rušia požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu dokumentu PNM34481946, rev. 00, schválené rozhodnutím úradu č. 325/2017. Ostatné požiadavky na kvalitu VZ schválené rozhodnutím úradu č. 325/2017 ostávajú naďalej v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11. 1. 2023 zn. SE/000630/2023 začal dňom 12. 1. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu montáže

medených káblov pre menej ako 50V a optických káblov pre hlavný SKR BT II na 4. bloku JE Mochovce v rozsahu dokumentu PNM34481946, rev. 01.

Zmeny požiadaviek na kvalitu VZ sú obsiahnuté v dokumente PNM34481946, rev. 01, „Zoznam káblov pre I&C, výber dát pre licencovanie, časť Areva“ a boli vykonané v súlade s dokumentom PNM34484306, rev. 00, „ Sprievodná technická správa - PLKVZ PNM34521064“. Obsahom dokumentu PNM34484306, rev. 00, sú požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetná realizácia zmien sa týka náhrady:

1. poškodeného kábla 4N41000AR0109.K00 a nedostupnosti pôvodného typu JE-HCH 4x2x0,8 /1,8 Bd IEC 60331 kábla za nový ekvivalentný kábel JE-HCH 4x2x0,8 Bd Si FRNC-A IEC 60331 (EFD 2022_CAS_MISS_4.10.01_0748),
2. poškodeného kábla 4L41000AF0025.L00 a nedostupnosti pôvodného typu kábla KL-AT-V(ZN)HH 2G62.5/125 za nový ekvivalentný kábel KL-AT-V(ZN)HH 2G62.5/125 FRNC-A (EFD_2022_CAS_MISS_4.10.01_0753).

Nové typy káblov boli kvalifikované na plnenie požiadaviek definovaných pre bezpečnostnú triedu BT II podľa vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Výmena káblov bola analyzovaná aj odsúhlasená dodávateľom pôvodných káblov.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 odsek 3 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhované zmeny, v súvislosti s riadením zmien podľa § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zhodnotené v PNM34484306, rev. 00. Z hodnotenia plnenia § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyplýva, že predmetom realizácie zmien je zmena požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ schválených rozhodnutím úradu č. 325/2017 v rozsahu novej revízie dokumentu PNM34481946, rev. 01.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika