



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 644/2025; spis UJD SR 1159-2025 (pôvodné číslo UJD SR 4294-2024)

DOPORUČENÉ + domček

EXPEDOVANÉ	
dňa:	23. JAN 2025
podpis:	[redacted]

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 13.1.2025

a vykonateľnosť dňa 13.1.2025

zápis vykonal 2.12.2024

dňa 13.1.2025

podpis [redacted]



Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40 - mestská časť Ružinov
811 09 Bratislava

ROZHODNUTIE č. 23/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod JE EMO 1,2, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu zmeny v dokumente 7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa“,
vydanie č. 01, revízia č. 11.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 22. 11. 2024 zn. SE/01427/015300/2024/AA začal dňom 26. 11. 2024 správne konanie č. UJD SR 1159-2025 (pôvodné číslo UJD SR 4294-2024) vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v bezpečnostnom predpise „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č. 11.

K predmetnej zmene predložil žiadateľ v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 6231/2007-3.4/hp, Hlava VI Závery, kapitola 3, z ktorého úrad usúdil, že navrhované činnosti nie je potrebné posúdiť podľa uvedeného zákona.

Bezpečnostná správa JE EMO patrí v zmysle prílohy č. 1 ods. C písm. i) zákona medzi dokumentáciu potrebnú k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzku, ktorú úrad podľa § 4 ods. 2) písm. e) bod 3 zákona posudzuje. Aktualizáciu bezpečnostnej správy požaduje ustanovenie Prílohy č. 4 Časť B Díl I. oddiel D. ods. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky ÚJD SR č. 103/2016 Z. z. Na realizáciu zmeny v tejto dokumentácii úrad vydáva súhlas podľa § 4 ods. 2) písm. f) bod 2 zákona.

Úrad zobral na vedomie listom č. 11267/2024 zo dňa 17. 12. 2024 oznámenie riešenia projektu zmeny PZ 501819187 „Typová výmena ističov ARV, Výmena ističov ARV v rozvádzačoch 0BFF11 a 0BFF12“ JE Mochovce.

Predkladaný návrh zmien prevádzkového predpisu 7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č. 11 rieši aktualizáciu kapitoly 8.3 „Elektrický systém vo vnútri elektrárne“. Jedná sa o realizačný projekt, ktorý rieši výmenu ističov v prírodných poliach rozvádzačov 0BFF11 a 0BFF12. Nakoľko výrobca ukončil výrobu pôvodných ističov, nie je možné ich opravovať a udržiavať pomocou náhradných dielov. Nové ističe sú typovej rady MasterPact MTZ a disponujú riadiacou jednotkou Micrologic 5.0X. Nastavenie nových ističov bude totožné s nastavením existujúcich ističov. Tento fakt zabezpečí, že budú dodržané všetky potrebné parametre zabezpečujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku zariadení napájaných z týchto rozvádzačov.

Na základe preskúmania predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny vykonané v „Predprevádzkovej bezpečnostnej správe“, vydanie č. 01, revízia č. 11 spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2016 Z. z. a žiadosť spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia, ktorá je súčasťou Vašej žiadosti z 22. 11. 2024 zn. SE/01427/015300/2024/AA spĺňa požiadavky atómového zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 22. 01. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

DORUČENKA DOPORUČENE		
Deň uloženia zásielky	Odosielať:	Úrad jadrového dozoru SR Okružná 5 918 64 Trnava
		644/2025 (R 23/2025)
Potvrdzujem príjem tejto písomnosti		Denná pečiatka dodacej pošty
Dňa 28. 1. 2025		
Podpis M. G.		Adresát: Slovenské elektrárne, a. s. Pribinova 40 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

