

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1165-2023; 1843/2023

Trnava

3. 3. 2023



## ROZHODNUTIE č. 82/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení

(ďalej len „VZ“) – prieťahadítka, čiastkového prevádzkového súboru

(ďalej len „DPS“) – systém kontinuálneho čistenia chladiva primárneho okruhu v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentu č. PNM34390386, rev. 05, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 4. bloku JE EMO,

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE EMO obsiahnutých v „PLKVZ – Priehľadítka, BT III, (4. blok) 2. etapa“, PNM34390386, rev. 05.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ definovaných v pláne kvality č. PNM34390386, rev. 03 schváleného rozhodnutím úradu č. 862/2013.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 12. 1. 2023 zn. SE/000658/2023 začal dňom 13. 1. 2023 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ a správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ podľa výrokovvej časti tohto rozhodnutia pre 4. blok JE EMO.

Zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality dotknutých VZ boli vykonané z dôvodu doplnenia nových priehľadítok do potrubných trás na sledovanie a kontrolu činností (kyprenie, pranie, vyvážka) filtrov ŠOV 1.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženého plánu kvality v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až c), g), k), l) bod 2 až 5, písm. p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34390392, rev. 03 – Plán kontrol a skúšok – Príprava výroby a výroba – Priehľadítka (4. blok),
- 2) PNM34387104, rev. 00 – Vykonávací projekt – Systém kontinuálneho čistenia chladiva primárneho okruhu – Preukazná dokumentácia – Potrubné systémy – Návrhová špecifikácia,
- 3) PNM34393819, rev. 00 – Nevýpočtové hodnotenie potrubia na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť potrubia malého priemeru,
- 4) PNM34390400, rev. 01 – Technická dokumentácia – Priehľadítka,
- 5) PNM34389482, rev. 05 – Technologický postup č. TP/146/ENS/2010 – Montáž potrubia a príslušenstvo,

- 6) PNM34392371, rev. 05 – Plán kontrol a skúšok – Montáž potrubných trás vedľajších v m. č. A303/2.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole č. 4.1 predmetného PLKVZ. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika