

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1179-2025; 46/2025

Trnava

7. 1. 2025



ROZHODNUTIE č. 3/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, uvedených v pláne kvality VZ č. EBO-STR/II-057-00-00 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“, revízia č. 00, verzia č. 01

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

schvaľuje požiadavky na kvalitu VZ BTII - dieselgenerátory v rozsahu kapitoly 5 a) dokumentu č. EBO-STR/II-057-00-00 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“, revízia č. 00, verzia č. 01.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/01452/015624/2024/Mc z 29. 11. 2024 začal dňom 29. 11. 2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dieselgenerátorová stanica s príslušenstvom v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice nedisponovali komplexnou dokumentáciou systému manažérstva kvality, nakoľko v čase ich uvádzania do prevádzky

neboli legislatívou požadované. Schvaľovaná dokumentácia je vypracovaná pre VZ s ohľadom na ich stav a zrealizované modifikácie s prihliadnutím na ich bezpečnostnú funkciu a vplyv na jadrovú bezpečnosť. V schvaľovanej dokumentácii VZ sú definované aj pravidlá a požiadavky kladené na kvalitu jednotlivých dielov dieselgenerátora v prípade potreby dodávky nového náhradného dielu alebo výmeny časti dielu dieselgenerátora vyrobených z hutníckych alebo nehutníckych materiálov.

Žiadateľ dňa 17. 12. 2024 svoju žiadosť doplnil listom zn. SE/01452/016683/2024/Mc z 13. 12. 2024 o nové doplnené verzie schvaľovanej dokumentácie.

Požiadavky na kvalitu VZ sú uvedené v technickej dokumentácii:

- 2024009-0-PNK-002, rev. 00, „Požiadavky na kvalitu Dieselgenerátor s príslušenstvom“,
- 2024009-0-PKS-6, rev. 00, „Plán kontrol a skúšok Dieselgenerátor s príslušenstvom“,
- DSTA00013496-1, rev. 02, „Analýza rozkladu dieselgenerátora na jednotlivé komponenty a prvky pre havarijný dieselgenerátor Z40 pre JE Mochovce (Atómová elektrárňa Mochovce) a JE Bohunice (Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice)“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú uvedené v dokumente č. 2024009-0-RZSMK-3 ako samostatná príloha žiadosti.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubení, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika