



Číslo: 10433/2023, spis číslo: ÚJD SR 3837-2023

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

R O Z H O D N U T I E č. 4 3 0 / 2 0 2 3

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10788/T

zmenu v prevádzkových predpisoch s názvom

5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7,

5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6.

Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti ruší platnosť dokumentov 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 5.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 10.11.2023 zn. 2023/08166/3000/Hlb začal dňom 16.11.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny v prevádzkových predpisoch 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6.

Zmeny v novom vydaní prevádzkových predpisov vychádzajú z aktuálneho stavu vyrad'ovania JE V1. Vykonané boli z dôvodu plánovanej demontáže vzduchotechnických jednotiek ventilačného systému SV14 a SV64, ktorá je v súlade so schváleným Plánom 2. etapy vyrad'ovania JE V1 v rozsahu projektu D4.4C.01. Táto zmena bude realizovaná v rámci demontážneho projektu DZM 5364/2019, ktorý bol úradom posúdený a akceptovaný listom č. 3972/2021 zo dňa 03.06.2021.

Pre zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok z pohľadu radiačnej ochrany počas realizácie vyrad'ovania jadrového zariadenia JE V1 v priestoroch SO 800:V1 sú naďalej činné vzduchotechnické jednotky ventilačného systému SV11 a SV16. Požadovanú výmenu vzduchu pri výkone búracích a demontážnych prác v dotknutých priestoroch budú navyše zabezpečovať mobilné odsávacie jednotky.

Vzhľadom k tomu, že uvedená činnosť nie je odchýlkou od Plánu 2. etapy vyrad'ovania JE V1, bola posúdená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úrad už disponuje vydaným Závazným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 14188/2022-11.1.2/im a Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2850/2014-3.4/hp, nebolo potrebné v tomto konaní uvedené stanoviská k žiadosti predkladať.

Na základe preskúmania a posúdenia dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6 spĺňajú podmienky vyžadované § 25 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Prevádzkové predpisy 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6 nadväzujú na prevádzkové predpisy 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 5 a tieto predpisy v plnom rozsahu nahrádzujú.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave, dňa 18.12.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností