

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3860-2023; 10484/2023

Trnava

20. 12. 2023



ROZHODNUTIE č. 437/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby a montáže NN úsekovej rozvádzače bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, v rozsahu predkladanej technickej dokumentácie pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ:

PNM34173140 „Plán kvality vybraných zariadení – 2 etapa NN úsekovej rozvádzače BT II Lot C14“, rev. 05 a PNM34173300 „Plán kvality vybraných zariadení – 2 etapa NN úsekovej rozvádzače BT II Lot C15“, rev 06.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34173140, rev. 04 a PNM34173300, rev. 05 schváleného rozhodnutím č. 2/2013 a požiadavky na kvalitu obsiahnuté v dokumentoch PNM34173173, rev. 02, PNM34173188, rev. 01 a PNM34173723, rev. 01 schválené rozhodnutím č. 2/2013.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 16. 11. 2023 zn. SE/00082/014215/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 20. 11. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre NN úsekové rozvádzače (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality vybraných zariadení – [REDAKOVANÉ]) BT II a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ uvedené v PLKVZ - PNM34173140, rev. 05 a PNM34173300, rev. 06 pre 4. blok JE Mochovce.

NN úsekové rozvádzače, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II.

Dôvodom zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je zosúladenie prípadnej nekorelácie technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentmi ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov.

Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy od rozvádzačov na existujúce objekty a zariadenia pre všetky súvisiace aktivity pri inštalácii, kontrole, skúškach, údržbe a prevádzke zariadení, nakoľko pôvodný návrh bol nedostačujúci vzhľadom na koreláciu nových technologických parametrov definovaných technologickými dodávateľmi s prvkami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzača. Opravený návrh zvýši jadrovú bezpečnosť rozvádzačov.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby a montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34173173, rev. 05, Údajový list NN pracovného rozvádzača [REDAKOVANÉ]
2. PNM34173188, rev. 04, Údajový list NN pracovného rozvádzača [REDAKOVANÉ]
3. PNM34173723, rev. 04, Údajový list NN pracovného rozvádzača [REDAKOVANÉ]
4. PNM34170093, rev. 06, Technologický postup montáže NN rozvádzačov,
5. PNM34170426, rev. 01, Technologický postup montáže NN rozvádzačov CI,
6. PNM34409967, rev. 07, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD PC a MMC rozvádzačov BT II Blok 4.

Ostatné požiadavky na kvalitu pre PLKVZ PNM34173140 a PNM34173300 boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 2/2013.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN podružné rozvádzače (SJZ – [redacted]) a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34173140, rev. 05 a PNM34173300, rev. 06 sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až j), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), k), l), p) body 2 až 4, ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

[redacted]
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika