

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1219-2024; 809/2024

Trnava

24. 1. 2024



ROZHODNUTIE č. 44/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, závod 3. a 4. blok Elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO obsiahnutých v kapitole 5 písm. b) plánu kvality – Dodatok č. 1 IPZK č. MOD V2/M06.00/IPZK/0179/ EGM/04, rev. 00 Tepelné výmenníky HSCHZ 1TQ23,63W01, 2TQ23,36W01

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO v rozsahu predložených Požiadaviek na kvalitu k Dodatok č. 1 IPZK č. MOD V2/M06.00/IPZK/0179/ EGM/04, rev. 00 Tepelné výmenníky HSCHZ 1TQ23,63W01, 2TQ23,36W01 – Rekvalifikácia tepelných výmenníkov 1TQ23,63W01, 2TQ23,36W01.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 24.11.2023 zn. SE/01650/014395/2023/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 24.11.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek

na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení a zmeny požiadaviek na kvalitu Tepelných výmenníkov špecifikovaných vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Hodnotené komponenty, tepelné výmenníky plniace funkciu sprchových chladičov v elektrárňach Jaslovské Bohunice boli obstarané podľa technických dodacích podmienok a modernizované v dvoch etapách, Obnovenie spoľahlivosti sprchových chladičov a Modifikácia chladičov sprchových systémov, podľa vypracovanej technickej výkresovej dokumentácie z atestovaných materiálov. Kvalita počas výroby a montáže, ako aj v priebehu prevádzky nových vodných komôr bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaných plánov (PKS).

Doplnené požiadavky na zabezpečovanie kvality a požiadavky na kvalitu pre obstarávanie, výrobu, montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzku dotknutých výmenníkov sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Plán kvality – Dodatok č. 1 IPZK č. MOD V2/M06.00/IPZK/0179/ EGM/04, rev. 00 Tepelné výmenníky HSCHZ 1TQ23,63W01, 2TQ23,36W01 s prílohami.
2. Plán kontrol a skúšok pre prevádzku tepelných výmenníkov IPZK/2023/52010/143-6, rev. 00.
3. Požiadavky na kvalitu tepelných výmenníkov IPZK/2023/52010/143-2, rev. 00.
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až g) k Dodatku č. 1 IPZK č. MOD V2/M06.00/IPZK/0179/ EGM/04, rev. 00, IPZK/2023/52010/143-3, rev. 00.

Hodnotené vybrané zariadenia sú podľa dôležitosti zaradené do seizmickej kategórie 1a (FA) a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4 atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a), b), e), k), l) body 2 až 5, písm. o), p), ako aj § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úrad podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal súhlas na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona, vykonaných v prevádzkovom predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, rev. č. 97 rozhodnutím č. 003/2024.

Zmeny v predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“ spočívajú v doplnení kapitoly 6.2 a prílohy 15-B, kapitoly 15 o aktualizované údaje.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,
PhD.

riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika