

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1221-2024; 477/2024

Trnava



ROZHODNUTIE č. 23/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

v y d á v a s ú h l a s

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, IČO: 35 946 024, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyrad'ovania jadrového zariadenia JE A1 v rozsahu uvádzania do prevádzky a využívania vzduchotechnických systémov P-31, O-21 a P-15T.

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutia na splnenie nasledovnej podmienky:

1. Držiteľ povolenia po ukončení aktívneho komplexného vyskúšania vzduchotechnických systémov P-31, O-21 a P-15T predloží úradu jeho vyhodnotenie.

Termín: 40 dní po ukončení aktívneho komplexného vyskúšania

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.11.2023 zn. 2023/08429/2400/Gal, začal dňom 24.11.2023 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyradovania jadrového zariadenia JE A1 v rozsahu uvádzania do prevádzky a využívania zariadenia vzduchotechnických systémov P-31, O-21 a P-15T v rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia VZT systému HVB JE A1“.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky na vydanie súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 s prihliadnutím na § 20 ods. 4 a § 19 ods. 3 a 6 atómového zákona v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom projektu „Rekonštrukcia VZT systému HVB JE A1“ bola realizácia prvého samostatného prevádzkového celku – inštalácia prírodného vzduchotechnického systému

P-12a a inštalácia k nemu prislúchajúceho odvodného vzduchotechnického systému O-12a. Pre uvádzanie do prevádzky tohto prvého celku bolo vydané rozhodnutie úradu č. 284/2023, ktorým úrad vydal súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyradovania jadrového zariadenia JE A1 v rozsahu uvádzania do prevádzky a využívania vzduchotechnických systémov P-12a a O-12a.

Následne boli dobudované zvyšné samostatné technologické celky – prírodný vzduchotechnický systém P-15T pre SO 30/A (prístavba k SO 30), prírodný vzduchotechnický systém P-31 a odvodný vzduchotechnický systém O-21 pre ventiláciu priestoru m. č. 531 v SO 30 v rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia VZT systému HVB JE A1“, vrátane prepojenia uvedených systémov s vetranými priestormi v SO 30 JE A1 s vyvedením prefiltrovanej vzdušiny cez ventilačný komín do ŽP.

Úrad rozhodnutím č. 164/2022 vydal držiteľovi povolenia súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyradovania jadrového zariadenia JE A1 v rozsahu rekonštrukcie vzduchotechnického systému v hlavnom výrobnom bloku JE A1. Zároveň uvedeným rozhodnutím bola úradom schválená dokumentácia systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení pre rekonštrukciu vzduchotechnického systému v hlavnom výrobnom bloku JE A1. Bol aktualizovaný prevádzkový predpis 15-ZOZ-802 „Zoznam vybraných zariadení pre JZ JE A1, TSÚ RAO, MSVP a FS KRAO“, vydanie č. 9 v časti 1.2 Zariadenia HVB, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 273/2023.

Pre potrebu etapy uvádzania do prevádzky a využívania druhého samostatného celku vzduchotechnických systémov P-31 a O-21 boli aktualizované prevádzkové predpisy 9-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1“, vydanie č. 4 a 9-LAP-002 „Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1“, vydanie č. 4, ktoré boli schválené rozhodnutím úradu č. 419/2023.

Ostatná dokumentácia podľa § 19 ods. 3 a 6 atómového zákona, ktorá nebola k žiadosti predložená, ale je v žiadosti uvedená, sa nemení a zostáva v platnosti tak, ako už bola schválená príslušnými rozhodnutiami úradu.

Uvádzanie do prevádzky bude realizované v rozsahu komplexného aktívneho vyskúšania podľa programu prác „9-PRG-13/2400/2022 – Program PKV a KV prírodných a odvodných systémov VZT inštalovaných v rámci realizácie projektu „Vyradovania JE A1“.

Úrad s odvolaním sa na prílohu č. 4, časť B, diel I., oddiel A, ods. 14 vyhlášky úradu

č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov viaže súhlas na splnenie podmienky v súvislosti s prechodom zariadenia do etapy využívania.

Realizácia uvedenej činnosti je v súlade s Plánom III. a IV. etapy vyrad'ovania JE A1 a je v súlade s rozhodnutím úradu č. 369/2016, ktorým úrad vydal povolenie na III. a IV. etapu vyrad'ovania jadrového zariadenia JE A1 z prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnym odpadom v jadrovom zariadení JE A1.

Vzhľadom k tomu, že uvedená činnosť nie je odchýlkou od Plánu III. a IV. etapy vyrad'ovania JE A1, bola posúdená MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úrad už disponuje vydaným Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 2292/2015-3.4/hp a Záväzným stanoviskom MŽP SR č. 38819/2016-1.7/hp. nebolo potrebné v tomto konaní uvedené stanoviská k žiadosti predkladať.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

