

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1233-2025; 695/2025

Trnava

23. 1. 2025



ROZHODNUTIE č. 28/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 a 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby pre prepojovacie skrine (SJZ v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality PNM34411756, rev. 09 – vyznačené červeným) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“):

PNM34411756, rev. 09, PLKVZ – Plán kvality dodávky pre prepojovacie skrine (Junction box) BT III.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34411756, rev. 08 schváleného rozhodnutím č. 308/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11. 12. 2024 zn. SE/00001/016537/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 13. 12. 2024 správne konanie č. UJD SR 1233-2025 (4436-2024) vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu výroby prepojovacích skríň, 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Prepojovacie skrine, ktorých požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Dôvodom zmeny je doplnenie nového vybraného zariadenia – prepojovacích skriniek, ktoré slúžia pre pripojenie ku spotrebičom.

Vlastnosti nového vybraného zariadenia sú overené kvalifikačnými skúškami – typovou skúškou, ktorou sa preukážu požadované vlastnosti a plnenie bezpečnostnej funkcie. Zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34419162, rev. 02, Kvalifikačný program pre prepojovacie skrine BT III Generi – Príloha 17 pre PLKVZ PNM34411756,
2. PNM34419163, rev. 00, Plán kontrol a skúšok (PKS) pri výrobe pre prepojovacie skrine BT III Generi – Príloha 18 pre PLKVZ PNM34411756,
3. PNM34411764, rev. 08, Príloha A1: Obrysový náčrt a špecifikácia pre prepojovacie skrine BT III – príloha 1 pre PLKVZ PNM34411756.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu pre etapu výroby prepojovacích skríň a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až l), § 8 ods. 1, príloha č. 7 písm. a), b), d), g), l) body 2 až 5, ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika