

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1234-2025; 1760/2025

Trnava

21. 2. 2025



ROZHODNUTIE č. 84/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

A. požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) potrubné trasy 4. bloku JE EMO v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 3 plánu kvality PNM34382168, rev. 07,

B. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

Plán kvality vybraného zariadenia – revízia IPZK C143 – Potrubné trasy s príslušenstvom, PNM34382168, rev. 07.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ uvedených v dokumentoch PNM34393210, rev. 02, PNM34393211, rev. 02, schválených rozhodnutím úradu č. 776/2015, v dokumentoch PNM34394509, rev. 04, PNM34389518, rev. 11,

schválených rozhodnutím úradu č. 258/2024 a platnosť plánu kvality PNM34382168, rev. 06, schváleného rozhodnutím úradu č. 258/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.12.2024 zn. SE/00001/016604/2024 začal dňom 13.12.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien:

- a) požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – potrubné trasy 4. bloku JE EMO v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 3 plánu kvality PNM34382168, rev. 07,
- b) zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Zmena spočíva v úprave hodnotených potrubných trás z dôvodu montáže nových obmedzovačov švihov.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ nahrádzajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Kontrolný výpočet potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť, stanovenie miest roztrhnutia na základe napäťových kritérií – výpočtový potrubný systém 4025/EM4, PNM34393210, rev. 03,
2. Kontrolný výpočet potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť, stanovenie miest roztrhnutia na základe napäťových kritérií – výpočtový potrubný systém 4029/EM4, PNM34393211, rev. 03,
3. Plán kontrol a skúšok – Montáž hlavných potrubných trás, PNM34394509, rev. 05,
4. Technologický postup č. TP 182/ENS/2010 – Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 12.

Predložený plán kvality definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, dopravy, skladovania, revízie, repasie, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných VZ. Okrem uvedeného plánu kvality obsahuje v kapitole 3.3 aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. h), k), l) bod 2 § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotenú VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika