

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

Trnava

UJD SR 1237-2023; 1378/2023



ROZHODNUTIE č. 68/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T,

Výrok

vydáva súhlas

na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v prevádzkovom predpise 9-TPP-807 – „Prevádzkový predpis pre vitrifikáciu chrompiku“, vydanie č. 7.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. 2023/00629/2400/Gal z 23.01.2023 začal dňom 24.01.2023 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť v dokumente uvedenom vo výrokovej časti rozhodnutia.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavku § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona, požiadavky § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov a súčasne predložený prevádzkový predpis spĺňa požiadavky prílohy č. 4, časť B diel I. oddiel G. ods. 2, 17 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z.

Tento projekt zmeny rieši zmeny v prevádzkovom predpise, ktorý je v zmysle § 18 ods. 2 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určený úradom ako dôležitý z hľadiska jadrovej bezpečnosti pre III. a IV. etapu vyradovania JE A1, preto každá jeho zmena je zmenou podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Nové vydanie č. 7 tohto predpisu bolo spracované z dôvodu zapracovania nápravných opatrení vyplývajúcich z analýzy arch. č. V01-7442/TD-25/22, ktoré boli premietnuté do programu prác č. 09-PRG-15/2400/2022. Nápravné opatrenia definujú nominálnu prevádzku zariadenia na základe zistených odporúčaní, určujú životnosť a kontroly komponentov podieľajúcich sa významným rizikom na abnormálnych stavoch zariadenia.

Predmetné zmeny dokumentácie nie sú zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, nakoľko nemenia fyzické aspekty lokality, a preto nie sú predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika