

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1242-2023; 1498/2023

Trnava

20. 2. 2023



ROZHODNUTIE č. 74/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – 2. etapa – Ventily vlnovcové A10, A11, A13, BT II (4. blok)“, PNM34204912, rev. 07

a

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – Ventily vlnovcové A10, A11, A13, BT II v rozsahu prílohy č. 1 posudzovaného plánu PNM34204912, rev. 07.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnutých v pláne kvality PNM34204912, rev. 06, schválenom rozhodnutím úradu č. 174/2017.

Ostatné požiadavky na kvalitu posudzovaných VZ, ktoré úrad schválil rozhodnutiami číslo 333/2013, 1148/2013 a 310/2016 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.01.2023 zn. SE/00082/001402/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 25.01.2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vlnovcových ventilov špecifikovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, patriacich do čiastkových prevádzkových súborov – systém kompenzácie objemu a systém spojovacieho potrubia primárneho okruhu 4. bloku JE EMO.

Zmena v pláne kvality spočíva v aktualizácii vykonávacích vyhlášok úradu, v doplnení zoznamu technickej dokumentácie, v doplnení technologického postupu a plánu kontrol a skúšok opakovanej montáže po oprave vlnovcových ventilov na základe kontroly súladu realizačnej dokumentácie s vydanou dokumentáciou manažérstva kvality.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže boli vykonané z dôvodu potreby nákupu komponentov využitých pre potreby 3. bloku a následnej montáže rezervných ventilov na 4. bloku, na základe kontroly projektovej a schválenej dokumentácie.

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v dokumentoch:

PNM34214508, rev. 03, Technologický postup, TP - Oprava a údržba armatúr Mostro, DN 10 až DN32 (40).

PNM34214509, rev. 03, Plán kontrol a skúšok, PKZ - Oprava a údržba armatúr Mostro, DN 10 až DN32 (40).

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené v kapitole č. 4.2 posudzovaného dokumentu PNM34204912, rev. 07

Hodnotené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované

do seizmickej kategórie 1a,1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3 a 4 atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II písm. a) až r), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. b), k), l) body 2 a 5, písm. o), p), ako aj § 9 ods. 3 písm. a) až e), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika