



Číslo: 4642/2026; spis UJD SR 125-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 229/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“ alebo „ÚJD SR“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 4 ods. 1 písm. d) a písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len „spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.“),

(A) povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne

a

(B) povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne

a

(C) povolenie na nakladanie s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne

a

(D) súhlas na etapu fyzikálneho spúšťania podľa § 5 ods. 2 písm. a) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne

a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na prechodné ustanovenia § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)

v y d á v a

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.,

**(E) povolenie na predčasné užívanie stavby
Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba
v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce
slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne**

na dobu do vydania kolaudačného rozhodnutia.

ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 a § 8 ods. 1 písm. c) atómového zákona viaže povolenie (A) na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne a súhlas (D) na etapu fyzikálneho spúšťania v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne, na plnenie nasledujúcich podmienok, ktorých splnenie v stanovenom termíne zabezpečí žiadateľ – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.

A1 Povinnosť dokončiť skúšky podľa kapitol 6.7, 6.19, 6.20, 6.21 programu 4P137A2 Program komplexného vyskúšania systému EXCORE a skúšky podľa kapitoly 6.4 programu 4P137C Program funkčných skúšok analyzátorov neutrónového roztoku pre NAR-I.

a súčasne

A2 Povinnosť predložiť ÚJD SR vyhodnotenie plnenia limitov a podmienok a technologických obmedzení podľa prílohy F Kontrolný zoznam v režime 6 dokumentu 4-ZOZ/0001 Kontrolný zoznam LP a TO pred prechodom 4. bloku JE Mochovce do režimu 6.

Podmienky A1 a A2 je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., povinná splniť najneskôr do začatia uvádzania 4. bloku do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., je povinná dokladovať splnenie podmienky A1 písomným hodnotením priebehu skúšok a splnenia kritérií ich úspešnosti, ktoré predloží ÚJD SR vo formáte dodatku k Záverečnej správe SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Nesplnenie podmienky A1 má za následok nespôsobilosť jadrového zariadenia na začatie etapy fyzikálneho spúšťania. Začatie etapy fyzikálneho spúšťania bez splnenia podmienky A1 môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 34 ods. 2 alebo ods. 3 atómového zákona. Splnenie podmienok A1 a A2 musí byť úradom písomnou formou akceptované.

Na konanie, v rámci ktorého je podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 stavebného zákona vydané povolenie (E) na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne, platí podľa § 84 ods. 12 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) prechodné ustanovenie, že konania o vydanie stavebného povolenia, konania o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením, konania o vydanie povolenia na zmenu účelu využívania stavby, konania o povolenie na predčasné užívanie stavby, konania o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, konania o vydanie kolaudačného rozhodnutia a konania o vydanie povolenia na odstránenie stavby k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacim s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia alebo z časti v areáli jadrového zariadenia začaté a právoplatne neskončené na úrade jadrového dozoru do 31. marca 2025 sa dokončia na úrade jadrového dozoru podľa doterajších predpisov. Na konania podľa prvej vety sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný do 31. marca 2025, jeho vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy účinné do 31. marca 2025 a zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 a všeobecne záväzné právne predpisy na jeho vykonanie v znení účinnom do 31. marca 2025. Dokumentácia na konania podľa prvej vety sa vypracuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 31. marca 2025.

Podľa ustanovenia § 37bf ods. 2 atómového zákona platí, že zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) ustanovuje podmienky, po splnení ktorých sa v konaniach k stavbám jadrových zariadení a k stavbám súvisiacim s jadrovými zariadeniami v areáli jadrového zariadenia postupuje aj po 31. marci 2025 podľa doterajších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025.

Odôvodnenie

ÚJD SR na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zo dňa 12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026), začal súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie:

- povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Atómová elektrárň Mochovce, VVER 4x440 MW, 3. stavba v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého

- jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.1“),
- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva v SO 800/1-02 Reaktorovňa II.HVB, m. č. A407 (ďalej len „správne konanie č. 1.2“),
 - povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona častí stavby v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 1.3“),
 - povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne vrátane uzla čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 2.1“),
 - povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne (ďalej len „správne konanie č. 2.2“),
 - povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.3“),
 - povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne (ďalej len „správne konanie č. 3.1“),
 - povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne (ďalej len „správne konanie č. 3.2“),
 - povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.3“).

Vydanie povolenia v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3 nie je predmetom tohto rozhodnutia. Konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 boli ukončené vydaním druhostupňových rozhodnutí č. 139/2019 P a 140/2019 P zo dňa 06. 05. 2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 22. 05. 2019. Konania č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli ukončené vydaním druhostupňového rozhodnutia č. 248/2022 P zo dňa 25. 08. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2022.

O začatí uvedeného správneho konania informoval úrad dotknuté správne orgány a všetkých účastníkov konania listinne písomnou formou. Všetky informácie o priebehu správnych konaní č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 sú účastníkom konania a verejnosti dostupné aj na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 608/2017 z 31. 01. 2017 predsedníčku ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový

správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a tiež veľkým počtom kontrol zhody, ktoré je potrebné vykonať pre potvrdenie súladu reálneho vyhotovenia zariadení s projektom, aby bolo možné plne vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté správne orgány informovaní prostredníctvom listov ÚJD SR reg. č. 623/2017 zo dňa 01. 02. 2017, reg. č. 778/2017, 779/2017 a 780/2017 zo dňa 07. 02. 2017 a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

Dokumentáciu správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 ako aj ostatných správnych konaní, ktoré súvisia so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3) s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 atómového zákona a v súlade s § 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia dokumentácie správnych konaní bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu účastníkov konania a verejnosti k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania do spisu podľa § 23 správneho poriadku s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania, ktorí využili možnosť nazerania do spisu, uplatnili pripomienky k dokumentácii, ktoré sú uvedené v zápisniciach z nazerania, resp. ich písomne uplatnili v stanovenom termíne do 31. 07. 2017. ÚJD SR sa vysporiadal s vecnými pripomienkami účastníkov konania podľa § 32 správneho poriadku a zapracoval ich do zoznamu nedostatkov podania.

Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie ÚJD SR dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017.

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného zabezpečenia, Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 (ďalej aj „PpBS MO34“), Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Úrad tiež žiadateľa upozornil a poučil, že ak žiadateľ neodstráni nedostatky žiadosti alebo ak nedoplní chýbajúce doklady v lehote, ktorú určil úrad, bude správne konanie č. 3.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 atómového zákona zastavené.

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.2 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017. Úrad v prílohách č. 1 a č. 2 listu ÚJD SR reg. č. 5265/2017 konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., musí doplniť podanie o programy vyskúšania vybraných zariadení (menovite programy etapových skúšok 4P201 až 4P205), programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku so zapracovanými pripomienkami, ktoré ÚJD SR uplatnil k analogickej dokumentácii 3. bloku MO34 a o predbežné vyhodnotenie výsledkov skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34. ÚJD SR zároveň rozhodnutím č. 334/2017 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vyzval, aby podanie v správnom konaní č. 3.2 doplnila o vyhodnotenie stavu skúšok systémov a zariadení 4. bloku MO34 a harmonogram skúšok systémov 4. bloku MO34, ktorý bude vychádzať z uvedeného vyhodnotenia, a to v najneskoršom termíne do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia č. 334/2017. Úrad tiež žiadateľa upozornil a poučil, že ak

v stanovenej lehote nebudú predmetné vyhodnotenie a harmonogram predložené, bude správne konanie č. 3.2 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 atómového zákona zastavené.

Nedostatky podania a požiadavky na doplnenie dokumentácie v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR reg. č. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017. ÚJD SR spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vyzval, aby k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až § 84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku doplnili dokumentáciu podľa prílohy č. 3 listu úradu reg. č. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017 pre stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. Nedostatky podania v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 boli zverejnené aj na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii správnych konaní č. 3.1 a 3.2 potvrdil písomne nasledovne:

- v Doklade o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného zabezpečenia listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018,
- v Pláne nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom listom reg. č. 766/2018 zo dňa 07. 02. 2018,
- v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13. 02. 2018,
- v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018,
- v Programoch vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku určených ÚJD SR a v Programoch uvádzania do prevádzky 4. bloku MO34 listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018,
- v Pravdepodobnostnom hodnotení bezpečnosti – PSA listom reg. č. 896/2018 zo dňa 14. 02. 2018,
- v doklade o vlastníckej a organizačnej štruktúre listom reg. č. 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., odstránila nedostatky podania v predmetnej dokumentácii v termíne, ktorý bol v súlade s požiadavkou v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017 o prerušení správnych konaní (t. j. do dňa 15. 02. 2018). ÚJD SR zverejnil spôsob odstránenia nedostatkov podania v uvedenej dokumentácii na svojom webovom sídle s cieľom zabezpečiť transparentnosť konania.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila dňa 28. 08. 2018 podania vo veci žiadosti o vydanie povolení podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia a tiež správnych konaní č. 2.1 a 2.2 pre 3. blok MO34. ÚJD SR vykonal predbežné hodnotenie doplnenia podania v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2, na základe ktorého konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnením podaní zo dňa 28. 08. 2018 splnila všetky podmienky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 pre pokračovanie v predmetných konaniach.

Následne ÚJD SR listami reg. č. 5913/2018, 5918/2018, 5021/2018 zo dňa 19. 09. 2018 a 6048/2018 zo dňa 26. 09. 2018 písomne oznámil všetkým účastníkom konania, že správne konania č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú od 28. 08. 2018. Súčasne uvedenými listami ÚJD SR účastníkom konania oznámil, že podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 budú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk ako „podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok“ najneskôr v termíne do 28. 09. 2018 a vyzval ich písomne sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie najneskôr v termíne do 28. 10. 2018. Podklady pre rozhodnutie ÚJD SR zverejnil na svojom

webovom sídle v súlade so stanoveným termínom. V podkladoch pre rozhodnutie bol na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk zverejnený spôsob odstránenia zistených nedostatkov v dokumentácii a odpočet plnenia odporúčaných podmienok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) uvedených v Záverečnom stanovisku (č. 395/2010-3.4/hp) zo dňa 28. 04. 2010 vydanom MŽP SR (ďalej len „Záverečné stanovisko EIA MO34“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 7772/2018 zo dňa 04. 12. 2018 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1, a 3.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a veľkým rozsahom kontrolných činností, ktoré je treba vykonať pred začatím uvádzania 3. a 4. bloku MO34 do prevádzky, aby bolo možné plne vyhovieť § 46 správneho poriadku (rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci). Predsedníčka úradu dňa 07. 12. 2018 listom č. 7860/2018 vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a dotknuté správne orgány informovaní listami ÚJD SR reg. č. 157/2019, 158/2019 a 7058/2018 zo dňa 07. 01. 2019, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

ÚJD SR vykonal neplánovanú inšpekciu č. 419/2019, ktorá bola zameraná na kontrolu stavu pripravenosti zariadení 4. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Na základe uvedenej inšpekcie a ďalších podkladov (najmä zoznamu vykonaných kontrol zhody a zoznamu vykonaných funkčných skúšok) konštatoval, že nedostatky podania v jednotlivých správnych konaniach, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, sú vyvolané aktuálnym stavom pripravenosti zariadenia a systémov 4. bloku MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov. Túto dokumentáciu z uvedeného dôvodu zatiaľ spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nemá k dispozícii, v podaní ju ale identifikovali s tým, že bude na ÚJD SR doručovaná postupne, v súlade s postupom prác a dosiahnutým stupňom pripravenosti jadrového zariadenia k jednotlivým skúškam. Doplnením tejto dokumentácie spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., potvrdí primeranú pripravenosť zariadenia na plynulé pokračovanie prác vedúcich k uvádzaniu 4. bloku MO34 do prevádzky a pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom na 4. bloku. ÚJD SR rozhodnutím č. 205/2019, ktorým boli prerušené správne konania č. 3.1 a 3.2, stanovil na doplnenie tejto dokumentácie primeranú dobu.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2021/014557 zo dňa 27. 04. 2021, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2985/2021, požiadala úrad o zmenu rozhodnutia č. 205/2019 v rozsahu stanovenia lehôt na odstránenie nedostatkov, a to o predĺženie predmetných lehôt o 3 roky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., svoju žiadosť odôvodnila tým, že harmonogram projektu MO34 bol zásadným spôsobom negatívne ovplyvnený dvomi nosnými technickými udalosťami, ktoré nebolo možné ani s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou predpokladať a ktoré spôsobili omeškanie dostavby 3. a 4. bloku Mochovce. Udalosťami technického charakteru, ktoré negatívne ovplyvnili harmonogram dostavby 4. bloku bola potreba výmeny časti signálnych káblov od firmy VUKI po identifikácii problému s kvalitou jedného typu signálnych káblov od daného výrobcu a potreba dodatočnej kontroly kvality potrubných dielov 3. a 4. bloku Mochovce od jedného z dodávateľov (skupina FEBE) po zistení zámenny materiálu dvoch T-kusov DN15. Udalosťou netechnického charakteru, ktorá tiež negatívne ovplyvnila harmonogram dostavby 3. a 4. bloku bolo ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s ochorením spôsobeným vírusom COVID 19 a opatreniami, ktoré v tejto súvislosti musela spoločnosť

Slovenské elektrárne, a.s., prijať pre zabezpečenie prevádzky blokov Mochovce 1 a 2 a tiež pre ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako i zamestnancov dodávateľov pri vykonávaní činností na stavbe 3. a 4. bloku Mochovce. Z uvedených dôvodov nebolo možné dodržať lehoty, predpokladané ÚJD SR v rozhodnutí č. 205/2019. Predmetné činnosti museli byť vykonané, aby mohla byť zabezpečená vysoká úroveň jadrovej bezpečnosti.

ÚJD SR vychádzajúc zo žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na základe akceptovania v nej uvedených skutočností a vyhodnotenia potreby ich úplného vykonania z dôvodu zabezpečenia jadrovej bezpečnosti počas budúceho predpokladaného uvádzania do prevádzky a prevádzky 3. a 4. bloku Mochovce akceptoval, že vykonanie týchto činností v súbehu s epidemiou COVID 19 negatívne ovplyvnilo harmonogram prác na 4. bloku Mochovce. Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku a § 8 ods. 7 atómového zákona rozhodnutím ÚJD SR č. 170/2021 o prerušení správnych konaní č. 3.1 a 3.2 zo dňa 01. 06. 2021 pristúpil k úprave lehôt pre dokladovanie pripravenosti 4. bloku na pokračovanie v konaní a vyzval žiadateľa aby podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky podania v lehote najneskôr do 3 rokov od doručenia rozhodnutia č. 170/2021. Rozhodnutie ÚJD SR č. 170/2021 bolo doručené v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku dňa 17. 06. 2021. Rozhodnutie ÚJD SR č. 170/2021 zrušilo rozhodnutie ÚJD SR č. 205/2019. Rozhodnutie sa účastníkom konania doručilo verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala listom zn. SE/00001/005713/2024 zo dňa 02. 05. 2024 (Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 170/2021 v rozsahu lehôt na odstránenie nedostatkov) úrad o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 a 3.2 o dva roky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., pre odôvodnenie svojej žiadosti uviedla technické udalosti, ktoré zásadným spôsobom negatívne ovplyvnili harmonogram projektu MO34. Tento bol podstatným spôsobom opakovane negatívne ovplyvnený technickými udalosťami, ktoré nebolo možné ani s najvyššou odbornou starostlivosťou predpokladať v čase podávania pôvodnej žiadosti o viaceré druhy povolení podľa atómového zákona a stavebného zákona. K udalostiam, ktoré rozhodujúcim spôsobom negatívne ovplyvnili harmonogram projektu, patrili najmä rozsiahla kontrola kvality a vlastností materiálu potrubných dielov, konkrétne kvality materiálu potrubných dielov od dodávateľského reťazca FEBE, u ktorých bolo dokladovanie požadovanej kvality nedostatočné, rozsiahla kontrola kvality zvarových spojov, rozsiahle kontrolné činnosti nasledujúce po výmene káblov VUKI a zmena dodávateľa systémov stabilného hasiaceho zariadenia a elektronickej protipožiarnej signalizácie.

Úrad konštatoval, že nedostatky uvedené v žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., mohli podstatne negatívne ovplyvniť harmonogram prác dokončovania 4. bloku MO34. Tieto nedostatky boli spôsobené najmä nedostatočnou kvalitou dodávok niektorých dodávateľov, resp. nedostatkami v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Dôvody časových posunov na odstránenie nedostatkov podania v lehote určenej úradom v rozhodnutí č. 170/2021 a z toho vyplývajúce predlžovanie konania samé o sebe bez ďalšieho nezakladalo v ponímaní úradu pochybnosť o zmene stavu jadrového zariadenia smerom k zníženiu úrovne jadrovej bezpečnosti. Samotné predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania naopak mohlo v súbehu s ostatnými aktivitami prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky. Na základe uvedených skutočností úrad vydal dňa 03. 06. 2024 rozhodnutie ÚJD SR č. 252/2024, ktorým predlžil lehotu na odstránenie nedostatkov podania uvedenú v rozhodnutí úradu č. 170/2021 do 30. 06. 2026. Podmienky pre pokračovanie v konaniach č. 3.1 a 3.2 ostali nezmenené a boli presne určené v rozhodnutí úradu č. 170/2021. O predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov podania uvedenú v rozhodnutí úradu č. 170/2021 do 30. 06. 2026 boli účastníci konania a dotknuté správne orgány informovaní verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku

a rozhodnutie bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/003871/2025 zo dňa 14. 03. 2025 novú revíziu č. 07 dokumentu PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp. Predložená revízia č. 07 dokumentu PNM34481619 bola revidovaná na základe aktualizovaných a spresňujúcich informácií k dátumu 13. 03. 2025 a boli doplnené prílohy v zmysle aktualizovaného textu. Úrad ako povolujujúci orgán podľa § 5 ods. 3 písm. b) a g) a podľa § 19 ods. 3 atómového zákona a podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona, požiadal MŽP SR ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z., listom č. 3989/2025 zo dňa 25. 4. 2025 o vydanie záväzného stanoviska k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. Dňa 09. 06. 2025 bolo listom č. 8792/2025-1.11/pm 30982/2025 zo dňa 05. 06. 2025 úradu doručené stanovisko MŽP SR s pripomienkami k dokumentu PNM34481619 a žiadosťou o doplnenie podkladov. MŽP SR po preštudovaní dokumentu PNM34481619 – Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, v ktorom je vyhodnotených plnenie podmienok záverečného stanoviska a tiež záväzného stanoviska vyhodnoteného spoločne v podmienke č. 3.26 záverečného stanoviska, nepovažovalo plnenie podmienok záverečného stanoviska za dostatočné z dôvodu, že MŽP SR malo k dokumentu všeobecné a vecné pripomienky a žiadalo o doplnenie plnenia podmienok záverečného stanoviska. Súčasťou listu MŽP SR bola príloha s uvedenými pripomienkami MŽP SR k danému dokumentu. Na základe pripomienok MŽP SR úrad listom č. 5906/2025 zo dňa 24. 06. 2025 v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o úpravu dokumentu PNM34481619 a zabezpečenie doplnenia plnenia podmienok záverečného stanoviska. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu listom zn. SE/00040/009073/2025 zo dňa 27. 06. 2025 revidovaný dokument PNM34481619 Vyhodnotenie spôsobu plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp, revízia č. 08 podľa pripomienok MŽP SR. Úrad listom č. 6353/2025 zo dňa 07. 07. 2025 znovu požiadal MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska k plneniu odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku č. 395/2010-3.4/hp pre správne konania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. MŽP SR listom 8792/2025-11.1/pm 45147/2025 zo dňa 13. 08. 2025, doručeným úradu 14. 08. 2025, vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. záväzné stanovisko v rámci ktorého konštatovalo, že návrh spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vo veci vydania povolení na uvádzanie JE Mochovce 4. bloku do prevádzky je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a so Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp zo dňa 28. 04. 2010 a Záväzným stanoviskom č. 1360/2020/zg, 8138/2020 zo dňa 11. 02. 2020 a ich podmienkami, o čom úrad informoval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom č. 8278/2025 zo dňa 08. 09. 2025.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila žiadosť na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku MO34 do prevádzky listom zn. SE/00040/010618/2025 zo dňa 28. 07. 2025, ktorý bol doručený na úrad dňa 28. 07. 2025 a pod reg. č. 7000/2025 zaradený do spisu č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026) o Záverečnú správu SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Súčasťou podania bolo aj predloženie dokumentu PNM34421442 rev.00 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Mochovce, pričom oba dokumenty boli prístupné v elektronickej forme v priestoroch MO34 pre účely kontroly úradu, nakoľko dokumenty obsahujú citlivé informácie. Úrad po oboznámení sa s uvedenými dokumentami konštatoval, že predložením výsledkov skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú

potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., splnila podmienky pre pokračovanie v konaniach č. 3.1 a č. 3.2 určené v rozhodnutí úradu č. 170/2021 a od dňa 28. 07. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval v správnych konaniach č. 3.1 a č. 3.2. O obnovení konaní 3.1 a 3.2 úrad informoval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10. 11. 2025.

Nedostatky podania a požiadavky na doplnenie dokumentácie v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu úradu zn. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017, pričom úrad v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 stanovil, že správne konanie č. 3.3 bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať po odstránení nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 a č. 3.2 a po doplnení dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až § 84 stavebného zákona podľa prílohy č. 3 listu úradu zn. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017 pre jednotlivé stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 04. 07. 2024 doručila úradu listom zn. SE/00001/008996/2024 informáciu o doplnení podania v správnom konaní č. 3.3 prerušeného rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v zmysle § 83 stavebného zákona a v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona. Súčasne predmetným doplnením a následnými doplneniami spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala aj o povolenie na predčasné užívanie objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku podľa § 83 stavebného zákona. Úrad ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa § 121 ods. 2 písm. e) stavebného zákona v súlade s § 83 stavebného zákona vzhľadom k rozsahu a detailnosti posudzovania a kontrole jednotlivých objektov listom reg. č. 7406/2024 zo dňa 21. 08. 2024 účastníkom konania oznámil, že termíny individuálnych úkonov (ústnych pojednávaní s miestnym zisťovaním) budú naplánované od 09. 09. 2024 a v nasledujúcom období. List reg. č. 7406/2024 bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom k veľkému počtu jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny stavieb) alebo ich podlažia v termínoch stanovených úradom.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/015083/2025 zo dňa 10. 11. 2025 (Doplnenie žiadosti - ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním), ktorý bol doručený na úrad dňa 10. 11. 2025 a pod reg. č. 10342/2025 zaradený do spisu č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026), doplnenie podania vo veci správneho konania č. 3.3. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., týmto listom úrad informovala, že v procese ústneho pojednávania ako aj v procese miestneho zisťovania boli pre stavebné objekty v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku vydané súhlasné stanoviská zo strany dotknutých orgánov štátnej správy. Úrad konštatoval, že predložením týchto súhlasných stanovísk zo strany dotknutých orgánov štátnej správy bola splnená aj posledná podmienka pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.3 z rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 a dňom 10. 11. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval v správnom konaní č. 3.3. O obnovení konania 3.3 úrad informoval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10. 11. 2025.

Dňa 17. 12. 2025 sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre

3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 4. bloku Mochovce. Úrad oznámil účastníkom konania termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním písomne listom reg. č. 10401/2025 dňa 12. 11. 2025. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou objektov 4. bloku jadrového zariadenia MO34, ev.č. 88/2026, ktorej obsah bol účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými podpísom odsúhlasený. Písomnú zápisnicu si prítomní účastníci konania dňa 17. 12. 2025 osobne prevzali a bola zverejnená na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

Po splnení podmienok pre pokračovanie správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 ÚJD SR vykonal hodnotenie dokumentácie správnych konaní č. 3.1, 3.2 a 3.3 v rozsahu:

- 1) Identifikačné údaje podľa § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona.
 - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v doplnení podania zo dňa 22. 06. 2018 potvrdila, že uvedené údaje sú nezmenené v porovnaní s údajmi predloženými dňa 12. 12. 2016. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje aj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce, povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 3. bloku JE Mochovce, povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 3. bloku JE Mochovce, súhlasu na skúšobnú prevádzku 3. bloku JE Mochovce a súhlasu na dočasné užívanie stavby 3. bloku JE Mochovce zo dňa 16. 08. 2023, zn. SE/00082/010250/2023, ktorá bola doručená úradu dňa 17. 08. 2023 a zaregistrovaná pod reg. č. 6794/2023 v spise č. UJD SR 1002-2024 (pôvodne 3081-2023) (ďalej len „žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce zo dňa 16. 08. 2023“).
Dňa 18. 05. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 177/2018 Z. z.“), ktorým bola overená správnosť predložených údajov, pričom úrad identifikoval zmeny v predstavenstve spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Vyžiadaný odpis z Registra právnických osôb a podnikateľov obsahuje údaje v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona.
- 2) Predmet, druh, rozsah a miesto činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo povolenie podľa § 6 ods. 1 písm. c) atómového zákona.
 - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., definovala činnosti, na ktoré žiada vydať povolenie a súhlas. Ide o vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne, vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne a vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného

zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku. Tieto činnosti definovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016. Predložením predmetných údajov sú splnené požiadavky § 6 ods. 1 písm. c) atómového zákona.

3) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby a osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa § 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpisy z Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti a výpis z registra trestov právnickej osoby s obchodným menom alebo názvom Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016. Všetky výpisy boli bez záznamu v Registri trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
- Dňa 18. 05. 2026 bol podľa zákona č. 177/2018 Z. z. vyžiadaný aktuálny výpis z registra trestov pre právnické osoby. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nefigurovala v zozname právoplatne odsúdených právnických osôb (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 192/2023 Z. z.“) sa za výpis z registra trestov právnickej osoby považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb podľa § 14 zákona č. 192/2023 Z. z.).
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované § 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona aj v doplnení podania č. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016. Listom zn. SE/00420/002217/2026 zo dňa 10. 02. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 11. 02. 2026 a pod reg. č. 1292/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu spoločnosti z 28. a 29. 01. 2026 a listom zn. SE/00420/006149/2026 zo dňa 28. 04. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 29. 04. 2026 a pod reg. č. 3878/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu výpisy z registra trestov aktuálnych členov štatutárneho orgánu spoločnosti z 09. 04. 2026, 15. 04. 2026 a 16. 04. 2026, pričom výpisy z Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti boli bez záznamu v Registri trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016 čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony. Na žiadosť úradu predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00420/002217/2026 zo dňa 10. 02. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 11. 02. 2026 a pod reg. č. 1292/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 čestné vyhlásenia aktuálnych členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony z 22. a 28. 01. 2026 a listom zn. SE/00420/006149/2026 zo dňa 28. 04. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 29. 04. 2026 a pod reg. č. 3878/2026 zaradený do spisu č. UJD SR 125-2026 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila čestné vyhlásenia aktuálnych členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony z 16. 04. 2026.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložením predmetných dokumentov preukázala splnenie všeobecnej podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) atómového zákona.

4) Výpis z obchodného registra spoločnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 17. 05. 2018. Dňa 26. 04. 2021 bol vyžiadaný výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 177/2018 Z. z., ktorým bola overená správnosť predmetných údajov.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III k dátumu 10. 08. 2023 aj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce zo dňa 16. 08. 2023.
- Dňa 18. 05. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zdrojovým registrom odpisu je Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, registračné číslo: Sa/2904/B), ktorým bola overená správnosť predložených údajov. Úrad identifikoval čiastočné zmeny v predstavenstve spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predložením predmetných údajov sú splnené požiadavky § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona.

5) Doklad o funkčnom technickom vybavení spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na požadovanú činnosť podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predložila úradu dokumenty o funkčnom technickom vybavení žiadateľa na požadovanú činnosť, ktoré potvrdzujú pripravenosť na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce.
- Výsledky doterajšieho vyskúšania zariadení a systémov, ktoré sú potrebné na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce sú spracované v súhrnnej forme v dokumente Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokument PNM34484902_V rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky v doplnení podania zn. SE/00040/011454/2025 zo dňa 15. 08. 2025, ktoré bolo doručené úradu dňa 15. 08. 2025 a zaregistrované pod reg. č. 7605/2025 v spise č. UJD SR 163-2025 (aktuálne č. UJD SR 125-2026). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ním doplnila svoje podanie v zmysle prílohy č. 1 časť C písm. s) atómového zákona.

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky a mal k nemu pripomienky, ktoré zaslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v prílohách listu č. 9500/2025 zo dňa 17. 10. 2025 so žiadosťou o odstránenie nedostatkov v predmetnom dokumente. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predložených listom č. 9500/2025 následne doplnila podanie č. SE/00040/010618/2025 zo dňa 28. 07. 2025 a predložila listom zn. SE/00040/016650/2025 zo dňa 27. 11. 2025 úradu dokument PNM34484902 rev.01 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky spolu s dokumentom PNM34421442 rev.01 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Mochovce. Následne dňa 05. 12. 2025 doplnila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. rovnaké podanie listom zn. SE/00040/017096/2025 o vyhodnotenie činností vyplývajúcich z opakovaného náhrevu a predložila úradu dokument PNM34484917, rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev.

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie predloženej dokumentácie a mal k nej pripomienky, ktoré zaslal dňa 16. 01. 2026 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predmetnú dokumentáciu upravila a listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 doplnila podanie č. SE/00040/010618/2025 a predložila úradu dokumenty PNM34484902 rev.02 -

Závěrečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, PNM34421442 rev.02 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Mochovce a PNM34484917, rev.01 - Závěrečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev. Na žiadosť úradu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila uvedené podanie listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 o aktualizovanú prílohu č. 5.1A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku JE Mochovce a kontrolných fyzikov.

Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7 a 9 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 430/2011 Z. z.“) vrátane dokladovania pripravenosti personálu. Inšpektori ÚJD SR vykonali hodnotenie predloženej dokumentácie a výsledok hodnotenia je taký, že Závěrečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky preukazuje pripravenosť zariadení a systémov na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Časť skúšok, ktoré je potrebné vykonať pred uvádzaním bloku do prevádzky, bude vykonaná v súlade s technickými, resp. organizačnými podmienkami pre ich vykonanie v neskoršom termíne, avšak pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 4. bloku. ÚJD SR premietol uvedenú skutočnosť do podmienky rozhodnutia (podmienka **A1**).

- Žiadateľ preukázaním funkčného technického vybavenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na požadovanú činnosť splnil všeobecnú podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) atómového zákona.

6) Doklad, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., má stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona a dokumentácia o počte stálych zamestnancov s uvedením ich odbornosti podľa § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026), predložením dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii najneskôr do 15. 02. 2018.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne

- spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila organizačnú štruktúru a systemizáciu MO34 a útvaru B4000 listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017.
 - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj v predloženom dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.1A a 5.1B), ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026. Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. vrátane dokladovania pripravenosti personálu.
 - Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na predchádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 27. 02. 2026 predložila plnenie nápravného opatrenia.
 - Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026, Systemizáciu SE, a.s., k 01. 02. 2026 a aktuálny Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).
 - Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti:
 - Tieto doklady preukazujú plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
 - Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou v súlade s § 24 ods. 2 atómového zákona. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej

- spôsobilosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 52/2006 Z. z.“) a poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.
- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 4. bloku v súlade s § 24 ods. 1 atómového zákona. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.
 - predložená dokumentácia potvrdzuje pripravenosť personálu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v súlade s § 6 ods. 2 písm. e) a § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona. Žiadateľ preukázaním dostatočného počtu stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou splnil všeobecnú podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c) atómového zákona a splnením kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov splnil osobitnú podmienku vydania povolenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 14 atómového zákona.
- 7) Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (ďalej aj „RAO“) vrátane jeho finančného zabezpečenia podľa § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného zabezpečenia v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. UJD SR 3720-2016 (aktuálne č. UJD SR 125-2026). Úrad požiadal o doplnenie niektorých údajov (uvedené v zozname nedostatkov podania v prílohe č. 1 k listu reg. č. 5263/2017). Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila požadované údaje listom zn. SE/2017/065026 zo dňa 13. 11. 2017. Úrad vykonal inšpekciu č. 230/2017, výsledkom ktorej bolo potvrdenie úplnosti a správnosti doplnených údajov. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018.
 - Úrad pri opätovnom posudzovaní dokumentácie pred vydaním tohto rozhodnutia zistil, že dokumenty Doklad o zabezpečení nakladania s RaO v EMO3,4 zo dňa 08. 12. 2016 a Dodatok č. 9 k Zmluve o jadrových službách č. ZM-99-06-1-03-692-10000 – Návrh rozsahu jadrových služieb na roky 2017 - 2019 sú už neaktuálne a požiadal žiadateľa o predloženie aktualizovanej dokumentácie. Následne dňa 28. 10. 2025 a dňa 29. 04. 2026 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu aktuálne platné a schválené dokumenty EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vyd. č. 01, rev. č. 00, 9-PI/5010 Deklarácia rádionuklidov v RAO odovzdaných zo SE, a.s., do JAVYS, a. s., na spracovanie, vyd. č. 08, rev. č. 01, Dodatok č. 15 k Zmluve o jadrových službách č. ZM-99-06-1-03-692-10000 – Závazný rozsah jadrových služieb na rok 2026, Plán tvorby RAO v JE MO3,4 na roky 2026-2035 a Prognóza spracovávania RAO na 60 rokov prevádzky v JE MO3,4.
 - Finančné zabezpečenie nakladania s RAO je v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zahrnuté v Obchodnom a finančnom pláne SE, a.s., v súlade s platnými dodatkami k Zmluve o jadrových službách so spoločnosťou Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., (ďalej len „JAVYS, a. s.“) a v súlade s 10 ročným plánom tvorby RAO. Aktuálne spracované RAO spoločnosťou JAVYS, a. s., sú plánované a hradené v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., z účtu číslo 518 146. Okrem toho Obchodný a finančný plán SE, a.s., zahŕňa aj rezervu na vyrad'ovanie t. j. povinné finančné krytie vyplývajúce z legislatívy na vyprodukované RAO.

- Úrad po posúdení doplnenej dokumentácie dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona.
- 8) Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre žiadateľa o súhlas alebo povolenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., podľa § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17. 05. 2018 a listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017 organizačnú štruktúru a systemizáciu MO34 a útvaru B4000.
 - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila požadované doklady aj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce zo dňa 16. 08. 2023, v prílohe č. 1 výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III k dátumu 10. 08. 2023 a v prílohe č. 4 – Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre predložila dokument SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 02, revízia č. 00, k dátumu 01. 06. 2023 spolu s Verifikačným dokumentom o vlastníckej a externej riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, o internej riadiacej štruktúre a menovaní orgánov spoločnosti, o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 28. 04. 2023 a Systemizáciu SE, a.s., k 01. 08. 2023.
 - Systemizácia MO34 bola preverená inšpekciou ÚJD SR č. 428/2025 dňa 02. 07. 2025. Výsledkom vykonanej inšpekcie bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na predchádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 27. 02. 2026 predložila plnenie nápravného opatrenia. Úrad konštatuje, že predložená systemizácia v požadovanej miere dokladá organizačnú štruktúru žiadateľa v súlade s § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona.
 - Dňa 24. 02. 2026 a dňa 18. 05. 2026 bol vyžiadaný odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 177/2018 Z. z., ktorým bola overená správnosť predmetných údajov predložených žiadateľom. Vzhľadom na zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 aktuálny Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, o vlastníckej a externej riadiacej štruktúre partnera verejného sektora – spoločností Slovenské elektrárne, a.s., Slovak Power Holding, B.V., EP Slovakia B.V., Energetický a priemyslový holding, a.s., EP Group, a.s., EP Investment S.à.r.l., Tiliacordata Limited a J&T ENERGY HOLDING, a.s., o internej riadiacej štruktúre a menovaní orgánov spoločnosti, o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora zo dňa 16. 07. 2025, smernicu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu SE, a.s., k 01. 02. 2026. Úrad po posúdení danej dokumentácie dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona.

9) Dokumentácia vyžadovaná k žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona a splneniu všeobecnej podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe podľa § 7 ods. 2 písm. d) atómového zákona, príloha č. 1 časť C:

a) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky – Prevádzkové predpisy PNM 34791001 – 4LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 07 a PNM 34741002 – 8LP/1002 Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 16, boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00040/005418/2025 zo dňa 11. 04. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 11. 04. 2025 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 3650/2025 v spise č. ÚJD SR 2248-2025. Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti v zmysle § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z., preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR listom č. 3851/2025 zo dňa 25. 04. 2025 podnet na preskúmanie žiadosti. Dňa 26. 05. 2025 bola úradu listom 8792/2025-1.11/pm, 28413/2025 doručená odpoveď MŽP SR so stanoviskom, že vykonanie zmien v dokumentoch nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR nie je kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloacieho konania so záverečným stanoviskom. Vzhľadom na to, že zmeny v dokumentoch zohľadňujú skúsenosti z fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34 a z jeho prevádzky a na základe predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť (podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.“) možno konštatovať, že zmeny v dokumentoch nemajú negatívny dopad na jadrovú bezpečnosť a sú v súlade s vykonávacím projektom JE MO34, odzrkadľujú reálny stav a rešpektujú princíp ochrany do hĺbky. Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 58/2006 Z. z.“). Úrad schválil realizáciu zmien v dokumentoch rozhodnutím č. 302/2025 dňa 18. 06. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 302/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07. 07. 2025.

Prevádzkové predpisy 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00082/013440/2023 zo dňa 31. 10. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 31. 10. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 8982/2023 v spise č. ÚJD SR 3724-2023 (neskôr 1153-2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť má nedostatky podania podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na § 9 ods. 1 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 401/2023, ktorým bolo správne konanie prerušené. Žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/00082/016320/2023 z 19. 12. 2023. Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Nové vydanie prevádzkových predpisov 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00, spĺňa požiadavky § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a požiadavky § 9 ods. 8 a 9 a § 12 ods. 2 a 3 vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 30/2012 Z. z.“). Dokumenty boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 45/2024 dňa 29. 01. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 45/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2024.

- b) Zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried – Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/0003975/2025 zo dňa 17. 03. 2025 žiadosť o schválenie zmien kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa PNM34361190 Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 - textová časť, revízia č. 03. Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 197/2025 dňa 07. 04. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 197/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24. 04. 2025.
- c) Programy vyskúšania vybraných zariadení určené úradom – programy vyskúšania vybraných zariadení určené ÚJD SR boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. ÚJD SR 3720-2016 (aktuálne č. ÚJD SR 125-2026) zo dňa 12. 12. 2016. Úrad mal k predmetným programom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pripomienky úradu pre správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 úrad oznámil žiadateľovi listom reg. č. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku s odstránenými nedostatkami listami zn. SE/2018/003488 zo dňa 12. 01. 2018 a SE/2018/007436 zo dňa 31. 01. 2018. Úrad potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018. Po zapracovaní pripomienok úradu sú programy odskúšania v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a úrad po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. c) atómového zákona. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predkladala úradu nové revízie vyskúšania vybraných zariadení:
- Listom zn. SE/00001/008679/2024 zo dňa 27. 06. 2024 revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384029 rev. 07 - 4P200 Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Inšpektori úradu spolu s externou podporou vykonali kontrolu predmetného programu a identifikovali nedostatky, ktoré boli dňa 23. 07. 2024 prerokované na pracovnom stretnutí so zástupcami držiteľa povolenia. Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila dňa 02. 08. 2024 listom zn. SE/00001/010180/2024 novú revíziu tohto programu PNM34384029 rev. 08 - 4P200 Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom č. 7229/2024 zo dňa 15. 08. 2024.
Listom zn. SE/00001/012186/2024 zo dňa 13. 09. 2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384029 rev. 09 - 4P200 Program hydraulickej skúšky oddeliteľnej časti potrubia Js 500 (TS). Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom č. 8237/2024 zo dňa 18. 09. 2024.
 - Listom zn. SE/00001/008679/2024 zo dňa 27. 06. 2024 revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 rev. 02 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky. Inšpektori úradu spolu s externou podporou vykonali kontrolu predmetného programu a identifikovali nedostatky, ktoré boli dňa 23. 07. 2024 prerokované na pracovnom stretnutí so zástupcami držiteľa povolenia. Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila dňa 02. 08. 2024 listom zn. SE/00001/010180/2024 novú revíziu tohto programu PNM34384030 rev. 03 - 4P201 Program 1. hydraulickej skúšky. Inšpektori

úradu spolu s externou podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 7229/2024 zo dňa 15. 08. 2024.

Listom zn. SE/00001/014328/2024 zo dňa 30. 10. 2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 rev. 04 - 4P201 Program 1. hydraulikkej skúšky. Inšpektori ÚJD SR spolu s externou podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 10554/2024 zo dňa 28. 11. 2024.

Listom zn. SE/00001/015848/2024 zo dňa 29. 11. 2024 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384030 rev. 05 - 4P201 Program 1. hydraulikkej skúšky s prílohami a listom zn. SE/00001/016727/2024 zo dňa 13. 12. 2024 doplnenie podania k programu 4P201 rev. 05 z dôvodu opravy formálnych chýb. Inšpektori ÚJD SR spolu s externou podporou úradu vykonali hodnotenie predloženého revidovaného programu a v danej etape projektu ho úrad zobral na vedomie listom č. 11372/2024 zo dňa 19. 12. 2024.

- Listom zn. SE/00001/010764/2024 zo dňa 13. 08. 2024 ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34201222 rev. 02 - 4P202 Program malej revízie zariadení primárneho okruhu. Úrad vykonal hodnotenie predloženého programu a v danej etape projektu ho zobral na vedomie listom č. 9886/2024 zo dňa 11. 11. 2024.
 - Listom zn. SE/00040/003502/2025 zo dňa 07. 03. 2025 ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34384031 rev. 01 - 4P203 Program druhej hydraulikkej skúšky. Úrad začal dňom 07. 03. 2025 vo veci správne konanie č. ÚJD SR 1893-2025 a po posúdení predloženého programu dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky podľa § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad program skúšok 4P203 Program 2. hydraulikkej skúšky (verzia č. 1., revízia č. 1), ev. č. PNM34384031 posúdil rozhodnutím ÚJD SR č. 148/2025 dňa 14. 03. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 148/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14. 03. 2025.
 - Listom zn. SE/00040/006872/2025 zo dňa 16. 05. 2025 ostatnú revíziu programu vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku PNM34201226 rev. 01 - 4P204 Program rozšírenej revízie zariadenia primárneho okruhu. Zmeny v programe 4P204 vychádzali z aktuálneho stavu technológie 4. bloku MO34, zo skúseností z uvádzania 3. bloku do prevádzky a z nutnosti opravy formálnych chýb. Účelom týchto zmien bolo odstránenie zistených technických, administratívnych a formálnych nedostatkov. Úrad začal dňom 16. 05. 2025 vo veci správne konanie č. ÚJD SR 2495-2025 a po posúdení predloženého programu dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky podľa § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad program skúšok 4P204 Program rozšírenej revízie zariadenia primárneho okruhu (verzia č. 1., revízia č. 1), ev. č. PNM34201226 posúdil rozhodnutím ÚJD SR č. 264/2025 dňa 26. 05. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 264/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27. 05. 2025.
- d) Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy – program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť podania žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. ÚJD SR 3720-2016 (aktuálne č. ÚJD SR 125-2026) zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu a súvisiacim programom fyzikálneho a energetického spúšťania pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre

odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy fyzikálneho a energetického spúšťania s odstránenými nedostatkami listami zn. SE/2017/073194 zo dňa 15. 12. 2017 a SE/2017/074734 zo dňa 20. 12. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018.

ÚJD SR posúdil program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy v konaní ukončenom rozhodnutím č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018, ktoré bolo potvrdené rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P zo dňa 06. 05. 2019. Rozhodnutie ÚJD SR č. 139/2019 P nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 05. 2019.

Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00040/007072/2025 zo dňa 20. 05. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 21. 05. 2025 a zaregistrovaná pod reg. č. 4735/2025 v spise č. ÚJD SR 2561-2025 (aktuálne ÚJD SR 819-2026) začal dňom 21. 05. 2025 správne konanie vo veci schválenia dokumentu Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy v rozsahu revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 20. 05. 2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie 3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky posúdili predmetné programy aj z pohľadu skúseností získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto poznatkov do programov uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Pripomienky úradu k programom fyzikálneho spúšťania boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. Riešenie pripomienok úradu a externej podpory k programom fyzikálneho spúšťania bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaných programov dňa 16. 07. 2025. Výsledky predmetného stretnutia sú obsahom zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 18. 07. 2025. Pripomienky k programom energetického spúšťania boli so žiadateľom prerokovávané priebežne. Dňa 18. 09. 2025 sa uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom ES 4E011, 4E012 a 4E021. Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 06. 10. 2025. Dňa 10. 10. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/013988/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 9315/2025 dňa 13. 10. 2025, v ktorom žiadateľ predložil na schválenie Programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce v revíziách platných k 10. 10. 2025 - 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00, a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania platných ku dňu 10. 10. 2025. Úrad a externá podpora taktiež posúdili dokumenty 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. K tretej revízii programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy úrad a externá podpora sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. Riešenie týchto pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 11. 11. 2025. Výsledky predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 13161/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 17. 11. 2025. Dňa 05. 12. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/017012/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 11287/2025 dňa 05. 12. 2025, v ktorom predložili na schválenie dokument PNM34362227 rev.04 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného dokumentu a nemali ďalšie pripomienky. Na základe uvedeného úrad rozhodnutím č. 580/2025 zo dňa 22. 12. 2025 schválil dokumenty držiteľa povolenia PNM34362227 rev. 04 Program

uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy, Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 10. 10. 2025 a Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu špeciálneho predpisu 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vydanie č. 01, revízia č. 00. Rozhodnutie ÚJD SR č. 580/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21. 01. 2026.

Úrad posúdil predmetné dokumenty v zmysle požiadaviek prílohy č. 3 časť B diel II. oddiel A ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b), prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 10, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel C ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.

- e) Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení – Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00001/13134/2024 zo dňa 04. 10. 2024 žiadosť o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu zmien požiadaviek na kvalitu uvedenú v dokumente PNM34484581, rev. 01, Program prevádzkových kontrol TK vybraných zariadení 4. blok, ktorá bola doručená a zaregistrovaná na úrade pod číslom 8814/2024 v spise č. UJD SR 991-2025 (pôvodne 3814-2024) dňa 08. 10. 2024. Úrad po posúdení predloženej žiadosti dospel k záveru, že dokumentácia obsahuje nedostatky vyplývajúce z požiadaviek § 10 ods. 1 písm. b), § 25 ods. 2, 3 atómového zákona, § 4 ods. 12 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a neúplné informácie, ktoré sú potrebné k správne posúdeniu v súlade s § 32 správneho poriadku. Z tohoto dôvodu dňa 14. 11. 2024 úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 492/2024 a vyzval držiteľa povolenia na odstránenie nedostatkov podania. Úrad prijal doplnenie podania listom zn. SE/00040/000637/2025 zo dňa 16. 01. 2025, ktorý bol zaregistrovaný na úrade pod číslom 480/2025 dňa 17. 01. 2025 (obnovenie správneho konania). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 16 písm. a) až o) vyhlášky č. 58/2006 Z. z., § 25 ods. 3 atómového zákona a § 4 ods. 2 písm. f) a prílohy č. 2 časť A, písm. a), e), f), g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Úrad schválil program prevádzkových kontrol svojím rozhodnutím č. 37/2025 dňa 31. 01. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 37/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2025.

Úrad na základe svojho rozhodnutia č. 37/2025 dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. e) atómového zákona.

- f) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa a požiadavky na kvalitu JZ a ich vyhodnotenie podľa bodu B písm. g) – Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00612/003959/2024/Mc zo dňa 20. 03. 2024 žiadosť o schválenie zmien v dokumentácii systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona v rozsahu SE/PISM/100 Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia č. 01 a JE/EPZK/100 Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., pre skúšobnú prevádzku a prevádzku, vydanie č. 01, revízia č. 01. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj § 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 179/2024 dňa 16. 04. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 179/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03. 05. 2024.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/01342/014064/2024/Sa zo dňa 24. 10. 2024 žiadosť o schválenie zmien v dokumentácii systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona v rozsahu SE/PISM/100 Príručka Systému Riadenia SE, a.s., vydanie č. 01, revízia č. 02 a JE/EPZK/100 Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s., pre skúšobnú prevádzku a prevádzku, vydanie č. 01, revízia č. 02. Dokumenty boli aktualizované v súvislosti s realizovanými organizačnými zmenami. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad

dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj § 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 498/2024 dňa 18. 11. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 498/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05. 12. 2024.

Požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie podľa bodu B písm. g) prílohy č. 1 atómového zákona je spracované v dokumentoch PNM34361183, rev. 10 a PNM34361185, rev. 01. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00420/003736/2026 zo dňa 11. 03. 2026 úradu dokument PNM34361185 Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia 4. blok (pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzku), rev. 01, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2312/2026 v spise č. ÚJD SR 1928-2026 dňa 11. 03. 2026. Po posúdení predloženého dokumentu úrad nemal pripomienky k navrhovanému vyhodnoteniu požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia 4. blok Mochovce. Predložený dokument je súčasťou dokumentácie potrebnej k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky v zmysle prílohy č. 1 časť C písm. f) atómového zákona, no vzhľadom na to, že nie je súčasťou dokumentácie systému manažérstva kvality žiadateľa, podľa § 7 ods. 4 schválenie predloženého dokumentu nie je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f) a g) atómového zákona. Úrad preto zbral predložený dokument na vedomie listom č. 2663/2026 zo dňa 24. 03. 2026.

- g) Prevádzkové predpisy určené úradom – Úrad určil zoznam prevádzkových predpisov JZ MO 34 dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti Slovenským elektrárnám, a.s., listom reg. č. 3452/2015 zo dňa 08. 06. 2015 a následne listom reg. č. 7369/2016 zo dňa 05. 12. 2016 úrad predpisy rozdelil do dvoch skupín, na predpisy, ktoré držiteľ povolenia predloží úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky a predpisy, ktoré držiteľ povolenia predloží úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu skúšobnej prevádzky a prevádzky blokov MO34.

Určené prevádzkové predpisy pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 3. a 4. blok ako súčasť žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na predčasné užívanie stavby zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným predpisom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila postupne ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 771/2018 zo dňa 13. 02. 2018. Prevádzkové predpisy určené ÚJD SR pre etapu uvádzania blokov MO34 do prevádzky boli po odstránení nedostatkov podania v súlade s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zasielala v nasledujúcom období ÚJD SR nové revízie prevádzkových predpisov. Úrad vykonal hodnotenie vykonaných zmien v uvedených predpisoch, na základe ktorého konštatuje, že zmeny v predpisoch sú v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 až 17 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad preto zbral nové revízie určených prevádzkových predpisov na vedomie a nemal k nim pripomienky.

Aktuálne revízie prevádzkových predpisov určených úradom pre etapu uvádzania 4. bloku MO34 do prevádzky sú:

- 4TP/1003 Neutrónovo–fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny 4. blok, 1. kampaň, vyd. č. 1, rev. č. 8 – úrad vykonal hodnotenie predloženého technologického predpisu a nemal k zmenám v predpise výhrady. Informáciu o realizácii zmien v danej etape projektu zbral na vedomie, o čom spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., informoval listom č. 8988/2025 zo dňa 02. 10. 2025,

- 8PI/0001 Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom, vydanie č. 4, rev. č. 0 – úrad rozhodnutím č. 369/2025 zo dňa 04. 08. 2025 vydal súhlas s realizáciou zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona, vykonaných v tomto prevádzkovom predpise,
- 8TPP/0002 Program výmeny paliva a fyzikálne spúšťanie, vydanie č. 1, rev. č. 3 (nahradil predpis 8TP/1042 Program výmeny paliva a FS) – úrad vykonal hodnotenie vykonaných zmien, na základe ktorého konštatuje, že zmeny v predpise sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste reg. č. 153/2021 zo dňa 14. 01. 2021, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.

Úrad konštatuje, že zmeny v predpisoch určených úradom pre etapu uvádzania 4. bloku MO34 do prevádzky sú v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 až 17 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala dňa 14. 10. 2024 úrad aj o vydanie súhlasu s prevádzkovým predpisom 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku“, vyd. č. 01, rev. č. 00, ktorý patrí medzi predpisy určené úradom, ktoré má držiteľ povolenia predložiť úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu skúšobnej prevádzky a prevádzky blokov MO34. Úrad predmetný prevádzkový predpis posúdil a mal k nemu pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Na odstránenie nedostatkov úrad stanovil termín do 28. 02. 2025. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu dňa 25. 02. 2025 list s prílohou - prevádzkovým predpisom 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku“, vyd. č. 01, rev. č. 00“ so zapracovanými pripomienkami ÚJD SR. Úrad predmetný prevádzkový predpis posúdil a listom č. 3357/2025 zo dňa 07. 04. 2025 konštatoval, že pripomienky úradu sú do neho zapracované v primeranom rozsahu, predpis je v súlade s požiadavkami § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1, 2, 17 a 18 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a v danej etape projektu MO34 prevádzkový predpis 4-TPP/0001 „Normálna prevádzka bloku“, vyd. č. 01, rev. č. 00“ berie na vedomie bez pripomienok.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala listom zn. SE/00040/011021/2025 zo dňa 06. 08. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 06. 08. 2025 a zaregistrovaný pod reg. č. 7360/2025 v spise č. 3206-2025 aj o vydanie súhlasu s prevádzkovými predpismi pre havarijné podmienky, postupy pri riešení núdzových stavov pre JZ MO4 stanovených podľa prílohy č. 1 v časti C písmeno g) atómového zákona, § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a v časti B diel I. oddiel G ods. 2 až 11 prílohy č. 4 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.: 4NS/0300.1 Predpisy optimálnej obnovy bezpečného stavu (POOBS), vydanie č. 01, revízia č. 00, 4NS/0300.2 Predpisy funkčnej obnovy kritických bezpečnostných funkcií (PFOKBF), vydanie č. 01, revízia č. 00, 4NS/0400.1 Predpisy optimálnej obnovy bezpečného stavu pre odstavený reaktor (POOBS-OR), vydanie č. 01, revízia č. 00 a 4NS/0400.2 Predpisy funkčnej obnovy kritických bezpečnostných funkcií pre odstavený reaktor (PFOKBF-OR), vydanie č. 01, revízia č. 00, ktoré patria medzi predpisy určené úradom, ktoré má držiteľ povolenia predložiť úradu ako súčasť dokumentácie pre etapu skúšobnej prevádzky a prevádzky 4. bloku MO34. Úrad po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) bod 3 atómového zákona a v súlade s dozorným rámcom dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky vyžadované dozorným rámcom a uvedené postupy pri riešení núdzových stavov pre jadrové zariadenie 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce posúdil rozhodnutím č. 499/2025 zo dňa 03. 11. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 499/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04. 12. 2025.

- h) Vnútorňý havarijný plán – Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., zn. SE/00001/013783/2024 zo dňa 16. 10. 2024, začal dňom doručenia 17. 10. 2024 správne konanie ÚJD SR 3932-2024 (aktuálne ÚJD SR 1018-2025) vo veci schválenia vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34. Po posúdení predmetného dokumentu a na základe priložených stanovísk Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“)

č. S23136-2024-OVZSP-4 zo dňa 30. 09. 2024, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) č. ÚVZSR/ORO/13519/34467/2024 zo dňa 20. 09. 2024 a vyžiadaného stanoviska MŽP SR v liste č. 8792/2025-1.11/pm 7114/2025 zo dňa 11. 02. 2025 úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 55/2006 Z. z.“). Dokument 8-PLN/0001 Vnútorý havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, revízia č. 0, bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 106/2025 zo dňa 26. 02. 2025. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17. 03. 2025.

V súvislosti s následnými organizačnými zmenami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vznikla potreba vykonania zmien vo vnútornom havarijnom pláne pre JZ MO34, najmä v úpravách zodpovedností a prepojení v organizácii havarijnej odozvy. Na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zn. SE/01602/017434/2025/AA zo dňa 11. 12. 2025 začal úrad dňom doručenia 12. 12. 2025 správne konanie ÚJD SR 4194-2025 (aktuálne ÚJD SR 1255-2026) vo veci schválenia realizácie zmien vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34. Okrem posúdenia dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorý havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, revízia č. 01 a súvisiacej dokumentácie, bolo úradom zohľadnené aj stanovisko MZ SR č. S27683-2025-OVZSP-2 zo dňa 17. 11. 2025 a vyžiadané stanovisko MŽP SR č. 4888/2026-11.1/pm 2478/2026 zo dňa 16. 02. 2026. Úrad po posúdení podkladov dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. a rozhodnutím ÚJD SR č. 70/2026 zo dňa 11. 02. 2026 schválil Vnútorý havarijný plán pre jadrové zariadenie jadrová elektrárň Mochovce, 3. a 4. blok podľa dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorý havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, revízia č. 01. Rozhodnutie ÚJD SR č. 70/2026 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27. 02. 2026. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 70/2026 sa zrušila platnosť rozhodnutia ÚJD SR č. 106/2025.

- i) Predprevádzková bezpečnostná správa – bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PpBS MO34 pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania, a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokumentáciu PpBS MO34 so odstránenými nedostatkami listom zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13. 02. 2018.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/059184 zo dňa 30. 10. 2019 nové revízie niektorých dokumentov, ktoré sú súčasťou PpBS MO34. ÚJD SR vykonal hodnotenie zmien v novej revízii PpBS MO34 oproti revízii predmetného dokumentu, ktorý bol predložený ÚJD SR listom zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. Dôvodom zmien v PpBS MO34 bolo zapracovanie výsledkov neaktívnych skúšok do PpBS MO34. Zmeny vykonané v PpBS MO34 spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a doplnenie podania spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. ÚJD SR potvrdil uvedenú skutočnosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 7140/2020 zo dňa 30. 10. 2020. Po zapracovaní zmien bola PpBS MO34 v plnom súlade s požiadavkami § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu žiadosť zn. SE/00040/006186/2025 zo dňa 29. 04. 2025 na vydanie súhlasu na realizáciu zmien vybraných dokumentov Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34. Na základe žiadosti začal úrad dňom 30. 04. 2025 správne konanie č. ÚJD SR 2376-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien vybraných dokumentov Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. Úrad prerušil správne konanie rozhodnutím č. 241/2025 zo dňa 02. 05. 2025 a požiadal

MŽP SR o záväzné stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu listom č. 4208/2025 zo dňa 07. 05. 2025. MŽP SR vydalo listom č. 32863/2025 zo dňa 18. 06. 2025 stanovisko, že realizácia zmien v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. Úrad po posúdení predloženej dokumentácie Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 identifikoval nedostatky v rámci kapitol bezpečnostnej správy, a následne prerušil správne konanie rozhodnutím č. 409/2025 zo dňa 26. 08. 2025 a požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom č. 7852/2025 zo dňa 26. 08. 2025 o odstránenie nedostatkov s termínom do 26. 09. 2025. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala úrad listom zn. SE/00040/012718/2025 zo dňa 12. 09. 2025 o predĺženie termínu odstránenia nedostatkov do 31. 10. 2025. Úrad požiadavke vyhovel rozhodnutím č. 447/2025 zo dňa 24. 09. 2025. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu dňa 13. 10. 2025 listom zn. SE/00040/014097/2025 dokumentáciu, v ktorej sú odstránené nedostatky v kapitolách Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 definované v liste úradu č. 7852/2025 zo dňa 26. 08. 2025. Po posúdení revidovaných kapitol úrad akceptoval odstránenie nedostatkov v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 a na základe preskúmania predloženej dokumentácie po odstránení nedostatkov úrad dospel k záveru, že zmeny vykonané v dokumentoch v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 spĺňajú ustanovenia podľa § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a žiadosť o zmenu spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Úrad vydal súhlas na realizáciu zmeny v dokumente Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 podľa § 2 písm. w) atómového zákona rozhodnutím ÚJD SR č. 511/2025 dňa 19. 11. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 511/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20. 12. 2025.

- j) Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prevádzky pre odstavený reaktor a pre nízke výkonové hladiny, ako aj pre plný výkon reaktora (ďalej len „PSA“) – bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako súčasť žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PSA pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 o prerušení správneho konania zo dňa 23. 08. 2017. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR postupne dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil čiastočné odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 896/2018 zo dňa 14. 02. 2018. ÚJD SR požiadal o doplnenie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti o extrémne klimatické podmienky a zemetrasenia. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR požadované rozšírenie PSA listom zn. SE/2019/062019 zo dňa 12. 11. 2019. ÚJD SR vykonal hodnotenie predložených podkladov, na základe ktorého konštatoval ich súlad s požiadavkami § 20 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a bezpečnostného návodu ÚJD SR BN 4/2022 Požiadavky na vypracovávanie PSA (4. vydanie - revidované a doplnené).

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala úradu listom zn. SE/00040/010665/2025 zo dňa 29. 07. 2025 Žiadosť o posúdenie dokumentácie „Aplikovateľnosť výsledkov PSA 3. bloku na 4. blok JE Mochovce“. ÚJD SR odpovedal na žiadosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom č. 7469/2025 Odpoveď na Žiadosť o posúdenie dokumentácie „Aplikovateľnosť výsledkov PSA 3. bloku na 4. blok JE Mochovce“ zo dňa 12. 08. 2025, v ktorom konštatoval, že výsledky PSA 3. bloku sú pre účely vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce aplikovateľné aj na 4. blok

JE Mochovce. Prípadná potreba prehodnotenia a aktualizácie PSA pre 4. blok JE Mochovce bude preverená úradom po uvedení 4. bloku JE Mochovce do prevádzky na základe skutočného stavu 4. bloku JE Mochovce.

- k) Plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10 atómového zákona. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 a jeho zo strany ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 4.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00082/011719/2023 zo dňa 25. 09. 2023 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumente Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového zákona. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany (ďalej len „vyhláška č. 51/2006 Z. z.“) úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňal požiadavky vyžadované atómovým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozhodnutím ÚJD SR č. 322/2023 zo dňa 11. 10. 2023 úrad schválil Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0. Rozhodnutie ÚJD SR č. 322/2023 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31. 10. 2023. Rozhodnutím ÚJD SR č. 446/2024 zo dňa 09. 10. 2024 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 1. Rozhodnutím ÚJD SR č. 76/2025 zo dňa 18. 02. 2025 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 2.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/003826/2025 zo dňa 13. 03. 2025 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 a § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3, je podľa § 7 ods. 5 atómového zákona osobitnou podmienkou na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, v tomto prípade na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE Mochovce do prevádzky, podľa § 5 ods. 3 písm. f) na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce a podľa § 5 ods. 3 písm. g) na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce. V rámci posudzovania uvedenej žiadosti a doloženej dokumentácie úrad posúdil technické, režimové a organizačné opatrenia zabezpečenia fyzickej ochrany v súvislosti s uvádzaním do prevádzky a prevádzkou 4. bloku JE Mochovce. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem nedostatkov, ktorých odstránenie úrad požadoval v uloženej podmienke v termíne do 30. 09. 2025. Rozhodnutím ÚJD SR č. 215/2025 zo dňa 16. 04. 2025 úrad schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-

MO34, vydanie 2, revízia 3. Rozhodnutie ÚJD SR č. 215/2025 nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 2025 a vykonateľnosť dňa 30. 09. 2025 po splnení úradom uloženej podmienky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00142/013615/2025/Ga zo dňa 02. 10. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 02. 10. 2025 a zaregistrovaný pod číslom 9024/2025 v spise č. UJD SR 3594-2025, žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany MO34, vydanie č. 2, revízia č. 4, podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Úrad vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 322/2023 a jeho zmien schválených rozhodnutiami úradu č. 446/2024, č. 76/2025 a č. 215/2025. Predmetom navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, v tomto prípade s identifikáciou životne dôležitých priestorov. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozhodnutím ÚJD SR č. 515/2025 zo dňa 21. 11. 2025 úrad schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 4. Rozhodnutie ÚJD SR č. 515/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 12. 2025.

- l) Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy – dokument EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vydanie 01, revízia 00, bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00082/01311/2023 zo dňa 07. 11. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 07. 11. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 9178/2023 v spise č. UJD SR 3783-2023. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona, požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a zmeny navrhované v dokumente EMO/NA/412.01-02 Plán nakladania s RAO v SE-MO34, vydanie 01, revízia 00 spĺňajú požiadavky § 21 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Dokument bol odsúhlasený rozhodnutím ÚJD SR č. 428/2023 dňa 20. 12. 2023. Rozhodnutie ÚJD SR č. 428/2023 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08. 01. 2024. Dokument 8-SP/1002 Plán nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v JE MO34, vydanie č. 01, revízia č. 00, bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00082/015040/2023 zo dňa 04. 12. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 04. 12. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 9972/2023 v spise č. UJD SR 3998-2023 (neskôr 1273-2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Taktiež boli splnené legislatívne požiadavky podľa vyhlášky č. 30/2012 Z. z., vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Dokument bol odsúhlasený rozhodnutím ÚJD SR č. 100/2024 dňa 21. 02. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 100/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25. 03. 2024.
- m) Konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia z prevádzky – bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako súčasť žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na predčasné užívanie stavby zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 zo dňa 12. 12. 2016. Úrad vykonal hodnotenie predmetného dokumentu a nemal žiadne požiadavky na jeho doplnenie, resp. úpravy. V novembri 2019 predložil žiadateľ listom zn. SE/2019/061205 ÚJD SR aktualizovaný konceptný plán vyradovania vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania pôvodnej žiadosti. Úrad identifikoval v predložennom Konceptnom pláne vyradovania nedostatky, o odstránenie ktorých požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Finálnu

verziu Konceptného plánu vyradovania, v ktorej sú odstránené nedostatky identifikované ÚJD SR, predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2020/016057 zo dňa 16. 03. 2020. Úrad vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému dokumentu Konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 listom reg. č. 2821/2020 zo dňa 30. 04. 2020. V tomto liste ÚJD SR uvádza, že dokument Konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Ďalšiu aktualizáciu dokumentu Konceptný plán vyradovania, v ktorej sú zapracované dodatočné pripomienky Národného jadrového fondu Slovenskej republiky v kapitole M predmetného dokumentu predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2021/011018 zo dňa 26. 03. 2021. ÚJD SR vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému dokumentu Konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky listom reg. č. 2661/2021 zo dňa 15. 04. 2021. V tomto liste ÚJD SR uvádza, že dokument Konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 03 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky č. 58/2006 Z. z.

n) Doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska podľa osobitného predpisu – plnenie je uvedené v bode 11) odôvodnenia.

o) Systém odbornej prípravy zamestnancov – ostatnú revíziu dokumentu JE/MNA/423.01 Systém odbornej prípravy zamestnancov v JE, vydanie č. 4, revízia č. 0, predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/01643/017749/2025/Mc zo dňa 19. 12. 2025, ktorá bola zaregistrovaná pod ev. č. 11686/2025 v spise č. ÚJD SR 4253-2025 (aktuálne č. ÚJD SR 1297-2026). Na základe žiadosti úrad začal správne konanie vo veci realizácie zmeny úradom schválenej dokumentácie, t.j. systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia podľa § 4 ods. 2. písm. a) bodu 13 atómového zákona. Úrad po posúdení predloženej a doplnenej dokumentácie v zmysle § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky vyžadované atómovým zákonom a vyhláškou č. 52/2006 Z. z. a realizáciu zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia v rozsahu dokumentácie Metodický návod JE/MNA/423.01 Systém odbornej prípravy zamestnancov v JE, vydanie č. 4, revízia č. 0, schválil rozhodnutím ÚJD SR č. 51/2026 zo dňa 03. 02. 2026. Rozhodnutie ÚJD SR č. 51/2026 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20. 02. 2026.

Realizácia zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia v rozsahu dokumentácie Plán odbornej prípravy vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a.s., 2025 - 2027 bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 440/2024 zo dňa 03. 10. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 440/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21. 10. 2024.

Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia na odbornú prípravu vybraných zamestnancov a odbornú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov držiteľa povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE Mochovce do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce a na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vydal úrad podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 3 písm. k) atómového zákona rozhodnutím ÚJD SR č. 190/2024 zo dňa 26. 04. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 190/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30. 05. 2024. Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov uvedené v tomto rozhodnutí bolo vydané podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 11 atómového zákona na dobu piatich rokov, t. j. do 23. 05. 2029.

Spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., predložená dokumentácia bola úradom posúdená v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 a § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. Úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky vyžadované atómovým zákonom a vyhláškou č. 52/2006 Z. z.

- p) Programy prípravy vybraných zamestnancov – aktuálne platné realizácie zmien programov prípravy vybraných zamestnancov 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 335/2020 zo dňa 14. 12. 2020, č. 448/2023 zo dňa 21. 12. 2023, č. 286/2024 zo dňa 20. 06. 2024, č. 393/2024 zo dňa 04. 09. 2024, č. 402/2024 zo dňa 06. 09. 2024, č. 10/2025 zo dňa 08. 01. 2025, č. 17/2025 zo dňa 21. 01. 2025, č. 58/2025 zo dňa 12. 02. 2025, č. 569/2025 zo dňa 15. 12. 2025. č. 73/2026 zo dňa 13. 02. 2026 a č. 78/2026 zo dňa 13. 02. 2026.
- q) Programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov – aktuálne platné realizácie zmien programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 123/2016 zo dňa 23. 03. 2016, č. 269/2022 zo dňa 07. 10. 2022, č. 277/2022 zo dňa 10. 01. 2023, č. 161/2023 zo dňa 30. 05. 2023, č. 450/2023 zo dňa 21. 12. 2023, č. 195/2024 zo dňa 29. 04. 2024, č. 281/2024 zo dňa 20. 06. 2024, č. 328/2024 zo dňa 17. 07. 2024, č. 392/2024 zo dňa 03. 09. 2024, č. 407/2024 zo dňa 06. 09. 2024, č. 436/2024 zo dňa 03. 10. 2024, č. 462/2024 zo dňa 28. 10. 2024, č. 58/2025 zo dňa 12. 02. 2025 a č. 42/2026 zo dňa 10. 02. 2026.
- r) Doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026) predložením dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj v predloženej dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.1A a 5.1B), ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026.
- Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť

prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zobral na vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 27. 02. 2026 potvrdila plnenie nápravného opatrenia.

Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., - SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu SE, a.s., k 01. 02. 2026.

Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti:

- Tieto doklady preukazujú plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.
- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 4. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.

Dokladovanie plnenia požiadavky § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona podľa prílohy č. 1 časť C písm. r) atómového zákona a kontrola jej plnenia je identická s dokladovaním plnenia požiadaviek § 6 ods. 2 písm. e) a písm. i) atómového zákona a kontrolou ich plnenia.

- s) Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokument PNM34484902_V rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky v doplnení podania zn. SE/00040/011454/2025 zo dňa 15. 08. 2025, ktoré bolo doručené úradu dňa 15. 08. 2025 a zaregistrované pod reg. č. 7605/2025 v spise č. ÚJD SR 163-2025 (aktuálne č. ÚJD SR 125-2026). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ním doplnila svoje podanie v zmysle prílohy č. 1 časť C písm. s) atómového zákona.

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky

a mal k nemu pripomienky, ktoré zaslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v prílohách listu č. 9500/2025 zo dňa 17. 10. 2025 s žiadosťou o odstránenie nedostatkov v predmetnom dokumente. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predložených listom č. 9500/2025 následne doplnili podanie č. SE/00040/010618/2025 zo dňa 28. 07. 2025 a predložili listom zn. SE/00040/016650/2025 zo dňa 27. 11. 2025 úradu dokument PNM34484902 rev.01 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky spolu s dokumentom PNM34421442 rev.01 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Mochovce. Následne dňa 05. 12. 2025 doplnila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., rovnaké podanie listom zn. SE/00040/017096/2025 o vyhodnotenie činností vyplývajúcich z opakovaného náhrevu a predložila úradu dokument PNM34484917, rev.00 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev.

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie predloženej dokumentácie a mal k nej pripomienky, ktoré zaslal dňa 16. 01. 2026 spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na základe pripomienok úradu predmetnú dokumentáciu upravila a listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 doplnila podanie č. SE/00040/010618/2025 a predložila úradu dokumenty PNM34484902 rev.02 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, PNM34421442 rev.02 - Detailná sumarizácia výsledkov skúšok vykonaných počas neaktívneho vyskúšania podľa 4P000 Etapový program neaktívneho vyskúšania 4. bloku JE Mochovce a PNM34484917, rev.01 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky, Dodatok č.1 – Opakovaný náhrev. Na žiadosť úradu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila uvedené podanie listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 o aktualizovanú prílohu č. 5.1A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku JE Mochovce a kontrolných fyzikov.

Úrad spolu s externou podporou vykonal hodnotenie dokumentu PNM34484902 rev.02 - Záverečná správa SE o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky spolu s ďalšími predloženými dokumentami a dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky prílohy č.1 časť C písm. s) atómového zákona pre uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 24 ods. 1 vyhlášky č. 58/2006 Z. z.

- t) Plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia AE Mochovce v územných obvodoch Banskobystrického a Nitrianskeho kraja – z plánov ochrany obyvateľstva (ďalej len „POO“) jednotlivých krajov sú pre JE MO 34 relevantné POO Banskobystrického kraja a POO Nitrianskeho kraja. V POO posudzuje úrad len jeho časť, konkrétne Dokumentáciu protiradiačných opatrení pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia AE Mochovce (ďalej len „DPRO“). Podľa § 28 ods. 12 atómového zákona je potrebné POO predkladať úradu na posúdenie najneskôr osem mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne každých päť rokov na opätovné posúdenie a následne ho samosprávne kraje podľa § 22 ods. 3 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. zasielajú na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Aktuálne platné plány ochrany obyvateľstva – časti DPRO boli posúdené úradom rozhodnutiami ÚJD SR č. 208/2025 z 10. 04. 2025 pre Banskobystrický kraj a č. 218/2025 z 17. 04. 2025 pre Nitriansky kraj a schválené stanoviskami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP2-2025/001456-002 zo dňa 22. 05. 2025 a č. SKR-COKP2-2025/001455-002 zo dňa 22. 05. 2025.

- u) Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia – schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 475/2024 zo dňa 28. 10. 2024, ktorým úrad schválil zmenu hranice jadrového zariadenia MO34 uvedenú v dokumente: PNM34361194 rev. 10 – Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia spresnením údajov. Rozhodnutie ÚJD SR č. 475/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 11. 2024.
- v) Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 1040/2012 zo dňa 23. 11. 2012, ktorým bola stanovená veľkosť oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 3. a 4. bloku atómovej elektrárne MO 34 v Mochovciach v tvare kruhu s polomerom 20 km so stredom vo ventilačnom komíne pri hlavnom výrobnom bloku JZ EMO 1,2 určenom súradnicami 48° 15' 45'' severnej šírky a 18° 27' 36'' východnej dĺžky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala v septembri 2024 úrad o stanovisko k potvrdeniu záväznosti rozhodnutia úradu č. 1040/2012 na základe analýz v dokumente Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre bloky EMO34 pri použití obáľkového inventára štiepných produktov v palive AZ reaktora VVER-440/V213. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doručila úradu finálnu verziu podkladov v apríli 2025 a následne bolo spoločnosti zaslané dňa 06. 05. 2025 stanovisko úradu listom č. 4279/2025. Obsahom stanoviska bolo, že na základe posúdenia obsahu a výsledkov z analýz v dokumente spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., s názvom Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia pre bloky EMO34 pri použití obáľkového inventára štiepných produktov v palive AZ reaktora VVER-440/V213, ktoré korešpondujú s požiadavkami podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 55/2006 Z. z., úrad konštatoval, že nedochádza k zmene vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia a preto týmto potvrdil, že vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 3. a 4. bloku JE MO34 v Mochovciach v tvare kruhu s polomerom 20 km so stredom vo ventilačnom komíne pri hlavnom výrobnom bloku jadrového zariadenia EMO12 určenom súradnicami 48° 15' 45'' severnej šírky a 18° 27' 36'' východnej dĺžky, ktoré bolo schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 1040/2012, je záväzné.
- w) Dokumentácia podľa stavebného zákona – bola postupne predkladaná k ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 4. bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 4. bloku. Úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky prílohy č. 1 časť C písm. w) atómoveho zákona.

Úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením horeuvedenej dokumentácie splnil požiadavky prílohy č. 1 časť C v zmysle § 6 ods. 2 písm. h) atómoveho zákona a po vykonaní hodnotenia tejto dokumentácie konštatuje, že žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť podľa atómoveho zákona a jeho vykonávacích predpisov v dokumentácii priloženej k žiadosti podľa prílohy č. 1 atómoveho zákona; pričom rozsah a úroveň podrobností vypracovanej dokumentácie podľa prílohy č. 1 atómoveho zákona primerane zodpovedá rozsahu a povahe uvažovaného rizika súvisiaceho s jadrovým zariadením, čím splnil všeobecnú podmienku na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe podľa § 7 ods. 2 písm. d) atómoveho zákona.

- 10) Dokumentácia predkladaná podľa stavebného zákona pre predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce požadovaná § 6 ods. 2 písm. j) atómoveho zákona:
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala úrad o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómoveho zákona a § 19 ods. 3 atómoveho zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku („správne konanie č. 3.3“) v žiadosti zo dňa 12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026). Úrad začal súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci uvedenej žiadosti.

- Dokumentáciu správnom konaní č. 3.3 ako aj ostatných správnych konaní, ktoré súvisia so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 a 3.2) s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 atómového zákona a v súlade s § 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia dokumentácie správnych konaní bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu účastníkov konania a verejnosti k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania do spisu podľa § 23 správneho poriadku s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania, ktorí využili možnosť nazerania do spisu, uplatnili pripomienky k dokumentácii, ktoré sú uvedené v zápisniciach z nazerania, resp. ich písomne uplatnili v stanovenom termíne do 31. 07. 2017. ÚJD SR sa vysporiadal s vecnými pripomienkami účastníkov konania podľa § 32 správneho poriadku a zapracoval ich do zoznamu nedostatkov podania.
- Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania vrátane správneho konania č. 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil nedostatky podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017.
- Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR reg. č. 5265/2017 zo dňa 22. 08. 2017, kde úrad stanovil, že správne konanie č. 3.3 bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať po odstránení nedostatkov v správnych konaniach č. 3.1 a č. 3.2 a po doplnení dokumentácie k miestnemu zisťovaniu podľa § 80 až 84 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku pre stavebné objekty 4. bloku MO34 a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku v súlade s pripravenosťou jednotlivých stavebných objektov 4. bloku MO34 k miestnemu zisťovaniu. Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.3 boli zverejnené aj na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 04. 07. 2024 doručila úradu listom zn. SE/00001/008996/2024 informáciu o doplnení podania v správnom konaní č. 3.3 prerušeného rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v zmysle § 83 stavebného zákona a v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona. Súčasne predmetným doplnením a následnými doplneniami spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., požiadala aj o povolenie na predčasné užívanie objektov podľa § 83 stavebného zákona pre:
 - SO 320/1-10 Základ vnútornej bariéry,
 - SO 330/1-02 Sadová úprava na území elektrárne - 2. časť,
 - SO 330/1-03 Sadová úprava mimo oplotenia,
 - SO 350/1-02 Ryhy a kanály silových káblov 2. časť,
 - SO 442/1-02 Dieselgenerátorová stanica II. HVB,
 - SO 442/1-08 Kryt mobilného DG - 3. blok,
 - SO 490/1-02 Strojovňa II. HVB,
 - SO 510/1-02 Základy transformátorov s olejovými nádržami II. HVB,
 - SO 522/1-02 Vonkajšia rozvodňa 110 kV a 400 kV - II. HVB,
 - SO 568/1-02 Naftové hospodárstvo II. HVB,
 - SO 581/1-08 Ťahová chladiaca veža 42,
 - SO 690/1-03 Vnútrozávodná komunikácia 3. časť,
 - SO 690/1-06 Odvodnenie vnútrozávodnej komunikácie 3. časť,
 - SO 800/1-02 Reaktorovňa II. HVB,
 - SO 805/1-02 Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3.a 4. blok,
 - SO 806/1-04 Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok,

- SO 810/1-04 Superhavarijné napájanie 4. blok,
 - SO 810/1-06 Rezervný zdroj vody - II. HVB,
 - BAR Barbotážna veža.
- Úrad ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa § 121 ods. 2 písm. e) stavebného zákona v súlade s § 83 stavebného zákona vzhľadom k rozsahu a detailnom posudzovaní a kontrole jednotlivých objektov listom reg. č. 7406/2024 zo dňa 21. 08. 2024 oznámil, že termíny individuálnych úkonov (ústnych pojednávanií s miestnym zisťovaním) budú naplánované od 09. 09. 2024 a v nasledujúcom období. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Úrad, berúc ohľad na požiadavky zástupcov dotknutých štátnych orgánov (najmä Hasičského a záchranného zboru SR a Inšpektorátu práce) a v súlade s návrhmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., organizoval ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) po jednotlivých objektoch parciálne tak, aby zástupcovia týchto štátnych orgánov mali vytvorené optimálne podmienky pre vykonanie hodnotenia stavu v oblastiach, ktoré sú v ich kompetencii. Ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom k veľkému počtu jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny stavieb) alebo ich podlažia v termínoch stanovených úradom.
- Návrh na predčasné užívanie jednotlivých stavieb/ich podlaží bol preskúmaný na mieste stavby. Stavebník predložil k jednotlivým ústnym pojednávaniám spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) nasledovné doklady:
- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie úvodného projektu,
 - dohodu so zhotoviteľom stavby obsahujúcu jeho súhlas s predčasným užívaním stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby,
 - zoznam nedorobkov,
 - sprievodnú technickú dokumentáciu a stavebné denníky,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia (atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov, revízne správy a doklady o vykonaných skúškach).
- Aktuálny stav jednotlivých stavebných objektov je v súlade s dokumentáciou požadovanou podmienkami rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 o povolení zmeny stavby pred dokončením, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 23. 05. 2014. Vydaniu rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 predchádzalo rozkladové konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009. Rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009 bolo napadnuté žalobou na Krajskom súde Bratislava. Následne po podaní odvolania voči rozhodnutiu Krajského súdu Bratislava vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok, ktorým vrátil vec ÚJD SR na nové konanie. Výsledkom nového konania bolo vydanie nového druhostupňového rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 P, ktoré potvrdilo rozhodnutie č. 246/2008.

- Technologické zariadenia v jednotlivých objektoch boli odskúšané/prebiehali ich skúšky podľa predpísaných programov a ich pripravenosť na uvádzanie do prevádzky bola dokladovaná v protokoloch o odskúšaní v súlade so stavom ich skúšok. Kontroly pre jednotlivé objekty boli vykonané v objekte MO34 nasledovne:

P. č.	Názov SO	Dátum	Stav objektu
1.	Diesलगenerátorová stanica II. HVB	11.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
2.	Základy transformátorov s olejovými nádržami II. HVB	11.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
3.	Vonkajšia rozvodňa 110 kV a 400 kV - II. HVB	13.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
4.	Naftové hospodárstvo II. HVB	18.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
5.	Ťahová chladiaca veža 42	13.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
6.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 0,00 m	9.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
7.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 5,40 m	9.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
8.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 18,60 m	9.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
9.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 31,00 m	9.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
10.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 35,50 m	9.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
11.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok - 3,60 m	18.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
12.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 39,50 m	18.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
13.	Kryt mobilného DG - 3. blok	20.9.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
14.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok - 6,40 m, - 5,70 m	25.10.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
15.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 26,75 m	25.10.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
16.	Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok - 7,00 m	24.10.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
17.	Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok - 3,60 m	24.10.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
18.	Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 0,00 m a + 5,40 m	24.10.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
19.	Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 20,00 m	24.10.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
20.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok - 8,40 m, - 7,95 m	18.11.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
21.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 9,60 m	18.11.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
22.	Superhavarijné napájanie 4. blok	14.11.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
23.	Rezervný zdroj vody - 2. HVB	20.11.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
24.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 14,70 m	7.3.2025	Vyhovuje predčasnému užívaniu
25.	Reaktorovňa II. HVB - 2,80 m	6.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
26.	Reaktorovňa II. HVB + 3,00 m	12.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
27.	Reaktorovňa II. HVB + 10,50 m	10.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
28.	Reaktorovňa II. HVB + 22,20 m	10.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
29.	Reaktorovňa II. HVB + 32,93 m	12.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
30.	Reaktorovňa II. HVB + 34,20 m	12.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
31.	Základ vnútornej bariéry	16.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
32.	Sadová úprava na území elektrárne - 2.časť	16.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu

33.	Sadová úprava mimo oplotenia	19.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
34.	Vnútrozávodná komunikácia 3. časť	19.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
35.	Ryhy a kanály silových káblov 2. časť	20.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
36.	Reaktorovňa II. HVB - 6,50 m	6.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
37.	Reaktorovňa II. HVB + 0,00 m	12.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
38.	Reaktorovňa II. HVB + 6,00 m	10.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
39.	Reaktorovňa II. HVB + 14,10 m	6.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
40.	Reaktorovňa II. HVB + 18,90 m	6.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
41.	Reaktorovňa II. HVB + 29,10 m	10.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
42.	Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok + 9,60 m	7.3.2025	Vyhovuje predčasnému užívaniu
43.	Priestory elektrického zariadenia priečne - 4. blok +14,70	14.11.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
44.	Odvodnenie vnútrozávodnej komunikácie 3. časť	10.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
45.	Priestory elektrických zariadení pozdĺžne 3. a 4. blok + 22,50 m	20.12.2024	Vyhovuje predčasnému užívaniu
46.	Strojovňa II. HVB - 7,80 m, -5,50 m, - 3,10 m	14.3.2025	Vyhovuje predčasnému užívaniu
47.	Strojovňa II. HVB + 0,00 m a vyššie podlažia	14.3.2025	Vyhovuje predčasnému užívaniu
48.	Barbotážna veža	10.3.2025	Vyhovuje predčasnému užívaniu

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00040/015083/2025 zo dňa 10. 11. 2025 (Doplnenie žiadosti - ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním), ktorý bol doručený na úrad dňa 10. 11. 2025 a pod reg. č. 10342/2025 zaradený do spisu č. ÚJD SR 163-2025 (aktuálne č. ÚJD SR 125-2026), doplnenie podania vo veci správneho konania č. 3.3. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., týmto listom úrad informovala, že v procese ústneho pojednávania ako aj v procese miestneho zisťovania boli pre stavebné objekty v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku vydané súhlasné stanoviská zo strany dotknutých orgánov štátnej správy. Úrad konštatoval, že predložením týchto súhlasných stanovísk zo strany dotknutých orgánov štátnej správy bola splnená aj posledná podmienka pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.3 z rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 a dňom 10. 11. 2025 úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval v správnom konaní č. 3.3. O obnovení konania č. 3.3 úrad informoval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. 10623/2025 dňa 10. 11. 2025.
- Dňa 17. 12. 2025 sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 4. bloku Mochovce. Úrad oznámil účastníkom konania termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním písomne listom reg. č. 10401/2025 dňa 12. 11. 2025. Tento list bol účastníkom konania a dotknutým správnym orgánom doručený verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Oznámenie bolo vyvesené aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obcí Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Nemčiňany a Veľký Ďur. Na procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a zástupcov územnej samosprávy, ako aj zástupkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a ÚJD SR. Útvary inžinieringu a spúšťania spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., prítomným odprezentovali objekty a zariadenia, ktoré boli následne predmetom ohliadky nadväzujúcej na ústne pojednávanie. Počas priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

prítomní mali možnosť klásť otázky a pripomienky. Prítomné osoby mali taktiež možnosť nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou objektov 4. bloku jadrového zariadenia MO34 / Protokol z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním objektov 4. bloku jadrového zariadenia MO34, ev. č. 88/2026, ktorej obsah bol účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými podpisom odsúhlasený. Písomnú zápisnicu / protokol si prítomní účastníci konania dňa 17. 12. 2025 osobne prevzali a bola zverejnená na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk.

- ÚJD SR obdržal stanovisko Dopravného úradu - list reg. č. 32412/2025/ROP-002-P/89259 zo dňa 16. 12. 2025, v ktorom sa uvádza: „Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s prihliadnutím aj na vydané stanovisko č. 3642/2021/ROP-003-P/1674 zo dňa 22. 01. 2021 k dokumentácii skutočného realizovania leteckého prekážkového značenia stavby, s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby súhlasí s tým, že do jeho výrokovej časti žiada zapracovať nasledovné podmienky pre jej užívanie z dôvodu zaistenia požadovanej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky:

- 1) Dodatočná zmena výškového riešenia stavby a umiestňovanie ďalších zariadení (konštrukcie, anténové systémy a pod.) na vrchol chladiacich veží, ktoré by presahovali úroveň spodnej hrany filtra návěstidiel je možné len so súhlasom Dopravného úradu. Umiestňovanie zariadení pod úroveň spodnej hrany filtra návěstidiel súhlasu Dopravného úradu nepodlieha za predpokladu, že pri ich umiestnení nebude prerušená prevádzka leteckého prekážkového značenia.
- 2) Vlastník stavby je povinný zabezpečiť prevádzku, údržbu a obnovu leteckého prekážkového značenia stavby tak, aby bola skupina prekážok dostatočne viditeľná voči pozadiu a bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť označenia stavby svetelným leteckým prekážkovým značením. V prípade nefunkčnosti alebo výpadku označenia stavby svetelným leteckým prekážkovým značením je vlastník povinný okamžite túto skutočnosť ohlásiť na Dopravnom úrade s predpokladaným termínom odstránenia závady.
- 3) Každú zmenu vlastníka, prípadne odstránenie stavby je vlastník, resp. nový vlastník, povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, resp. odstráneniu stavby (informáciu postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).“

Úrad požiadal Dopravný úrad e-mailom zaregistrovaným pod číslom 2339/2026 v spise č. ÚJD SR 125-2026 zo dňa 12. 03. 2026 o úpravu povinnosti zapracovať podmienky Dopravného úradu do výrokovej časti rozhodnutia na vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 4. bloku elektrárne s ohľadom na požiadavky § 47 ods. 2 správneho poriadku. Úrad navrhol Dopravnému úradu zapracovať ich podmienky obdobným spôsobom ako v prípade vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce slúžiacich k prevádzke 3. bloku, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 248/2022 P zo dňa 25. 08. 2022, kde požiadavky Dopravného úradu zapracovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., do prevádzkového predpisu 8TP/2022 ČS cirkulačnej a technickej vody nedôležitej, vyd. 01, rev. 07, v kapitole 5.6. Inšpektori ÚJD SR overili zapracovanie požiadaviek Dopravného úradu do

uvedeného predpisu počas inšpekcie č. 417/2021 v Mochovciach. Uvedený predpis bol dňom 30.04.2026 nahradený predpisom 8-TP/2022 ČS cirkulačnej a technickej vody nedôležitej, vyd. 01, rev. 00, pričom predpis je platný pre 3. aj 4. blok JE Mochovce a požiadavky Dopravného úradu sú naďalej uvedené v kapitole 5.6 Podmienky k realizácii leteckého prekážkového značenia na SO 581/1-05 až SO 581/1-08 „Ťahové chladiace veže 31,32,41,42“.

Dopravný úrad e-mailom zaregistrovaným v spise č. UJD SR 125-2026 dňa 19.03.2026 pod číslom 2546/2026 oznámil ÚJD SR, že akceptuje spôsob zaistenia plnenia požiadaviek Dopravného úradu z hľadiska záujmov civilného letectva navrhovaným spôsobom totožným ako na 3. bloku.

- Stanovisko Prezídia hasičského a záchranného zboru – list reg. č. PHZ-OPP4-2025/003356-002 zo dňa 15.12.2025 je nasledovné: „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru na základe kompetencie zakotvanej v ustanovení § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.03.2025 a v súlade s ustanovením § 77d ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a v rozsahu konkretizovanom v ustanoveniach § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posúdilo realizáciu stavby „Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku“ a s vydaním rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby s ú h l a s í bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.“
- ÚJD SR obdržal list Inšpektorátu práce Nitra reg. č. IPNR_OPPV/BEZ/2025/6360-2025/19792 zo dňa 17.12.2025, v ktorom sa uvádza: „V súlade s § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), inšpektorát práce ako dotknutý orgán štátnej správy uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh.“ Na základe uvedeného Inšpektorát práce Nitra úradu oznámil, že sa nezúčastní predmetného kolaudačného konania a nebude uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.
- Zamestnankyňa oddelenia preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach sa zúčastnila ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 17.12.2025 a listom reg. č. RÚVZLV/1310 ODD. PPL/600/17108/2025 zo dňa 18.12.2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach poslal ÚJD SR stanovisko: „K stavebným objektom nemáme pripomienky.“
- Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00190/000575/2026 zo dňa 14.01.2026 informovali úrad o stave nedostatkov identifikovaných v procese ústnych pojednávanií spojených s miestnymi zisťovaniami. Ku dňu 14.01.2026 sa celkovo jednalo o 122 nedostatkov, z toho 8 ks stavebného charakteru a 114 ks pochádzajúcich z funkčných skúšok systémov. Nedostatky nebránia predčasnému užívaniu stavby a uvádzaniu jadrového zariadenia do prevádzky. Predpokladané termíny odstránenia stavebných nedostatkov so zdôvodnením ich doterajšieho neodstránenia sú identifikované v predmetnom liste a úrad

- ich eviduje. Nedorobky z funkčných skúšok vzhľadom na charakter budú odstránené v etape neaktívnych skúšok a po zavezení paliva.
- Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vo veci zmeny stavby pred dokončením pre Atómovú elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba, v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 a potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 P zo dňa 23. 05. 2014. Je možné konštatovať, že predčasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 - Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba pred dokončením) bolo súčasťou podkladov pre jednotlivé ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami). Súhrnné hodnotenie plnenia záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014 predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016 a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, ktorý bol zaregistrovaný na ÚJD SR ako reg. č. 8584/2019.
 - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/050765 zo dňa 18. 09. 2019, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 6722/2019 Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcií ÚP (úvodného projektu). Autorský dozor (ÚJV Řež, a.s., divízia Energoprojekt Praha) v tomto dokumente konštatuje súlad vykonávacieho projektu s úvodným projektom a jeho dodatkami. V jednotlivých prípadoch autorský dozor požaduje pre úplné dosiahnutie súladu vykonávacieho projektu s úvodným projektom vykonať úpravy v oblasti jadrovej, strojnej, elektro a SKR. Tieto úpravy majú najčastejšie formálny charakter (úprava dokumentácie, ktorou sa požaduje dať ju do súladu s ostatnými zmenami legislatívy). Na základe stanoviska autorského dozoru požiadal úrad spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o aktualizáciu dokumentu Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcií ÚP (úvodného projektu). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/2020/017471 z 26. 03. 2020 ÚJD SR revidovaný dokument Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcií ÚP (úvodného projektu), rev. 02., v ktorom autor úvodného projektu konštatuje, že po vykonaných úpravách dokumentácie je technická dokumentácia vykonávacieho projektu v súlade s koncepciou úvodného projektu.
- 11) Poistenie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2015 Z. z.“):
- Listom zn. SE/2021/000479/Ov zo dňa 07. 01. 2021, zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 224/2021, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doručila oznámenie o preukázaní finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú v dôsledku jadrovej udalosti pre lokalitu MO34 s účinnosťou od 01. 01. 2021 vrátane uvedenia výšky podielov účasti poisťiteľov na poistnom krytí pre uvedenú lokalitu. Prílohu k uvedenému oznámeniu tvorila Poistná zmluva č. 4600016994, ktorá pokrýva podiel na krytí zákonného limitu zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou vo výške 59,00 %. Listom zo dňa 06. 01. 2021 zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 296/2021 bolo doručené oznámenie Slovenského jadrového poisťovacieho poolu o poskytnutí poistného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou s podielom poistného krytia zodpovednosti vo výške 41,00 %. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že v časti povinnosti krytia zodpovednosti za jadrovú škodu sú splnené požiadavky na finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu predpísaným spôsobom a do limitu ustanoveného zákonom č. 54/2015 Z. z.

- ÚJD SR si vyžiadal stanovisko k predloženej poisťnej zmluve od Kancelárie Slovenského jadrového poisťovacieho poolu listom č. 9475/2025 zo dňa 17. 10. 2025, od spoločnosti European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI ako majoritného poisťovateľa listom č. 9473/2025 zo dňa 16. 10. 2025 a od Národnej banky Slovenska na overenie oprávnenia poskytovať poistenie.
- Slovenský jadrový poisťovací pool (ďalej len „SJPP“) doručil potvrdenie poistného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu zo dňa 23. 10. 2025 listom na ÚJD SR, ktorý bol zaregistrovaný pod č. 9809/2025 dňa 29. 10. 2025. V tomto liste potvrdil, že SJPP sa s účinnosťou od 01. 01. 2025 podieľa na postení zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia JE Mochovce3&4 za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 54/2015 Z. z. na základe poisťnej zmluvy Co.no.4600016994 zo dňa 17. 10. 2022. Poistenie je zabezpečené v štruktúre poistenia ELINI – SJPP. ELINI vystupuje ako hlavný poisťovateľ, podiel SJPP na poistnom krytí je 41,00 % / 123.000.000 EUR, likvidáciu poisťnej udalosti zabezpečuje ELINI. SJPP potvrdila, že uvedená poistná zmluva v plnom rozsahu kryje zodpovednosť za jadrovú škodu aj pre účely vydania povolenia na uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 4. blok.
- Dňa 31. 10. 2025 bol úradu doručený elektronicky podpísaný dokument - potvrdenie od spoločnosti European Liability Insurance for the Nuclear Industry - ELINI, zaregistrované na ÚJD SR pod č. 9936/2025, z ktorého takisto vyplýva, že predmetná poistná zmluva plne kryje zodpovednosť za jadrovú škodu pre účely vydania povolenia na uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 4. blok. ELINI dokumentom potvrdila, že podiel ELINI na poistnom krytí je 59,00 % / 177.000.000 EUR pričom likvidáciu poisťnej udalosti zabezpečuje ELINI.
- Dňa 25. 09. 2023 bolo doručené stanovisko Národnej banky Slovenska, zaevidované na ÚJD SR pod číslom 7686/2023, z ktorého vyplýva, že všetky subjekty, ktoré sú združené v Slovenskom jadrovom poisťovacom poole sú oprávnené poskytovať poistenie v súlade s prílohou č. 1 časť A bod 13 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Slovenský jadrový poisťovací pool oznámil ÚJD SR listom zo dňa 02. 01. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 12. 01. 2026 a zaregistrovaný pod číslom 204/2026, že v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 54/2015 Z. z. sa SJPP s účinnosťou od 01. 01. 2026 podieľa na poistení zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v zmysle zákona č. 54/2015 Z. z. a to v lokalite Jaslovské Bohunice (jadrová elektrárň Jaslovské Bohunice V2) a v lokalite Mochovce (jadrové elektrárne Mochovce1&2 a Mochovce3&4) so štruktúrou poistenia ELINI – SJPP, kde ELINI vystupuje ako hlavný spolupoisťovateľ, podiel SJPP na poistnom krytí je 41,00% / 123.000.000 EUR a likvidáciu PU zabezpečuje ELINI.
- Spoločnosť European Liability Insurance for the Nuclear Industry – ELINI potvrdila listom zo dňa 29. 01. 2026, ktorý bol zaregistrovaný úradom pod číslom 817/2026, že ELINI poskytuje poistenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre jadrovú elektrárň V2 v Jaslovských Bohuniciach a pre bloky 1, 2, 3 a 4 jadrovej elektrárne v Mochovciach. ELINI dokumentom potvrdila, že podiel ELINI na poistnom krytí je 59,00 %.
- Vzhľadom na tieto stanoviská môže ÚJD SR konštatovať, že krytie zodpovednosti za jadrovú škodu je poskytované subjektami oprávnenými na takúto činnosť, že uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bude plne kryté pokiaľ ide o zodpovednosť za jadrovú škodu v zákonom stanovenej výške a že boli splnené všetky podmienky na vydanie tohto povolenia.

12) Podľa § 7 ods. 5 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie plánu fyzickej ochrany. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená

realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 1 a rozhodnutím ÚJD SR č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 0 a jeho úradom schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 1, revízia 4.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00082/011719/2023 zo dňa 25. 09. 2023 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumente Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového zákona. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z., úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňal požiadavky vyžadované atómovým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozhodnutím ÚJD SR č. 322/2023 zo dňa 11. 10. 2023 úrad schválil Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 0. Rozhodnutie ÚJD SR č. 322/2023 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31. 10. 2023. Rozhodnutím ÚJD SR č. 446/2024 zo dňa 09. 10. 2024 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 1. Rozhodnutím ÚJD SR č. 76/2025 zo dňa 18. 02. 2025 bola schválená realizácia zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 2. Rozhodnutie ÚJD SR č. 76/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12. 03. 2025.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/003826/2025 zo dňa 13. 03. 2025 žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 6 a § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3, je podľa § 7 ods. 5 atómového zákona osobitnou podmienkou na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, v tomto prípade na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku JE Mochovce do prevádzky, podľa § 5 ods. 3 písm. f) na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce a podľa § 5 ods. 3 písm. g) na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce. V rámci posudzovania uvedenej žiadosti a doloženej dokumentácie úrad posúdil technické, režimové a organizačné opatrenia zabezpečenia fyzickej ochrany v súvislosti s uvádzaním do prevádzky a prevádzkou 4. bloku JE Mochovce. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem nedostatkov, ktorých odstránenie úrad požadoval v uloženej podmienke v termíne do 30. 09. 2025. Rozhodnutím ÚJD SR č. 215/2025 zo dňa 16. 04. 2025 úrad schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 3. Rozhodnutie ÚJD SR č. 215/2025 nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 2025 a vykonateľnosť dňa 30. 09. 2025 po splnení úradom uloženej podmienky.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00142/013615/2025/Ga zo dňa 02. 10. 2025, ktorý bol doručený úradu dňa 02. 10. 2025 a zaregistrovaný pod číslom 9024/2025 v spise č. UJD SR 3594-2025, žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2 v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany MO34, vydanie č. 2, revízia č. 4, podľa § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona. Úrad

vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 322/2023 a jeho zmien schválených rozhodnutiami úradu č. 446/2024, č. 76/2025 a č. 215/2025. Predmetom navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, v tomto prípade s identifikáciou životne dôležitých priestorov. Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona a vyhlášky č. 51/2006 Z. z. úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozhodnutím ÚJD SR č. 515/2025 zo dňa 21. 11. 2025 úrad schválil realizáciu zmeny dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, v rozsahu zaslaného dokumentu Plán fyzickej ochrany SE-MO34, vydanie 2, revízia 4. Rozhodnutie ÚJD SR č. 515/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 12. 2025.

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky podľa § 26 ods. 10 atómového zákona v prílohe č. 1 časť C písm. k) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. k) odôvodnenia tohto rozhodnutia.

- 13) Podľa § 7 ods. 6 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00040/0003975/2025 zo dňa 17. 03. 2025 žiadosť o schválenie zmien kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa PNM34361190 Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 - textová časť, revízia č. 03. Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 4. blok MO34 bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 197/2025 dňa 07. 04. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 197/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24. 04. 2025.

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C písm. b) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. b) odôvodnenia tohto rozhodnutia.

- 14) Podľa § 7 ods. 8 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie vnútorného havarijného plánu jadrového zariadenia (ďalej len „vnútorný havarijný plán“) a plánov ochrany obyvateľstva.

Dokument Vnútorný havarijný plán je podľa § 28 ods. 11 atómového zákona potrebné predkladať úradu na schválenie po jeho posúdení ministerstvom zdravotníctva najneskôr osem mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne každých päť rokov na opätovné schválenie.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/00001/013783/2024 zo dňa 16. 10. 2024 žiadosť o schválenie vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34. K žiadosti bolo okrem predmetného dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34 vydanie č. 01, revízia č. 0 a súvisiacej dokumentácie, priložené aj stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S23136-2024-OVZSP-4 zo dňa 30. 09. 2024 a stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. ÚVZSR/ORO/13519/34467/2024 zo dňa 20. 09. 2024 Na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., začal úrad dňom doručenia 17. 10. 2024 správne konanie č. ÚJD SR 1018-2025 vo veci schválenia vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34. Po kontrole zoznamu predloženej dokumentácie úrad požiadal listom č. 9273/2024 zo dňa 23. 10. 2024 MŽP SR o stanovisko pre posúdenie vplyvov navrhovanej zmeny na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Dňa 12. 02. 2025 prijal úrad k predmetnej dokumentácii odpoveď MŽP SR v liste č. 8792/2025-1.11/pm 7114/2025 a následne pokračoval v správnom konaní. Po posúdení predmetného dokumentu a ostatných podkladov úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. a dokument 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-

MO34, vydanie č. 01, revízia č. 0 schválil rozhodnutím ÚJD SR č. 106/2025 zo dňa 26. 02. 2025. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17. 03. 2025.

V súvislosti s následnými organizačnými zmenami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vznikla potreba vykonania zmien vo vnútornom havarijnom pláne pre JZ MO34, najmä v úpravách zodpovedností a prepojení v organizácii havarijnej odozvy. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/01602/017434/2025/AA zo dňa 11. 12. 2025 žiadosť o schválenie realizácie zmien vnútorného havarijného plánu pre JZ MO34 ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2025 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 11473/2025 v spise č. ÚJD SR 1255-2025. Okrem posúdenia dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, revízia č. 01 a súvisiacej dokumentácie, bolo úradom zohľadnené aj stanovisko MZ SR č. S27683-2025-OVZSP-2 zo dňa 17. 11. 2025 a vyžiadané stanovisko MŽP SR č. 4888/2026-11.1/pm 2478/2026 zo dňa 16. 02. 2026. Úrad po posúdení podkladov dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona a vyhlášky č. 55/2006 Z. z. a rozhodnutím ÚJD SR č. 70/2026 zo dňa 11. 02. 2026 schválil Vnútorný havarijný plán pre jadrové zariadenie jadrová elektrárň Mochovce, 3. a 4. blok podľa dokumentu 8-PLN/0001 Vnútorný havarijný plán SE-MO34, vydanie č. 01, revízia č. 01. Rozhodnutie ÚJD SR č. 70/2026 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27. 02. 2026. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 70/2026 sa zrušila platnosť rozhodnutia ÚJD SR č. 106/2025.

Podľa § 28 ods. 12 atómového zákona je potrebné plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia predkladať úradu na posúdenie najneskôr osem mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne každých päť rokov na opätovné posúdenie a následne ho kraje podľa § 22 ods. 3 vyhlášky č. 55/2006 Z. z. zasielajú na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Aktuálne platné plány ochrany obyvateľstva – časti DPRO boli posúdené úradom rozhodnutiami ÚJD SR č. 208/2025 z 10. 04. 2025 pre Banskobystrický kraj a č. 218/2025 z 17. 04. 2025 pre Nitriansky kraj a schválené stanoviskami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP2-2025/001456-002 zo dňa 22. 05. 2025 a č. SKR-COKP2-2025/001455-002 zo dňa 22. 05. 2025.

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C písm. h) a písm. t) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. h) a písm. t) odôvodnenia tohto rozhodnutia.

- 15) Podľa § 7 ods. 9 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie limit a podmienok bezpečnej prevádzky. Prevádzkové predpisy PNM 34791001 – 4LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 07 a PNM 34741002 – 8LP/1002 Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 16, boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00040/005418/2025 zo dňa 11. 04. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 11. 04. 2025 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 3650/2025 v spise č. ÚJD SR 2248-2025. Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko MŽP SR o posúdení zmeny navrhovanej činnosti v zmysle § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z., preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR listom č. 3851/2025 zo dňa 25. 04. 2025 podnet na preskúmanie žiadosti. Dňa 26. 05. 2025 bola úradu listom 8792/2025-1.11/pm, 28413/2025 doručená odpoveď MŽP SR so stanoviskom, že vykonanie zmien v dokumentoch nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. a MŽP SR nie je kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom. Vzhľadom na to, že zmeny v dokumentoch zohľadňujú skúsenosti z fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34 a z jeho prevádzky a na základe predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť (podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. možno konštatovať, že zmeny v dokumentoch nemajú negatívny dopad na jadrovú bezpečnosť a sú v súlade s vykonávacím projektom JE MO34, odzrkadľujú reálny stav a rešpektujú princíp ochrany do hĺbky. Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel

k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Úrad schválil realizáciu zmien v dokumentoch rozhodnutím č. 302/2025 dňa 18. 06. 2025. Rozhodnutie ÚJD SR č. 302/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07. 07. 2025.

Prevádzkové predpisy 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v žiadosti zn. SE/00082/013440/2023 zo dňa 31. 10. 2023, ktorá bola doručená úradu dňa 31. 10. 2023 a bola zaregistrovaná pod ev. č. 8982/2023 v spise č. ÚJD SR 3724-2023 (neskôr 1153-2024). Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť má nedostatky podania podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na § 9 ods. 1 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. a žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 401/2023, ktorým bolo správne konanie prerušené. Žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/00082/016320/2023 z 19. 12. 2023. Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Nové vydanie prevádzkových predpisov 8-LP/5000 Limity a podmienky pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00 a 8-LP/5001 Zdôvodnenie limitov a podmienok pre nakladanie s RAO v SE-MO34, vyd. 01, rev. 00, spĺňa požiadavky § 14 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a požiadavky § 9 ods. 8 a 9 a § 12 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 30/2012 Z. z. Dokumenty boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 45/2024 dňa 29. 01. 2024. Rozhodnutie ÚJD SR č. 45/2024 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 02. 2024.

Žiadateľ schválením dokumentácie rozhodnutiami ÚJD SR č. 302/2025 a ÚJD SR č. 45/2024 splnil osobitnú podmienku vydania povolenia podľa § 7 ods. 9 atómového zákona.

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C písm. a) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. a) odôvodnenia tohto rozhodnutia.

- 16) Podľa § 7 ods. 13 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona schválenie programu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členeného na etapy. Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 4. blok ako súčasť podania žiadosti zn. SE/2016/077759 o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. ÚJD SR 3720-2016 (aktuálne č. ÚJD SR 125-2026) zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu a súvisiacim programom fyzikálneho a energetického spúšťania pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu programy fyzikálneho a energetického spúšťania s odstránenými nedostatkami listami zn. SE/2017/073194 zo dňa 15. 12. 2017 a SE/2018/074734 zo dňa 20. 12. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018.

ÚJD SR posúdil program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy v konaní ukončenom rozhodnutím č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018, ktoré bolo potvrdené rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P zo dňa 06. 05. 2019. Rozhodnutie ÚJD SR č. 139/2019 P nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22. 05. 2019.

Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00040/007072/2025 zo dňa 20. 05. 2025, ktorá bola doručená úradu dňa 21. 05. 2025 a zaregistrovaná pod reg. č. 4735/2025 v spise č. ÚJD SR 2561-2025 (aktuálne ÚJD SR 819-2026) začal dňom 21. 05. 2025 správne konanie vo veci schválenia dokumentu Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy v rozsahu revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 20. 05. 2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie

3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky posúdili predmetné programy aj z pohľadu skúseností získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto poznatkov do programov uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Pripomienky úradu k programom fyzikálneho spúšťania boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. Riešenie pripomienok úradu a externej podpory k programom fyzikálneho spúšťania bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaných programov dňa 16. 07. 2025. Výsledky predmetného stretnutia sú obsahom zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 18. 07. 2025. Pripomienky k programom energetického spúšťania boli so žiadateľom prerokované priebežne. Dňa 18. 09. 2025 sa uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom ES 4E011, 4E012 a 4E021. Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 06. 10. 2025. Dňa 10. 10. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/013988/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 9315/2025 dňa 13. 10. 2025, v ktorom žiadateľ predložil na schválenie Programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce v revíziách platných k 10. 10. 2025 - 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania platných ku dňu 10. 10. 2025. Úrad a externá podpora taktiež posúdili dokumenty 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vyd.01, rev.00 a PNM34362227 rev.03 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. K tretej revízii programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy úrad a externá podpora sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. Riešenie týchto pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 11. 11. 2025. Výsledky predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 13161/2025.171909/SPUS/ZA zo dňa 17. 11. 2025. Dňa 05. 12. 2025 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila podanie listom zn. SE/00040/017012/2025 zaevidovaným na úrade pod registračným číslom 11287/2025 dňa 05. 12. 2025, v ktorom predložili na schválenie dokument PNM34362227 rev.04 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. Inšpektori úradu spolu s externou podporou overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného dokumentu a nemali ďalšie pripomienky. Na základe uvedeného úrad rozhodnutím č. 580/2025 zo dňa 22. 12. 2025 schválil dokumenty držiteľa povolenia PNM34362227 rev. 04 Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy, Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 10. 10. 2025 a Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy v rozsahu špeciálneho predpisu 4-SP/0001 Predprevádzkové testy, vydanie č. 01, revízia č. 00. Rozhodnutie ÚJD SR č. 580/2025 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21. 01. 2026.

Úrad posúdil predmetné dokumenty v zmysle požiadaviek prílohy č. 3 časť B diel II. oddiel A ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b), prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 10, prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel C ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.

- 17) Podľa § 7 ods. 14 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona splnenie kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce v žiadosti zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016, ktorá bola doručená úradu dňa 12. 12. 2016 a zaregistrovaná pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016 (aktuálne 125-2026) predložením

dokladov o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov. Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (okrem iného aj časti Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala úradu chýbajúce doklady a úrad ich vzápätí hodnotil. Odstránenie nedostatkov v Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov úrad potvrdil písomne listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, vrátane aktuálnej systemizácie, aj v predloženej dokumente PNM34484902 - Záverečná správa o celkovej pripravenosti 4. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (v prílohách 5.1A a 5.1B), ktorého aktuálnu revíziu 02 úradu predložila listom zn. SE/00461/002559/2026 zo dňa 16. 02. 2026 a na žiadosť úradu doplnila listom zn. SE/00461/003213/2026 zo dňa 02. 03. 2026 o aktualizovanú prílohu č. 5.1A s uvedenými aktuálnymi dátumami platnosti preukazov vybraných zamestnancov - operatívno-technického personálu blokovej dozorne 3. a 4. bloku JE Mochovce a kontrolných fyzikov.

Inšpektori ÚJD SR vykonali dňa 02. 07. 2025 inšpekciu č. 428/2025, ktorou bolo preverené plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov žiadateľa, dokumentácia systému kvality k odbornej príprave zamestnancov držiteľa povolenia a riadenia ľudských zdrojov, s cieľom preveriť dostatočný počet zamestnancov žiadateľa, platnosť programov prípravy pre vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, kvalifikačné požiadavky inštruktorov oprávnených k odbornej príprave osobitne odborne spôsobilých alebo odborne spôsobilých zamestnancov žiadateľa, plnenie úloh, ktoré musí plniť prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov a pripravenosť personálu na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku do prevádzky, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, na etapu fyzikálneho spúšťania a na predčasné užívanie stavby 4. bloku JE Mochovce. Výsledkom vykonanej inšpekcie č. 428/2025 bolo zistenie, na základe ktorého inšpektori úradu vypracovali Protokol ÚJD SR č. 428/2025, o čom úrad oboznámil povereného zástupcu kontrolovaného subjektu, spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 569/2026 zo dňa 21. 01. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/00237/002143/2026 zo dňa 05. 02. 2026, ktorý bol doručený úradu dňa 10. 02. 2026, oznámila úradu, že s uvedeným zistením súhlasí spolu s písomným vyjadrením o prijatých okamžitých opatreniach, ktoré už boli splnené a návrhom preventívneho opatrenia na prechádzanie opakovaného nálezu. Úrad listom č. 1418/2026 zo dňa 13. 02. 2026 zoberal na vedomie vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a dňa 23. 02. 2026 sa v priestoroch držiteľa povolenia uskutočnilo prerokovanie Protokolu kde úrad uložil kontrolovanému subjektu opatrenie na odstránenie zistenia s termínom do 28. 02. 2026. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., potvrdila úradu plnenie nápravného opatrenia listom zn. SE/00237/003127/2026 zo dňa 27. 02. 2026.

Na žiadosť úradu predložil žiadateľ dňa 27. 02. 2026 listom zn. SE/00420/003123/2026 aktuálne dokumenty spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., - SE/SM/123 Organizačný poriadok SE, a.s., vydanie č. 03, revízia č. 02, k dátumu 01. 01. 2026 a Systemizáciu SE, a.s., k 01. 02. 2026.

Úrad konštatuje, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklady, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti:

- Plnenie požiadavky prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 4. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.
- Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona v útvaroch prevádzky, správy a inžinierskej podpory prevádzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 4. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.

Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako plnenie požiadavky v prílohe č. 1 časť C písm. r) atómového zákona uvedené v bode 9) písm. r) odôvodnenia tohto rozhodnutia.

18) Údaje vyžadované osobitným predpisom – Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa § 12 ods. 5 atómového zákona.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila list zn. SE/2016/067700 o odoslaní základných technických charakteristík (ďalej len všeobecne zaužívaná anglická skratka „BTC“) ÚJD SR a list zn. SE/2016/007696 o odoslaní BTC na Európsku komisiu, ktorých prílohou bola Správa o základných technických parametroch pre lokality MO34. Predloženie správy je v súlade s článkom 4 Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 08. 02. 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu. BTC bolo aktualizované ku dňu 23. 03. 2018 a zaslané listom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., značky SE/2018/021092 z 05. 04. 2018, následne ku dňu 27. 08. 2020, ku dňu 01. 11. 2021 a zatiaľ posledná aktualizácia Správy o základných technických parametroch pre lokality MO34 bola vykonaná dňa 10. 07. 2024. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 05. 02. 2026 potvrdenie o odoslaní BTC na Európsku komisiu (EURATOM) zo dňa 10. 07. 2024
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 05. 02. 2026 správu o realizácii projektu inštalácie dozorných zariadení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) a Európskej komisie (Euratom) na 4. bloku MO34. Súčasťou správy je vyhlásenie a potvrdenie inšpektora Európskej komisie (EURATOM), že na 4. bloku MO34 bol nainštalovaný a je plne funkčný kamerový systém MAAE a Európskej komisie (Euratom). Kamery na 4. bloku MO34 boli nainštalované zodpovednými technikmi Európskej komisie (Euratom) dňa 12. 04. 2022. Následne boli kamery na 4. bloku MO34 pripojené k spoločnému serveru pre MO34 JE Mochovce, v rámci návštevy technikov Európskej komisie (Euratom) v dňoch 08. a 09. 10. 2024. V dňoch 29. a 30. 01. 2025 bol vykonaný upgrade tohto kamerového dozorového systému a v dňoch 26. a 27. 02. 2025 bol kamerový dozorový systém upravený. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila úradu listom zn. SE/00384/001985/2026 zo dňa 05. 02. 2026 aj Technickú správu zaoberajúcu sa projektovou zmenou DCA/M034/0031 týkajúcou sa inštalácie Systému sledovania novej generácie (NGSS).

19) Plnenie podmienok rozhodnutí úradu, ktoré súvisia s 4. blokom jadrovej elektrárne Mochovce. Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 266/2008 súvisiacich s 4. blokom jadrovej elektrárne Mochovce je nasledovné:

- Podmienky č. 1 a 2 (podmienka č. 1 „V zhode s najlepšou medzinárodnou praxou dopracovať projekt jadrového zariadenia 3. a 4. blok Mochovce o referenčný scenár udalosti zahrňajúci deterministický účinok z externého zdroja, napr. náraz malého lietadla

a predložiť ho na posúdenie ÚJD SR“ a podmienka č. 2 „Na základe scenára, vypracovaného podľa podmienky č. 1 vyhodnotiť funkčný potenciál odolnosti projektu 3. a 4. bloku JE Mochovce a uplatniť v projekte vhodné dodatočné systémy, konštrukcie alebo komponenty, ako aj stratégie riadenia jadrovej elektrárne s cieľom zabezpečiť jej odolnosť voči možným deterministickým účinkom z externého zdroja, napr. úmyselný náraz malého lietadla a to tak, aby sa uviedol projekt do súladu s najlepšou medzinárodnou praxou. Príslušné zmeny úvodného projektu predložiť ÚJD SR v súlade s platnou legislatívou“). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR príslušné dokumenty. Ich obsah je utajený. ÚJD SR vydal rozhodnutie č. 290/2010 zo 16. 08. 2010, ktorým povolil stavbu ochrannej bariéry. Súvisiaca dokumentácia podlieha režimu utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“), z predmetného dôvodu nebola sprístupnená verejnosti. ÚJD SR považuje podmienky č. 1 a 2 rozhodnutia č. 266/2008 za splnené.

- Podmienka č. 3 („V súlade so zaužívanou praxou na prevádzkovaných slovenských jadrových zariadeniach s dobrou medzinárodnou praxou a s odporúčaniami uvedenými v dokumente MAAE č. NS-G-1.10, realizovať na všetkých hermetických dverách a hermetických poklopoch na hraniciach kontajneru jadrového zariadenia 3. a 4. bloku dvojité tesnenia s možnosťou skúšania priestoru medzi tesneniami“). Predmetná úprava bola zrealizovaná a jej realizácia bola skontrolovaná inšpektormi úradu priamo v Mochovciach. ÚJD SR považuje podmienku č. 3 rozhodnutia č. 266/2008 za splnenú.
- Podmienky č. 4, 5, a 6 („Doplniť spresnené výpočty seizmickej odolnosti zariadení, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná úvodným projektom a ich overenie nezávislou organizáciou, vypracovať návod pre spracovateľov vykonávacích projektov na výpočty kotvenia komponentov, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná a zabezpečiť nezávislú kontrolu vykonávacích projektov všetkých prevádzkových súborov obsahujúcich seizmicky kvalifikované komponenty“). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR požadovanú dokumentáciu a úrad potvrdil splnenie uvedených podmienok rozhodnutia č. 266/2008 písomne listom ÚJD SR reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 4, listom reg. č. 443/320-150/2009 zo dňa 04. 05. 2009 – podmienka č. 5 a listom reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 6.
- Podmienka č. 7 („Zabezpečiť vykonávanie opakovaného hodnotenia jadrovej bezpečnosti v ďalších etapách projektu jadrového zariadenia v súlade s požiadavkou Prílohy č. 3 časť B diel I. oddiel A. písm. u) vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyradovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried (ďalej len „vyhláška č. 50/2006 Z. z.“) v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 266/2008“). Predmetná požiadavka je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel A ods. 20 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Plnenie uvedenej podmienky potvrdil ÚJD SR listom reg. č. 1104/320-353/2009. Všetky zmeny úvodného projektu sú vypracované autorom úvodného projektu, autor úvodného projektu potvrdzuje súlad projektovej a realizačnej dokumentácie s úvodným projektom. ÚJD SR schvaľuje dokumentáciu držiteľa povolenia v súlade s požiadavkami atómového zákona a nadväzujúcich vyhlášok ÚJD SR. Hodnotenie jadrovej bezpečnosti je obsiahnuté v PpBS MO34.
- Podmienka č. 8 („Prijať opatrenia, uvedené v kapitole č. 7.5 Predbežnej bezpečnostnej správy, ktoré zabezpečia vyváženie rizika z pohľadu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi prevádzky jadrového zariadenia. Technickú správu o realizovaných úpravách predložiť ÚJD SR“) – podmienka bola splnená v aktuálnej revízii štúdie PSA. Riziko medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi je vyvážené. ÚJD SR považuje podmienku č. 8 rozhodnutia č. 266/2008 za splnenú.

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 267/2008 súvisiacich s 3. a 4. blokom jadrovej elektrárne Mochovce – odpočet plnenia podmienok je uvedený v rozhodnutí ÚJD SR č. 156/2021 zo dňa 13. 05. 2021, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 248/2022 P zo dňa 25. 08. 2022.

Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“ pred dokončením) - súhrnné hodnotenie plnenia záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014 predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., úradu ako súčasť podania zn. SE/2016/077759 zo dňa 12. 12. 2016 a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, ktorý bol zaregistrovaný na ÚJD SR pod reg. č. 8584/2019 v spise č. 413-2019 (aktuálne 125-2026).

Podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sú jednotlivé druhy dokumentácie uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia, alebo tie, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie. Tieto predstavujú čiastkové schvaľovacie alebo posudzovacie konania, ktoré prebiehali osobitne alebo súbežne s konaním o vydanie týchto povolení a súhlasov. ÚJD SR má za to, že dokumentácia, na základe ktorej rozhodoval, je dostatočná a predstavuje substantívny podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.

ÚJD SR v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dal možnosť účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. O návrhu rozhodnutia č. XXX/2026 úrad upovedomil verejnosť, účastníkov konania (verejnou vyhláškou) a dotknuté správne orgány (doporučene) listom č. 3255/2026 dňa 10. 04. 2026. Návrh rozhodnutia č. XXX/2026 bol za týmto účelom pripojený k tomuto listu. Rovnako sa týmto návrhom rozhodnutia a jeho zverejnením umožnila realizácia práva verejnosti podľa Aarhuského dohovoru. Úrad súčasne požiadal registrovaným e-mailom č. 3288/2026 zo dňa 10. 04. 2026 predstaviteľov dotknutých obcí príľahlých k jadrovému zariadeniu o zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v správnom konaní ÚJD SR 125-2026 – listu č. 3255/2026 Upovedomenie o návrhu rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku zo dňa 10. 04. 2026 a Návrhu rozhodnutia č. XXX/2026 na úradných tabuliach obcí. Obce boli požiadané o zaslanie potvrdenia dátumu zverejnenia (vyvesenia) a zvesenia - printscreenu obrazovky webovej stránky obce, na ktorej bola verejná vyhláška zverejnená. Všetky požiadané obce list č. 3255/2026 spolu s návrhom rozhodnutia č. XXX/2026 na svojich webových stránkach zverejnili a požadované potvrdenie zaslali úradu.

V lehote určenej správnym orgánom bolo doručené k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom vyjadrenie Okresného úradu Levice listom č. OU-LV-OSZP-2026/013015-002 zo dňa 28. 04. 2026, ktorý bol doručený na úrad dňa 29. 04. 2026 a pod reg. č. 4000/2026 zaradený do spisu č. ÚJD SR 125-2026 „Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 39 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá námietky ani pripomienky k Upovedomeniu o návrhu rozhodnutia a výzve na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vo veci žiadosti o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, žiadosti o vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 4. bloku JE Mochovce, žiadosti o vydanie povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) v jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, žiadosti na vydanie súhlasu na etapu fyzikálneho spúšťania 4. bloku JE Mochovce a žiadosti o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba.“ Dňa 12. 05. 2026 bol úradu doručený list spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zn. SE/00420/006637/2026 zo dňa 07. 05. 2026, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR a pod reg. č. 4249/2021 zaradený do spisu č. ÚJD SR 125-2026 s pripomienkami a komentármi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., k návrhu rozhodnutia č. XXX/2026.

Za účelom vysvetlenia pripomienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., sa v priestoroch ÚJD SR v Trnave, Okružná 5 dňa 12. 05. 2026 uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti predstaviteľov ÚJD SR a spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Výsledkom rokovania bolo zaslanie upravených pripomienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., úradu, s ktorými sa úrad vysporiadal v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom veľkú časť z nich zapracoval do tohto rozhodnutia.

Konanie, v rámci ktorého je vydané toto rozhodnutie, je vedené mimo pôsobnosť zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“). Na základe § 2 ods. 2 písm. a) zákona o e-Governmente sa tento zákon nevzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú ich obsahom utajované skutočnosti alebo citlivé informácie. Z uvedeného dôvodu sa na spôsob vyhotovenia a doručovania tohto rozhodnutia uplatnili príslušné ustanovenia atómového zákona, správneho poriadku a stavebného zákona.

Na základe uvedených skutočností ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 22. 05. 2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Doručuje sa:

- verejnou vyhláškou:

1. verejnosť
2. Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
3. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth, Dr. R. U., Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria
4. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth, Ms. P. L., Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria
5. Umweltschutzorganisation, GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria, Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, Austria
6. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
7. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur
8. Mesto Tlmače, Nám. Odbojárov 10, 935 21 Tlmače
9. Obec Malé Kozmálovce, Obecný úrad 1, 935 21 Tlmače
10. Obecný úrad Nemčiňany, č. 128, 951 81 Nemčiňany
11. Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1
12. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen
13. Spoločnosť priateľov Slatinky, Poštová 6565/6, 917 01 Trnava
14. VLK VÝCHODNÉ KARPATY, Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina
15. Občianske združenie Za matku Zem, Radlinského 39, P. O. Box 93, 814 99 Bratislava
16. Za matku Zem, Mlynské nivy 37, 824 91 Bratislava
17. Fyzická osoba J. K., Košice
18. Fyzická osoba J. P., Starý Tekov
19. Fyzická osoba M. J., Bratislava
20. Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce
21. Fyzická osoba D. S., Borovany, Česká republika
22. Mr. J. R., Director, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, Belgium
23. Mr. J. H., EU Policy campaigner dirty energy, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, Belgium
24. Prof. Dr. H. W., Bund e. V., Keiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Germany
25. Office of the Lower Austrian Land Government, Department of Spatial Planning and EU Regional Policy, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pölten, Austria
26. Mag. U. S., Amtsführende Stadtratin für Umwelt von Wien Rathaus A-1082 Wien, Austria
27. Wiener Umwelthanwaltschaft und Atomschutzbeauftragte der Stadt Wien, Muthgasse 62, 1190 Wien, Austria
28. Der Grüne Klub im Parlament 1017 Wien, Austria
29. Dipl. Ing. Dr. C. S.-G., Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, Austria
30. Ing. K. F., Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung 13, Landhausgasse 7, 8010 Graz, Austria
31. Ms. S. T., Mannersdorf a.d.R., Austria
32. Mr. H. M., Nenzing, Austria
33. Dr. P. W., Das Forum Wissenschaft & Umwelt, Palmgasse 312, A - 1150 Wien, Austria
34. Dipl. Ing. J. K., Graz – Maria Trost, Austria
35. Dipl. Ing. D. S., Amt der Oberösterreich Landesregierung, Anti-Atom- Beauftragter, Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz, Austria
36. Dr. W. P., Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, A-1010 Wien, Austria
37. Mr. W. G., Wien, Austria
38. Mr. E. K., St. Leonhard, Austria
39. Mr. L. B. G., Gross Thondorf, Germany
40. Ms. V. P. Hungarian Ministry of Agriculture Department of Environmental Preservation Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Hungary

41. Greenpeace Magyarország Egyesület, Ms. B. S., Zászlós utca 54, 1143 Budapest (Zugló), Hungary
42. Ms. E. D., Department of EIA and Integrated Prevention, Ministry of the Environment, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Česká republika
43. Ms. K. T., Deputy Director, Department of Environmental Impact Assessment, General Directorate for Environmental Protection, Wawelska St. 52/54, 00- 922, Warsaw, Poland
44. Mr. M. H., Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Rosenkavalierplatz 2, 81925 München, Germany
45. Ms. J. P., Federal Ministry for the Environment, Building, Nature Conservation and Nuclear Safety Division G I 2, Stresemannstraße 128-130, 10117 Berlin, Germany
46. Mr. K. H., Deputy Director General of HAEA, Hungarian Atomic Energy Authority, Fényes Adolf utca 4., H-1036 Budapest, Hungary
47. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ing. Z. T., Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, Česká republika
48. Mr. M. K., Deputy Director, Chairman's Office, National Atomic Energy Agency of the Republic of Poland, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Poland
49. Dr. A. M., Director, Directorate I/6, General Coordination of Nuclear Affairs, Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 1010 Vienna, Austria
50. Ms. U. H., Head of Unit "Energy", Department III.6 – Environmental Protection, Energy, Transport and Telecommunication, Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, Minoritenplatz 8, 1014 Vienna, Austria
51. Mr. M. G., First Deputy Chairman – Chief State Inspector on Nuclear and Radiation Safety of Ukraine, Division of International Co-operation and European Integration, State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, 9/11 Arsenalna Street, Kyiv 010 11, Ukraine
52. Division of Environmental Issues, Directorate General for Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Mykhaylivska sqr. 1, 010 18 Kyiv, Ukraine
53. Mag. D. R., Wien, Austria
54. Mr. J. H., Amsterdam, Netherlands
55. Spoločnosť MBL spol. s r. o., so sídlom Táborská 93, 615 00 Brno, Česká republika
56. Ústav jaderného výskumu Řež, a. s., divize EGP Praha, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 – Libeň, ČR
57. Občianska platforma My patrioti, Ing. P. Z., Vodárenská 90, Piešťany 921 01
58. Mr. M. Z., Bristol, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

- na vedomie doporučene:

1. Obec Nový Tekov, Obecný úrad Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov + žiadosť o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce
2. Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom + žiadosť o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce
3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový a stavebný úrad, P. O. Box 100, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
6. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
8. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava
9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava

10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
11. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
12. Okresný úrad Levice, Doprava a pozemné komunikácie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
13. Okresný úrad Levice, Životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
14. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
15. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
16. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
17. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
18. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
20. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
21. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Stefánia út. 22-24, 1143 Budapest, Hungary
22. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Armbrustergasse 24, A-1190 Wien, Austria
23. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Pelléova 12, Praha 6, Česká republika
24. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, ul. Litewska 6, Warszawa, Poland
25. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve, Yaroslaviv Val St, 34, 019 01 Kyiv, Ukraine

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

22. MÁJ 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: