



Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava 2

## **R O Z H O D N U T I E č. 1 3 2 / 2 0 2 1**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení 2. bloku JE EMO1,2**

**podľa projektovej dokumentácie IPR EMO 20400 (NZ501609828) „Vykonanie systémových vizuálnych inšpekcií a vykonanie hodnotenia hraničnej seizmickej odolnosti – výpočtové hodnotenie. Spracovanie realizačných projektových dokumentácií a dokumentov kvality pre zodolnenie SKK mimo HZ na strojných technologických systémoch 2. bloku JE EMO“.**

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.02.2021 zn. SE/2021/005665/Ga začal dňom 11.02.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu zmeny IPR EMO 20400 (NZ501609828) „Vykonanie systémových vizuálnych inšpekcií a vykonanie hodnotenia hraničnej seizmickej odolnosti – výpočtové hodnotenie. Spracovanie realizačných projektových dokumentácií a dokumentov kvality pre zodolnenie SKK mimo HZ na strojných technologických systémoch 2. bloku JE EMO“.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR listom č. 1151/2021 dňa 17.2.2021 podnet na preskúmanie žiadosti.

Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 17.2.2021 prerušil rozhodnutím úradu č. 54/2021.

Dňa 3.3.2020 (obnovenie správneho konania) bolo na úrad listom č. 2386/2021/zg 12238/2021 z 3.3.2021 doručené záväzné stanovisko, v ktorom MŽP SR konštatuje, že návrh na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou predmetného projektu je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. V rámci posúdenia predmetnej zmeny v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na opätovné posúdenie predmetnej zmeny podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov.

Úrad na základe pripomienok odborníkov úradu posudzujúcich predloženú projektovú zmenu zorganizoval dňa 16.3.2021 stretnutie so zástupcami prevádzkovateľa a dodávateľských organizácií Junoz, s. r. o a Sedyc, s. r. o. Na stretnutí sa dohodlo, že prevádzkovateľ doplní a opraví dokumentáciu na základe prerokovaných pripomienok, ktoré úrad dňa 17.3.2021 zaslal emailom č. 1971/2021 prevádzkovateľovi.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 96/2021 dňa 25.3.2021 a vyzval žiadateľa na doplnenie a opravenie dokumentácie.

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2021/013288/Ga, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 2728/2021 dňa 16.4.2021 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 96/2021.

Predmetom projektovej zmeny IPR EMO 20400 (NZ501609828) je návrh a realizácia seizmického zodolnenia dotknutých potrubných trás úpravou ich kotvenia na novú projektom požadovanú hodnotu seizmickej odolnosti JE EMO1,2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

- 1) Realizačný projekt IPR EMO 20400 (NZ501609828) – Vykonanie systémových vizuálnych inšpekcí a vykonanie hodnotenia hraničnej seizmickej odolnosti – výpočtové hodnotenie, spracovanie realizačných projektových dokumentácií a dokumentov kvality pre zodolnenie SKK mimo HZ na strojných technologických systémoch 2. bloku JE EMO,
- 2) Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 4312011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky § 23 ods. 2 písm. n) bod 1) atómového zákona, ako aj § 6 a prílohy č. 4 časť B diel I oddiel D vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a taktiež

§ 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Posudzované kotvenia potrubí sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy IV. Dotknuté kotvené potrubia sú podľa vyššie uvedeného zaradené do BT II a III a podľa bezpečnostnej významnosti sú klasifikované do seizmickej kategórie 1b. Dokumentáciu VZ bezpečnostnej triedy IV podľa § 6 a § 8 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. nie je potrebné predkladať úradu na schválenie. Dokumentácia Technická správa – Analýza vplyvu, č. 202001001-4-P-0-TS-100-1 je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie hodnoteného projektu zmeny IPR EMO 20400 (NZ501609828).

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 3. 5. 2021

Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: