



Číslo: 1386/2026, spis UJD SR 1285-2026 (4237-2025)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 75/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektov zmeny
„Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“
PZ501605006-11 (rozvádzač 1EM, 1EL), PZ501605006-12 (rozvádzač 1EK),
PZ501605006-13 (rozvádzač 2EM) v JE EBO V-2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EBO V-2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“)

**č. MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05 „Úsekové rozvádzače - 3. a 4. blok“,
dodatok č. 04 „Nové komponenty v rozvádzačoch“,
č. dokumentu IPZK_501605006-11, rev. 00,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2
v rozsahu IPZK č. MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05, dodatok č. 04,
č. dokumentu PnK_501605006-11, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 16. 12. 2025 zn. SE/01630/017669/2025/Mc začal dňom 17. 12. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektov zmeny PZ501605006-11, PZ501605006-12, PZ501605006-13 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“, vo veci schválenia zmeny IPZK a žiadosti o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EBO V-2.

Predmetom projektu zmeny je výmena pôvodných jednofázových sieťových kontrolných relé RM4UB35 (výrobca SCHNEIDER ELECTRIC) za jednofázové sieťové kontrolné relé od výrobcu SIEMENS, typ 3UG5643-1CS20, z dôvodu nedostatku náhradných dielov pôvodných kontrolných relé (je ukončená ich výroba). Zariadenia dotknuté projektom sa nachádzajú na 3. bloku V-2 v úsekových rozvádzačoch 1EM, 1EL, 1EK a na 4. bloku V-2 v rozvádzači 2EM.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 11767/2025 zo dňa 22. 12. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 579/2025 zo dňa 22. 12. 2025 správne konanie prerušil, následne dňa 7. 1. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 19. 1. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 2360/2026 zo dňa 16. 1. 2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektov zmeny PZ 501605006-11, PZ 501605006-12, PZ 501605006-13 JE EBO V-2, ktorá je predmetom tohto povoloacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona

o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektov zmeny PZ 501605006-11, PZ 501605006-12, PZ 501605006-13 JE EBO V-2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplynula povinnosť realizácie projektov zmeny PZ 501605006-11, PZ 501605006-12, PZ 501605006-13 JE EBO V-2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., §9, ods. 3., písm. a) až e), č. dok. RZSMK_501605006-11, rev. 00,
2. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., §9, ods. 3., písm. f), č. dok. HB_501605006-11, rev. 00,
3. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., §9, ods. 3., písm. g), č. dok. PNZ_501605006-11, rev. 00,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. PKS_501605006-11, rev. 00.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 písm. a) až g) a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), i), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Taktiež spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 13. 2. 2026




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

13 -02- 2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť