

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1289-2024; 414/2024

Trnava

15. 1. 2024



ROZHODNUTIE č. 19/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, závod 3. a 4. blok Elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO a JE EBO v rozsahu predložených „Technických a dodacích podmienok pre výrobu a dodávku domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov JE VVER 440“, číslo CVV082023/4600015221, rev.00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 06.12.2023 zn. SE/01698/015154/2023/Žu začal dňom doručenia žiadosti na úrad 08.12.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a dodávky domerkov špecifikovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Hodnotené komponenty, domerky, pre modifikáciu heterogénnych zvarových spojov (ďalej len „HZS“) v uzle parogenerátorov budú obstarané a vyrobené podľa vypracovanej technickej výkresovej dokumentácie z atestovaných materiálov. Kvalita počas výroby domerkov bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaných plánov (PKS).

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a dodávky domerkov sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technické a dodacie podmienky pre výrobu a dodávku domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov JE VVER 440, číslo CVV082023/4600015221, rev.00 s prílohami:

Plán kontrol a skúšok pre výrobu domerkov s HZS priemerov 40 mm a menej.

Výkresová dokumentácia pre výrobu domerkov s HZS priemerov 40 mm a menej.

Protokol o schválení postupu Zvárania podľa požiadaviek STN EN ISO 15614-1, postup zvárania (WPS), preverené podklady a výsledky testov.

Protokoly o schválení postupu Zvárania podľa požiadaviek STN EN ISO 15614-1, č. 20120S-095, č. 20120S-096, č. 20120S-097, č. 20120S-098.

Technická správa č. 230301 „Nanesení niklového pokrytí na vnitřní plochu heterogénnych svarových spojů galvanizací“.

2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až g) k zmene požiadaviek na kvalitu pre parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO.

3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až g) k zmene požiadaviek na kvalitu pre parogenerátory PGV-213 pre 1. a 2. blok JE EMO.

4. Nezávislý posudok predloženej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. f) a g) – Výroba domerkov s heterogénnymi zvarovými spojmi priemerov pod 44,5 mm, č. ZMV/2023/Z15/03/TSt.

Hodnotené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované

do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. b), e), j), l) body 2 a 5, písm. n), o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy, 821 09 Bratislava, Slovenská republika