

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1299-2024; 1355/2024

Trnava

12. 2. 2024



ROZHODNUTIE č. 86/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 07,

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže vybraných zariadení BT I (ďalej len „VZ“) – Uzol poistných ventilov kompenzátora objemu v rozsahu kapitoly č. 14 dokumentu č. PNM34204904, rev. 07, 4. bloku JE MO34.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 186/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11.12.2023 zn. SE/00082/015407/2023 začal dňom 12.12.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 07 a správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže uzla hlavných poistných ventilov systému kompenzátora objemu, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Zmena hodnoteného plánu kvality bola vyvolaná doplnením požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže impulzných poistných ventilov, predradenej uzatváracej armatúry a riadiaceho elektroventilu odľahčovacieho ventilu kompenzátora objemu, patriacich do uzla hlavných poistných ventilov kompenzátora objemu 4. bloku JE MO34. Dôvodom repasie uvedených ventilov je ich nevyhovujúci stav z dôvodu netesnosti.

Zmena plánu kvality zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú obsiahnuté v kap. 4.1 a 4.2 hodnoteného „PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 07.

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu repasie a montáže, sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. „TP – oprava riadiaceho magnetoventilu OV KO, SJZ4JEF10AA051“, č. PNM34214596, rev. 00,
2. „PKZ – Oprava riadiaceho magnetoventilu OV KO, SJZ4JEF10AA051“, č. PNM34214597, rev. 00,
3. „PKZ – Oprava ventilů Sempell“, č. PNM34214491, rev. 03,
4. „PKZ – Oprava předradného uzavíracího ventilu OV KO, SJZ 4JEF11AA001“, č. PNM34214598, rev. 01.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto je v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. b), c), d), e), f), g), h), k), l) bod 2 až 5, písm. n) a p), ako aj § 6 a prílohy č. 5 časť I.

a II. písm. a) – p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňa podmienky vyžadované v § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika