

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1315-2024; 851/2024

Trnava

25. 1. 2024



ROZHODNUTIE č. 48/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - potrubné trasy 4XJN01(02,03)BR301(302) 4. bloku JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13.12.2023 zn. SE/00082/015629/2023 začal dňom 15.12.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre VZ potrubné trasy 4XJN01(02,03)BR301(302) 4. bloku JE EMO.

Zmena spočíva v zrušení tlakových skúšok pre dotknuté potrubné trasy k meraniam hladiny média v príslušných nádržiach, nakoľko tieto sú v prevádzke uvažované ako beztlakové. Upravené požiadavky

na kvalitu predmetných VZ sú obsiahnuté v dokumente Plán kontrol a skúšok – Montáž potrubných trás palivového hospodárstva dieselgenerátorovej stanice, PNM34416618, rev. 01.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. g), l) bod 2, vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika