

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1318-2023; 3457/2023

Trnava

25. 4. 2023



## ROZHODNUTIE č. 130/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2

Projektu zmeny č. NZ501585519 „IPR B20007 „Výmena regulačných eA

pre SE-EBO 3. a 4. blok“, ev. č. Z22006-00-001, rev. 01

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dodatku IPZK

„Čerpací agregát 1,2TK20,40,60D01,02“, č. IPZK/0043, Dodatok č. 02, rev. 00, „Servopohon hydrospojky 1,2TK20,40,60S20“

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení - Čerpací agregát 1,2TK20,40,60D01,02 - Servopohon hydrospojky 1,2TK20,40,60S20, v rozsahu projektu zmeny č. NZ501585519 „IPR B20007 „Výmena regulačných eA pre SE-EBO 3. a 4. blok“, ev. č. Z22006-00-001, rev. 01.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 1.2.2023 zn. SE/00505/001962/2023/Mc začal dňom 2.2.2023 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny č. NZ501585519 „IPR B20007 „Výmena regulačných eA pre SE-EBO 3. a 4. blok“, ev. č. Z22006-00-001, rev. 01“, 3. a 4. blok JE EBO V2, správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dodatku IPZK „Čerpací agregát 1,2TK20,40,60D01,02“, č. IPZK/0043, Dodatok č. 02, rev. 00, „Servopohon hydrospojky 1,2TK20,40,60S20“ a správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení doplnením - Čerpací agregát 1,2TK20,40,60D01,02 - Servopohon hydrospojky 1,2TK20,40,60S20, v rozsahu projektu zmeny č. NZ501585519 „IPR B20007 „Výmena regulačných eA pre SE-EBO 3. a 4. blok“, ev. č. Z22006-00-001, rev. 01.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahovala záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov. Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musel úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 1144/2023 dňa 7.2.2023 MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti.

Úrad taktiež po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. Z uvedených dôvodov úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 51/2023 dňa 7.2.2023 a žiadateľa informoval, že bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, v závislosti od obsahu stanoviska MŽP SR a

od obsahu doplnenej žiadosti.

Úrad dňa 16.3.2023 obdržal doplnenie podania spolu s listom

zn. SE/00505/003919/2023/Mc, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 2427/2023. Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 51/2023.

Dňa 28.3.2023 úrad listom MŽP SR č. 328/2023-1.7/sr 19127/2023 zaregistrovaným pod č. 2747/2023 obdržal záväzné stanovisko MŽP SR, v ktorom bolo konštatované,

že predmetný návrh zmeny je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp zo dňa 2.5.2005 a s rozhodnutiami MŽP SR (obnovenie správneho konania).

Cieľom realizácie predmetnej projektovej zmeny je modifikácia, výmena servopohonov ovládania hydrospojok 1,2TK20,40,60S20 čerpadiel 1,2TK20,40,60D02, ktoré sú v súčasnosti bez dostupnosti náhradných dielov.

Po posúdení predloženej dokumentácie k projektu zmeny úrad dospel k záveru,

že dokumentácia spĺňa požiadavky § 23 ods. 2 písm. n) bod 1) atómového zákona, ako aj § 6 a prílohy č. 4 časť B diel I oddiel D vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu

č. 103/2016 Z. z.

Po posúdení predloženého dodatku č. 02 k IPZK/0043 v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmenené – doplnené požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. k), l), n) vyhlášky úradu

č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a sú uvedené v predloženej projektovej dokumentácii č. NZ501585519 „IPR B20007 „Výmena regulačných eA pre SE-EBO

3. a 4. blok“, ev. č. Z22006-00-001, rev. 01“. Uvedená dokumentácia vo svojich prílohách obsahuje príslušný plán kontrol a skúšok vybraných zariadení, technologický postup, výkresovú dokumentáciu, zváracie postupy.

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2 a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Úrad upozorňuje na ustanovenie § 9 ods. 6 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia ukladá povinnosť v nim určenom časovom intervale vyhodnotiť efektívnosť zmeny vrátane jej prínosov alebo negatívnych vplyvov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu

(§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

verejnou vyhláškou:

verejnost'