

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1325-2026; 3855/2026

Trnava

28. 4. 2026



## ROZHODNUTIE č. 192/2026

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“)

- vodné chladiče plniaceho vzduchu v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138163, rev. 06,
- vodné chladiče trysiek a turbokompresorov v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138168, rev. 07,
- vodné nádrže pre chladenie valcov vrátane horúcej rezervy v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138186, rev. 07,
- chladiče paliva v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34186695, rev. 02 a v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34186696, rev. 03

3. a 4. bloku JE EMO.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ, obsiahnutých v dokumente PNM34137216, rev. 05, schválených rozhodnutím úradu č. 97/2015, v dokumente PNM34137217, rev. 05, schválených rozhodnutím úradu č. 260/2015, v dokumente PNM34137220, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 1117/2013 a v dokumente PNM34186709, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 374/2015 a č. 460/2015.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 17.12.2025 č. SE/00040/017883/2025 začal dňom 19.12.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby VZ

- vodné chladiče plniaceho vzduchu v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138163, rev. 06,
- vodné chladiče trysiek a turbokompresorov v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138168, rev. 07,
- vodné nádrže pre chladenie valcov vrátane horúcej rezervy v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138186, rev. 07,
- chladiče paliva v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34186695, rev. 02 a v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34186696, rev. 03,

čiastkového prevádzkového súboru - Systémy kontroly a riadenia dieselgenerátorovej stanice 3. a 4. bloku JE EMO.

Zmena spočíva v aktualizácii výkresovej dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia dotknutých VZ.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby predmetných VZ v primeranej miere spĺňajú požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. c), e), f) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú obsiahnuté v technických dokumentoch:

1. Výkres dielov – Vodný chladič plniaceho vzduchu, PNM34137216, rev. 10,
2. Výkres dielov – Vodný chladič trysiek a turbodúchadiel, PNM34137217, rev. 10,
3. Výkres dielov – Vodná nádrž chladenia valcov vrátane ohrievača horúcej rezervy, PNM34137220, rev. 07,
4. Výkres zariadenia – Chladič nafty, PNM34186709, rev. 09.

Hodnotenú VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika