

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1326-2026; 1126/2026

Trnava

6. 2. 2026



ROZHODNUTIE č. 56/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) v rozsahu dokumentov č. PNM34166874, rev. 04, PNM34167062, rev. 05, PNM34167251, rev. 05, PNM34166902, rev. 01, PNM34167090, rev. 01, PNM34167279, rev. 01 bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34166960, rev. 04, PNM34167148, rev. 04, PNM34167337, rev. 04, PNM34167417, rev. 02, PNM34166947, rev. 03, PNM34167419, rev. 02, PNM34167418, rev. 03, PNM34167420, rev. 01, PNM34167421, rev. 02, schválených rozhodnutiami úradu č. 660/2011, 687/2012 a 310/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 17. 12. 2025 č. SE/00040/017882/2025 začal dňom 19. 12. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia pre 3. a 4. blok JE EMO, bližšie špecifikovaného v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny je aktualizácia dokumentácie systému manažérstva kvality a to dokumentácie skutočného vyhotovenia stavu As-Built (AB).

Predložené doplnené a zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 a prílohy č. 7 písm. e) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34166960, rev. 06 – Zostava prevodovky chladiacej veže – SO 580/1-04,
- 2) PNM34167148, rev. 06 – Zostava prevodovky chladiacej veže – SO 580/1-05,
- 3) PNM34167337, rev. 06 – Zostava prevodovky chladiacej veže – SO 580/1-07,
- 4) PNM34167417, rev. 04 – Piezometrická nádrž a podpery – výkres ocelevej konštrukcie,
- 5) PNM34166947, rev. 05 – Piezometrická nádrž a podpery – výkres ocelevej konštrukcie,
- 6) PNM34167419, rev. 04 – Piezometrická nádrž a podpery – výkres ocelevej konštrukcie,
- 7) PNM34167418, rev. 05 – Piezometrická nádrž a podpery – výkres ocelevej konštrukcie,
- 8) PNM34167420, rev. 05 – Piezometrická nádrž a podpery – výkres ocelevej konštrukcie,
- 9) PNM34167421, rev. 04 – Piezometrická nádrž a podpery – výkres ocelevej konštrukcie.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v samostatnej prílohe predmetnej žiadosti. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. je zaradené do BT III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika