

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1328-2026; 1385/2026

Trnava

13. 2. 2026



ROZHODNUTIE č. 74/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - ručné vlnovcové uzatváracie ventily typu KIP A10 v rozsahu podľa kapitoly č. 5 plánu kvality č. PNM34405904, rev. 00, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34405913, rev. 03 a č. PNM34405906, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 16/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 17.12.2025 zn. SE/00040/017080/2025 začal dňom 19.12.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby náhradných dielov pre ručné vlnovcové uzatváracie ventily typu KIP A10 A10121A-0200/300-10 DN 10 určené pre impulzné línie systémov kontrol a riadenia 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Predmetom posudzovanej zmeny požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ je rozšírenie rozsahu pôvodného zoznamu VZ o 81 ks ventilov Arako rovnakého typu a zmena dĺžky zahĺbenia navarovacích nátrubkov u 11 ks z uvedených ventilov. Súvisiace požiadavky na kvalitu posudzovaných VZ boli schválené rozhodnutím úradu č. 16/2023.

Zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby predmetných VZ sú obsiahnuté v kvalifikačnej výpočtovej správe „Arako ventil KIP - Návrhový a kontrolný výpočet“, č. PNM34405913, rev. 04 a v pláne kontrol a skúšok pre etapu výroby „Arako ventil KIP - Plán kontrol a skúšok - etapa výroby BT II“, č. PNM34405906, rev. 03.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto splňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. d), h) a l) bod 2 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vypracovaný podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., § 9, ods. 3 písm. a) až g).“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť

Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika