



Číslo: 2616/2026, spis UJD SR 1329-2026

Podľa rozdeľovníka

## **ROZHODNUTIE č. 122/2026**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### **v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu PZ 501169641-3**  
**„Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozvádzač 2EW)“**  
**pre JE EBO V-2.**

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti z 18. 12. 2025 zn. SE/01692/018063/2025/Mc začal dňom 22. 12. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu PZ 501169641-3 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozvádzač 2EW)“ pre JE EBO V-2.

Predmetom projektu zmeny je výmena pôvodného zvodiča prepätia DEHNventil DV TNC 255 s 1x prepínacím signalizačným kontaktom DEHNsignal DSI DV za novo navrhovaný zvodič prepätia od firmy SIEMENS 5SD7413-1, TNC, triedy I. (B) UL/cUL 240/415V s prepínacím kontaktom P.K.1P. Dôvodom výmeny je nedostatok náhradných dielov pôvodného zvodiča prepätia (je ukončená jeho výroba). Zariadenia dotknuté projektom sa nachádzajú na 4. bloku V-2.

Dotknuté VZ, ktoré sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povolujujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 96/2026 zo dňa 8. 1. 2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 12/2026 zo dňa 9. 1. 2026 správne konanie prerušil, následne dňa 26. 1. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 23. 2. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 8573/2026 zo dňa 13. 2. 2026. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektu zmeny PZ 501169641-3 v JE EBO V-2 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a ani nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko. Na základe uvedeného má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoluovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoluovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny PZ 501169641-3 v JE EBO V-2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácie projektu zmeny PZ 501169641-3 v JE EBO V-2.

Plnenie požiadaviek pre daný zvodič prepätia podľa vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. - Príloha č. 5, Príloha č. 7 a podľa § 9 ods. 3 písm. a) až g), vrátane schváleného PKS, je súčasťou dokumentu individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV – typu SBO“, dodatok č. 7, ktorý bol schválený na úrade dňa 20. 10. 2022 rozhodnutím úradu č. 281/2022. Z toho dôvodu predmetné dokumenty neboli zaslané na opätovné schválenie, ale iba priložené na CD pre informáciu.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 23. 3. 2026



  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 23 -03- 2026


Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Bajkalská 1467/27  
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov  
14

Dátum doručenia: - 7 -04- 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Bajkalská 1467/27  
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov  
16

Dátum zvesenia: - 8 -04- 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Bajkalská 1467/27  
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov  
16

### Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť