



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 3129/2021, spis č. UJD SR 1346-2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 3 7 / 2 0 2 1

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu

**projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 - IPR EMO 20005
„Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení EMO12 – Projekt seizmického
zodolnenia chladiacich agregátov 1KLA10,11BC101,102,103“**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e z m e n u

- 1. dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu Zmeny č. 5 individuálneho programu zabezpečovania kvality č. J13 „Seizmické zodolnenie regeneračných výmenníkov 1KLA10,11BC101,102,103“,**
- 2. požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 1. bloku JE EMO 1,2 – regeneračné výmenníky 1KLA10,11BC101,102,103.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 15.02.2021 zn. SE/2021/006079/PJ začal dňom 19.02.2021 správne konanie vo veci:

- a) vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 - IPR EMO 20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení EMO12 – Projekt seizmického zodolnenia chladiacich agregátov 1KLA10,11BC101,102,103“,
- b) schválenie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu Zmeny č. 5 individuálneho programu zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) č. J13.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 61/2021 zo dňa 24.02.2021 správne konanie prerušil s informáciou, že pokračovať bude v závislosti od obsahu záväzného stanoviska MŽP SR.

Dňa 29.03.2020 úrad prijal záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-1.7./zg 15597/2021 zo dňa 19.03.2021 a obnovil prerušené správne konanie.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoloacieho konania predmetom ktorého je vydanie súhlasu na realizáciu zmien vybraných zariadení na jadrovom zariadení 1. a 2. bloku JE EMO – IPR EMO 20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení EMO12 – Projekt seizmického zodolnenia chladiacich agregátov 1KLA10,11BC101,102,103“ a schválenie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu Zmeny č. 5 individuálneho programu zabezpečovania kvality č. J13 „Seizmické zodolnenie regeneračných výmenníkov 1KLA10,11BC101,102,103“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č.: 6231/2007–3.4/hp zo dňa 21. 12. 2007, s rozhodnutiami, resp. vyjadreniami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.

Úrad prijal dňa 26.04.2021 listom zn. SE/2021/014143/Ga zo dňa 23.04.2021 doplnenie pôvodného podania. Predmetom uvedeného podania je rozšírenie pôvodnej žiadosti o žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu dotknutých vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) a doplnenie novej revízie Zmeny č. 5 IPZK č. J13 a nových revízií dokumentov Ae 19996/Dok, Ae 19997/Dok, Ae 19997/Dok01-07, Ae 20005/Dok, PKS-

PFS-2021-076, TP-PFS-2021-081, na základe prerokovania pripomienok medzi úradom a prevádzkovateľom, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.03.2021.

Predmetom hodnotenej projektovej zmeny IPR EMO M20005 je návrh a realizácia seizmického z odolnenia chladiacich agregátov 1KLA10,11BC101,102,103 úpravou ich kotvenia so zámerom dosiahnuť vyššiu seizmickú odolnosť predmetných VZ.

Vstupné projektové podklady sú spracované v posudzovanej projektovej dokumentácii a ich návrh bol overený kontrolnými výpočtami. Hodnotený VZ budú upravené podľa posudzovanej technickej výkresovej dokumentácie z atestovaných materiálov, ktorých kvalita bude dokladovaná inšpekčnými certifikátmi. Kvalita počas výroby a montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaných plánov (PKS), ktoré sú súčasťou podania a príslušné protokoly budú súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie (STD).

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bolo úradu predložené okrem projektovej dokumentácie k IPR EMO 20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení EMO12 – Projekt seizmického z odolnenia chladiacich agregátov 1KLA10,11BC101,102,103“ aj plnenie požiadaviek § 9, odsek 3. písmeno a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Predložená Zmena č. 5 IPZK č. J13 špecifikuje hlavné organizačné a technické zabezpečenie činnosti v etape návrhu, prípravy výroby, výroby a montáže kotvení hodnotených chladiacich agregátov 1. bloku JE EMO1,2. Po posúdení Zmeny č. 5 IPZK č. J13 v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že táto primerane spĺňa podmienky vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť I a II. písm. a) až p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Požiadavky na kvalitu hodnotených VZ, obsiahnuté v predloženej dokumentácii, menia – dopĺňajú pôvodné požiadavky na kvalitu a sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 a prílohy č. 7 písm. a) až h), k), l) body 2 až 5, písm. n), o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave 13.05.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis: