



Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava 2

## ROZHODNUTIE č. 68/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO:**

- 1. v rozsahu zmeny č. 8 plánu kvality C 128/1 „Plán kvality pre potrubné trasy“, rev.00.**
- 2. v rozsahu zmeny č. 2 plánu kvality C 129/1 „Plán kvality pre potrubné trasy“, rev. 00.**
- 3. v rozsahu zmeny č. 5 plánu kvality C 131/1 „Plán kvality pre potrubné trasy“, rev. 00.**

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/2022/004378/Ga zo dňa 31.01.2022 začal dňom 03.02.2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO, špecifikovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predložené plány kvality sú vypracované pre potrubné trasy rozvodu technickej vody dôležitej (PER, QBR), ktoré sú súčasťou prevádzkového súboru Pomocné systémy primárneho okruhu, konkrétne kontinuálne čistenie vôd, dopĺňovanie primárneho okruhu a regulácia, chladiaca voda bazénu vyhoretého paliva a spaľovanie vodíka, špecifikujú organizačné a technické

zabezpečenie kvality etapy prípravy výroby, výroby, dopravy a skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky, kontroly a údržby predmetných VZ, umiestnených v stavebnom objekte reaktorovňa 1. a 2. bloku elektrárne Mochovce. Zároveň špecifikujú požiadavky na technologické postupy, spôsob, rozsah a intervaly prevádzkových kontrol, identifikáciu, sledovateľnosť a vedenie záznamov.

Zmeny v plánoch kvality boli vykonané z dôvodu aktualizácie pôvodných kritérií, minimálnych hrúbok stien, prevádzkových meraní hrúbok stien dotknutých potrubí na základe pevnostného výpočtu a výsledkov doterajších kontrolných meraní metódou UTT.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené v samostatných prílohách posudzovaných plánov kvality „Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.“.

Podkladom pre schválenie zmien vyššie uvedených plánov kvality a rozhodovanie úradu boli predložené výskumné správy, ktoré sú ich neoddeliteľnými prílohami:

1. Stanovenie minimálnej hrúbky potrubí QBR - Potrubia systému QBR zaradené do prevádzkových kontrol v zmysle 1,2PCP/8130, PRV/20100/2021/88, rev. 00.
2. Stanovenie minimálnej hrúbky potrubí TVD - Potrubia TVD v I.O. zaradené do prevádzkových kontrol v zmysle 1,2PCP/8130, PRSTVD/20100/2020/70, rev.01.
3. Nezávislé posudzovanie dokumentácie predkladanej ÚJD SR - Zmena plánov kvality C128/1, C129/1, C131/1, CVV012022/ 4600016184, rev.00.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1 atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až c), písm. j), ako aj § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava dňa 17.02.2022

generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností  
v zastúpení Ing. Juraj Homola  
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov  
a vyradovania jadrových zariadení