

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1352-2024; 992/2024

Trnava

30. 1. 2024



ROZHODNUTIE č. 57/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka č. 10788/T,

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnuté v dokumente 5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení“, vydanie č. 4 a kategorizáciu VZ do bezpečnostných tried podľa 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1“, vydanie č. 6

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona schvaľuje

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia Javys, a. s. v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v dokumente 5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V1“, vydanie č. 4.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov 5-PLN-015, vydanie č. 3, 5-PKN-008, vydanie č. 3 a 5-ZOZ-057, vydanie č. 5 schválených rozhodnutím úradu č. 124/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti zn. 2023/09227/3000/K1e z 18. 12. 2023 začal dňom 19. 12. 2023 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ, schválenia požiadaviek na zabezpečovanie

kvality VZ a schválenia kategorizácie VZ do bezpečnostných tried podľa dokumentácie uvedenej vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Schvaľovaná dokumentácia bola vypracovaná z dôvodu realizácie 2. etapy vyrad'ovania JE V1 a podľa aktuálneho stavu projektu D4.4C „Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01" - demontáž vzduchotechnického systému SV14, SV64, nádrží a trás odpadových vôd V1: ZT10N-1, ZT20N-1, ČN60N-1, ČN10N-1, systému monžika 0M, čerpadiel systémov ČN10, ČN60, ZT30, ZT60 a mechanických filtrov systému ČN50, ČN70.

Dotknuté VZ sú resp. boli podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy BT III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 25 atómového zákona, § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., § 6, § 8, prílohy č. 5 časť II a prílohy č. 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

