

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1364-2023; 4146/2023

Trnava

17. 5. 2023



ROZHODNUTIE č. 150/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,

zmenu v prevádzkovom predpise s názvom:

3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, 7. vydanie v bode:

· 3.5.1 Hydroakumulátory

v navrhovanom znení s platnosťou do 31.8.2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 06.02.2022 zn. SE/00526/002053/2023/Mc začal dňom 07.02.2023 správne konanie vo veci schválenia dočasnej zmeny v predpise 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, 7. vydanie.

Zmena v predpise 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, 7. vydanie v JE EBO V-2 boli predložené ako revízia č. 21.

Predmetom dočasnej zmeny je úprava požiadavky na kontrolu 3.5.1.8. „Vykonať funkčnú skúšku každého HA výtokom do reaktora“. Požiadavka na kontrolu má stanovenú frekvenciu 1x za rok v REŽIME 7. Počas tohtoročnej odstávky 3. bloku JE V-2 nebude blok prevedený do REŽIMU 7. Pre dodržanie frekvencie preto držiteľ požaduje vykonanie skúšky v REŽIME 6 počas GO 3. bloku v roku 2023.

Súčasťou podania boli:

- 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, 7. vydanie, revízia č. 21
- Technická správa „ Výsledky meraní charakteristík aktívnych a pasívnych systémov havarijného doplnovania primárneho okruhu a chladenia AZ reaktora blokov JE VVER 440 s reaktorom V-213, 1. časť,
- Technická správa „ Výsledky meraní charakteristík aktívnych a pasívnych systémov havarijného doplnovania primárneho okruhu a chladenia AZ reaktora blokov JE VVER 440 s reaktorom V-213, 2. časť,
- Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
- Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Listom zn. SE/00526/003145/2023/Mc z 27.02.2023 bola dňa 03.03.2023 žiadosť doplnená po dohode s úradom o nasledovné dokumenty:

- Operatívny program 3-PRG/16/A1010/2023 Meranie hydraulického odporu potrubných trás od HA na 3. bloku,
- Program PAKS - Kontrola priepustnosti potrubia_hu.

Listom zn. SE/00526/004704/2023/Mc z 03.04.2023 bola dňa 06.04.2023 žiadosť po dohode s úradom opätovne doplnená o nasledovné dokumenty:

- Protokol o meraní Meranie a hodnotenie súčiniteľa hydraulického odporu potrubných trás pri výtoku z hydroakumulátorov 1TH10-13B01 do reaktora pri sňatom veku reaktora,
- Technická správa , Metodika merania a hodnotenia súčiniteľa hydraulického odporu spojovacích trás z c TH10-13B01 do reaktora.

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 odsek 3 body a) až g) je v prílohe žiadosti. Z hodnotenia bezpečnosti a posúdenia návrhu na zmenu vyplýva, že navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť. V minulosti sa skúška hydroakumulátorov v REŽIME 6 vykonávala a pôvodný projekt nevyžaduje vykonávanie tejto skúšky v REŽIME 7. Skúšky hydroakumulátorov v REŽIME 6 vykonávajú aj v iných elektrárnach VVER, napr. Loviisa a Pakš.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že dočasná zmena v predpise 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, 7. vydanie, rev. č. 21 spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie

jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 17.05.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika