

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1391-2025; 1618/2025

Trnava

18. 2. 2025



ROZHODNUTIE č. 68/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraného zariadenia (ďalej len „VZ“) – Uzatvárací vlnovcový ventil 4JEF11AA024 BT I, 4. bloku JE Mochovce.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13.01.2025 zn. SE/00040/000259/2025 začal dňom 14.01.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre uzatvárací vlnovcový ventil pre havarijné odtlakovanie 4JEF11AA024, čiastkového prevádzkového súboru – Systém kompenzácie objemu 4. bloku JE Mochovce.

Zmeny v predložených požiadavkách na kvalitu pre etapu montáže VZ sú zapríčinené potrebou opravy hodnoteného uzatváracieho vlnovcového ventilu 4JEF11AA024 z dôvodu vnútorných netesností,

zistených po tesnostnej tlakovej skúške primárneho okruhu v rámci etapy uvádzania do prevádzky 4. bloku JE Mochovce.

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže hodnoteného VZ, sú obsiahnuté v technologickom postupe opravy „Technologický postup – Oprava ventilu 4JEF11AA024“, č. PNM34214686, rev. 00 a v pláne kontrol a skúšok „Plán kontrol a skúšok – Oprava ventilu 4JEF11AA024“, č. PNM34214687, rev. 00.

Predmetné VZ je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. k) a l) bod 2 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené úradom rozhodnutiami č. 5/2014, 228/2017, 62/2024 a 380/2024. Relevantný PLKVZ č. PNM34212447, rev. 01, bol schválený úradom rozhodnutím č. 665/2013.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Řízení změn dle systému manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3, písmen a) až g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika