

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1399-2025; 3874/2025

Trnava

22. 4. 2025



ROZHODNUTIE č. 227/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

požiadaviek na kvalitu pre etapu prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) trojcestné termoregulačné ventily v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138176, rev. 05, 4. bloku JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 14.01.2025 zn. SE/00040/000302/2025 začal dňom 15.01.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – trojcestné termoregulačné ventily v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34138176, rev. 05, 4. bloku JE EMO.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 134/2025.

Nedostatky sú uvedené v rozhodnutí úradu č. 134/2025. Rozhodnutie č. 134/2025 nadobudlo právoplatnosť 11. 03. 2025.

Úrad obdržal dňa 24.03.2025 doplnené podanie listom zn. SE/00040/0004340/2025 zo dňa 24.03.2025, ktorým žiadateľ upravil svoju pôvodnú žiadosť o schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže na žiadosť o schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu prevádzky predmetných VZ. Žiadateľ doplnil podanie aj o informáciu, že sady náhradných dielov, použité pri oprave dotknutých VZ, boli vyrobené podľa úradom schválených požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pôvodných VZ. Úrad obnovil správne konanie a následne preklasifikoval prebiehajúce správne konanie na konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu prevádzky hodnotených VZ.

Zmena spočíva v rozmontovaní predmetných trojcestných termoregulačných ventilov, ich kontrole, prípadnej výmene poškodených alebo opotrebovaných komponentov za nové zo sád náhradných dielov a ich opätovnom zmontovaní.

Požiadavky na kvalitu pre etapu prevádzky predmetných VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technologický postup - Montáž náhradných dielov pre trojcestné termoregulačné ventily AMOT, PNM34416692, rev. 00,
2. Plán kontrol a skúšok – Montáž náhradných dielov pre trojcestné termoregulačné ventily AMOT, PNM34416693, rev. 00.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. p) a § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotenú VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Úrad upozorňuje na neopomenutie dodržiavania relevantných úradom schválených požiadaviek na kvalitu pre ďalšie VZ, tvoriace s dotknutými VZ jeden tlakový celok.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,
PhD.

riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika