

Číslo spisu

UJD SR 1426-2026; 1844/2026

Bratislava

27. 2. 2026



ROZHODNUTIE č. 95/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre snímače prietoku a odberové potrubia vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III v rozsahu plánov kvality :

- PNM34367838, rev. 03
- PNM34099796, rev. 02.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumentoch:

PNM34375397, rev. 10, schváleného rozhodnutím úradu č. 458/2025

PNM34373933, rev. 07, schváleného rozhodnutím úradu č. 458/2025

PNM34376557, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 743/2015

PNM34376579, rev. 00, schváleného rozhodnutím úradu č. 743/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00069/000184/2026/LB z 15. 1. 2026 začal dňom 16. 1. 2026 správne konanie č. UJD SR 1426-2026 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predložených vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu v nasledujúcich dokumentoch:

1. PNM34375397, rev. 11 – Technologické postupy montáže VZ – potrubia
2. PNM34373933, rev. 08 – Plán kontrol a skúšok – VZ – potrubia BT3 – montáž
3. PNM34376557, rev. 02 – Technologické postupy montáže snímačov prietoku KROHNE do potrubných trás
4. PNM34376579, rev. 02 – Plán kontrol a skúšok VZ – prietokomery KROHNE – montáž.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II,III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatná príloha žiadosti.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika