



Číslo: 2442/2026, spis UJD SR 1439-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 110/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektovej zmeny PZ 501720234-7
„Typová výmena časového relé RE 88 865 265 (rozvádzač 1EW)“
pre JE EBO V-2.

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EBO V-2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“)

**MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Systémové rozvádzače - 0,4 kV“,
dodatok č. 14 „Nové komponenty v rozvádzačoch (časové relé)“,
č. dokumentu 859-2-F-2025-0011, rev. 00,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2
v rozsahu IPZK MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05, dodatok č. 14,
č. dokumentu 859-2-F-2025-0012, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 16. 1. 2026 zn. SE/00219/000758/2026/Mc začal dňom 19. 1. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny PZ 501720234-7 „Typová výmena časového relé RE 88 865 265 (rozvádzač 1EW)“, schválenia zmeny plánov kvality VZ a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EBO V-2.

Cieľom realizácie projektovej zmeny je náhrada časového relé RE 88 865 265 novým relé s rovnakými parametrami a charakteristikami v rozvádzači zaisteného napájania II. kategórie 1EW. V súčasnosti používaný typ relé je nevyhovujúci, pretože má zvýšenú poruchovosť v dôsledku prevádzkového opotrebovania a zastarávania. Výroba používaného relé sa skončila. Riešením je výmena pôvodných časových relé RE 88 865 265 (Schneider, Telemecanique) za nové časové relé od výrobcu SIEMENS, typ 3RP2540-1BW30. Zariadenia dotknuté projektom sa nachádzajú na 3. bloku V-2.

Dotknuté VZ, ktoré sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 513/2026 zo dňa 20. 1. 2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku Rozhodnutím č. 25/2026 zo dňa 20. 1. 2026 správne konanie prerušil, následne dňa 4. 2. 2026 prerušenie konania spravoplatnil.

Úrad dňa 19. 2. 2026 prijal záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 8611/2026 zo dňa 18. 2. 2026. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektu zmeny PZ 501720234-7 v JE EBO V-2 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a ani nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko. Na základe uvedeného má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny PZ 501720234-7 v JE EBO V-2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, ani záverečného

stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplýnula povinnosť realizácie projektu zmeny PZ 501720234-7 v JE EBO V-2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. 859-2-F-2025-0013, rev. 00,
2. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. 859-2-F-2025-0014, rev. 00,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. 859-2-F-2025-0015, rev. 00, rev. 00,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. 859-2-F-2025-0044, rev. 00.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 písm. a) až g) a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), h), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Taktiež spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 17. 3. 2026




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 1 8 -03- 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: - 2 -04- 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: - 3 -04- 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnost'