

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1447-2024; 1855/2024

Trnava

27. 2. 2024



ROZHODNUTIE č. 107/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení

(ďalej len „VZ“) – čerpadlá nádrží organizovaných únikov s elektropohonom, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Systém organizovaných únikov IO v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentu č. PNM34380715, rev. 03 pre 3. blok JE Mochovce

a

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality VZ – Čerpadlo nádrže organizovaných únikov s elektropohonom, č. PNM34380715, rev. 03.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ definovaných v pláne kvality č. PNM34380715, rev. 02 schváleného rozhodnutím úradu č. 385/2012 a zároveň sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumentoch č. PNM34389179, rev. 03, č. PNM34389979, rev. 00, č. PNM34389420, rev. 02, č. PNM34390849, rev. 02, č. PNM34390848, rev. 03 schválených rozhodnutiami úradu č. 806/2011 a 862/2012.

Ostatné požiadavky na kvalitu pre PLKVZ č. PNM34380715 schválené rozhodnutiami č. 806/2011, 862/2012, 431/2014 a 74/2018 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11. 1. 2024 zn. SE/00001/000330/2024 začal dňom 12. 1. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ podľa výrokovvej časti tohto rozhodnutia pre 3. blok JE Mochovce.

Na základe výzvy úradu žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/00001/002119/2024 z 9. 2. 2024 o zrevidovaný dokument č. PNM34389179, rev. 06 – Plán kontrol a skúšok – Systém organizovaných únikov IO – Čerpadlo nádrže organizovaných únikov s elektropohonom.

Predmetom zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality a zmien v požiadavkách na kvalitu dotknutých VZ je aktualizácia dokumentácie systému manažérstva kvality z dôvodu zmien počas vývoja projektu. Predmetom zmien požiadaviek na kvalitu je aj doplnenie požiadaviek na kvalitu pre obstaranie náhradných dielov: Mechanické upchávky typ SB2S.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy.

Po posúdení predloženého plánu kvality v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až f), h), k), l) bod 2 až 5, písm. n) až p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34389179, rev. 06 – Plán kontrol a skúšok – Systém organizovaných únikov IO – Čerpadlo nádrže organizovaných únikov s elektropohonom,
- 2) PNM34389979, rev. 01 – Plán kontrol a skúšok – Montáž čerpadiel nádrže organizovaných únikov s elektropohonom,
- 3) PNM34389420, rev. 04 – Technologický postup č. TP/084/ENS/2010 montáž čerpadiel –

System organizovaných únikov IO,

- 4) PNM34390849, rev. 03 – Návrhový výpočet – System organizovaných únikov IO – Čerpadlo nádrže organizovaných únikov s elektropohonom,
- 5) PNM34390848, rev. 04 – Kontrolný výpočet – System organizovaných únikov IO – Čerpadlo nádrže organizovaných únikov s elektropohonom,
- 6) PNM34397133, rev. 00 – Plán kontrol a skúšok – pre dodávku mechanickej upchávky podľa technických podmienok ECLI002.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole č. 4.1 predmetného plánu kvality. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

