

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1458-2025; 2463/2025

Trnava

12. 3. 2025



ROZHODNUTIE č. 146/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„PLKVZ – VYBRANÉ POTRUBNÉ TRASY SYSTÉMU TECHNICKEJ VODY DÔLEŽITEJ – 4. BLOK“, č. PNM34142123, rev. 11

a

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení 4. bloku JE EMO - potrubné trasy systému technickej vody dôležitej v rozsahu dokumentu č. PNM34142141, rev. 10.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu č. PNM34142123, rev. 10 a požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumentoch č. PNM34142141, rev. 09, PNM34141985, rev. 09, PNM34197344, rev. 23, PNM34800362, rev. 03, PNM34141367, rev. 02, PNM34108062, rev. 01,

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 16.01.2025 zn. SE/00040/000682/2025 začal dňom 20.01.2025 správne konanie č. UJD SR 1458-2025 vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v pláne kvality vybraných zariadení pre vybrané potrubné trasy systému technickej vody dôležitej 4. bloku JE EMO a správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – potrubné trasy systému technickej vody dôležitej, ktoré sú bližšie definované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny je aktualizácia predloženej dokumentácie so skutočným stavom vrátane zmeny rozsahu zariadení.

Zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže predložených vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), h), k), l) bod 2, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34142141, rev. 10, Zoznam potrubia – Systém technickej vody dôležitej – 4. blok.
- 2) PNM34141985, rev. 11, Zoznam armatúr a komponentov – Potrubný systém technickej vody dôležitej – 4. blok.
- 3) PNM34197344, rev. 24, Plán kontrol a skúšok Lot 15 – montáž potrubie a podpory BTIII technická voda dôležitá PLKVZ PNM34142123 Blok4.
- 4) PNM34800362, rev. 04, Kniha zvarovania.
- 5) PNM34141367, rev. 03, Izometria – systém technickej vody dôležitej – Blok 4 (M048-LOT 15) vedenia DN<65.
- 6) PNM34108062, rev. 02, Nepriame posúdenie potrubia malého priemeru pre systém technickej vody dôležitej na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť pre 4. blok.
- 7) PNM34141041, rev. 04, Izometrie - systém technickej vody dôležitej – 4. blok.
- 8) PNM34141918, rev. 03, Izometrie - technická voda dôležitá – 4. blok.

Príloha predloženej žiadosti č. SE/00040/000682/2025, obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b, 2a, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika