



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 1434/2022, spis UJD SR 1464-2022

Slovenské elektrárne a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. 95/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“), 4. bloku JE EMO, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III uvedených v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“):

**PNM34411756 – PLKVZ – Plán kvality dodávky pre prepojovacie skrine
(Junction box) BT III, rev. 06**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre prepojovaciu skriňu 4BJA23GY001, BT III pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34411756, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 89/2019.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 17.02.2022 zn. SE/2022/006495 začal dňom 18.02.2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v PLKVZ č. PNM34411756, rev. 06, požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre prepojovaciu skriňu 4BJA23GY001 pre 4. blok JE EMO.

Prepojovacia skriňa, ktorej zmena PLKVZ a požiadavky na kvalitu VZ sú predmetom schvaľovania, je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikovaná do seizmickej kategórie 2b. Podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je posudzované zariadenie zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ boli vynútené doplnením nového typu prepojovacej skrine do typového zoznamu skriň z dôvodu väčšieho prierezu káblov, ktoré sa nedajú pripojiť do technologického zariadenia. Zmeny nemajú vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok počas a po ukončení jednotlivých etáp a počas prevádzky. Postupy pri realizácii skúšok obsahujú aj akceptačné kritériá a spôsob dokumentovania skúšok po ukončení etapy výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a počas prevádzky skrine.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky prepojovacej skrine sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34411764 – Obrysový náčrt a špecifikácia pre prepojovacie skrine BT III – príloha 1 pre PLKVZ PNM34411756, rev. 06.
2. PNM34411767 – Kvalifikačný program pre prepojovacie skrine BT III – príloha 2 pre PLKVZ PNM34411756, rev. 04.
3. PNM34411769 – Plán kontrol a skúšok (PKS) pri výrobe pre prepojovacie skrine BT III – príloha 3 pre PLKVZ PNM34411756, rev. 03.
4. PNM34411787 – Návod použitia, technickej obsluhy a opravy pre prepojovacie skrine BT III – príloha 6 pre PLKVZ PNM34411756, rev. 03.
5. PNM34408187 – Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Junction box), rev. 01.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a požiadavky na kvalitu dotknutých VZ sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), j), k), l) bod 2, 3, 4, písm. p), q), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a spĺňajú podmienky podľa § 25 ods. 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 15.03.2022

;

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností
v zastúpení Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a vyradovania jadrových
zariadení